

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 2 8												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1148.9	6.4	42.7	9.4	19.5	7.5	9.0	66.3	0.0	0.8	0.7	0:00
01:00	1142.9	6.4	42.7	9.5	19.7	5.5	4.5	71.1	0.0	0.9	0.7	0:00
01:30	1145.0	6.4	43.1	9.5	19.6	3.9	2.9	63.1	0.0	0.9	0.7	0:00
02:00	1132.7	6.7	42.1	9.6	19.2	6.5	9.1	70.1	0.0	0.9	0.7	0:00
02:30	1140.6	6.5	42.1	9.6	19.4	7.6	14.1	69.7	0.0	1.0	0.7	0:00
03:00	1135.8	6.5	42.0	9.7	19.0	7.3	10.6	66.0	0.0	1.1	0.7	0:00
03:30	1140.9	6.5	42.4	9.6	19.9	6.4	4.3	68.6	0.0	1.2	0.7	0:00
04:00	1137.8	6.3	42.8	9.7	20.0	6.2	5.0	71.0	0.0	1.2	0.7	0:00
04:30	1130.3	6.5	42.9	9.7	20.0	6.6	5.0	65.1	0.0	1.3	0.7	0:00
05:00	1122.4	6.7	43.4	9.7	20.2	7.1	5.7	72.5	0.0	1.5	0.7	0:00
05:30	1126.4	6.5	43.5	9.7	20.4	7.3	7.3	63.1	0.0	1.6	0.7	0:00
06:00	1123.9	6.7	43.4	9.9	20.5	7.1	6.7	67.7	0.1	2.0	0.7	0:00
06:30	1127.2	6.6	41.5	9.8	19.7	8.4	14.8	50.7	0.0	2.5	0.5	0:00
07:00	1119.8	7.0	40.7	10.0	18.5	8.0	11.0	74.2	0.0	3.6	0.5	0:00
07:30	1135.6	6.5	40.3	9.7	19.0	7.4	8.2	71.1	0.0	3.0	0.5	0:00
08:00	1141.0	6.5	40.9	9.6	19.8	7.3	10.8	71.2	0.0	2.5	0.6	0:00
08:30	1141.3	6.6	41.6	9.7	19.3	8.0	13.4	67.4	0.0	1.9	0.7	0:00
09:00	1134.1	6.7	41.6	9.7	19.3	7.4	9.9	65.3	0.0	1.8	0.7	0:00
09:30	1122.5	6.8	39.8	9.9	18.8	11.5	15.9	67.4	0.0	1.7	0.5	0:00
10:00	1136.0	6.7	40.9	9.5	20.0	4.2	1.0	67.5	0.0	1.6	0.5	0:00
10:30	1135.0	6.4	41.0	9.7	19.9	5.1	7.5	66.0	0.1	1.6	0.5	0:00
11:00	1139.3	6.6	41.0	9.5	20.5	6.7	10.8	70.8	0.0	1.5	0.5	0:00
11:30	1141.9	6.5	41.1	9.5	20.3	7.6	11.5	60.6	0.0	1.4	0.5	0:00
12:00	1133.2	6.8	40.7	9.6	18.5	10.4	12.9	64.8	0.0	1.3	0.5	0:00
12:30	1141.1	6.5	40.0	9.5	20.0	5.1	4.5	70.3	0.0	1.2	0.5	0:00
13:00	1142.5	6.6	40.1	9.5	19.8	7.0	9.4	68.3	0.0	1.2	0.5	0:00
13:30	1134.7	7.0	40.4	9.7	18.9	11.9	30.4	58.6	0.0	1.1	0.5	0:00
14:00	1129.8	6.8	40.1	9.7	17.7	10.8	54.8	67.1	0.0	1.1	0.5	0:00
14:30	1148.2	6.3	40.3	9.4	20.4	6.6	24.4	73.1	0.0	1.2	0.5	0:00
15:00	1160.8	6.3	40.6	9.3	21.0	5.7	11.9	67.0	0.0	1.1	0.5	0:00
15:30	1128.3	6.9	41.5	9.6	18.6	8.8	21.1	57.6	0.0	1.0	0.5	0:00
16:00	1129.4	6.8	42.5	9.7	18.8	6.4	14.8	91.7	0.0	1.0	0.5	0:00
16:30	1115.8	7.0	43.1	9.8	17.1	7.6	33.3	49.7	0.4	1.0	0.5	0:00
17:00	1122.0	7.1	42.2	9.7	16.6	10.5	51.2	61.9	0.1	0.7	0.7	0:00
17:30	1136.7	6.5	41.5	9.6	18.8	6.3	36.6	84.2	0.0	0.8	0.7	0:00
18:00	1135.4	6.8	42.3	9.6	19.5	6.6	24.4	61.6	0.0	0.8	0.6	0:00
18:30	1116.4	7.0	42.7	9.7	18.1	9.7	38.3	62.1	0.0	0.9	0.5	0:00
19:00	1127.7	6.8	40.3	9.8	18.5	9.4	13.2	61.5	0.0	0.6	0.7	0:00
19:30	1132.3	6.7	41.8	9.7	18.8	6.8	8.5	81.0	0.0	0.5	0.8	0:00
20:00	1123.4	6.8	43.4	9.8	19.3	5.5	7.0	82.7	0.0	0.6	0.8	0:00
20:30	1109.1	7.2	42.7	9.9	17.7	9.1	20.8	44.5	0.0	0.5	0.8	0:00
21:00	1110.5	7.1	41.6	10.0	17.7	7.5	13.6	81.2	0.0	0.5	0.8	0:00
21:30	1130.2	6.6	42.4	9.6	18.4	7.7	14.8	70.0	0.0	0.5	0.7	0:00
22:00	1123.2	6.8	42.4	9.8	19.0	5.9	7.5	62.9	0.0	0.5	0.5	0:00
22:30	1140.5	6.2	43.0	9.3	21.4	5.4	6.7	63.6	0.1	0.7	0.5	0:00
23:00	1139.6	6.7	41.8	9.5	19.2	7.0	14.8	72.0	0.0	0.5	0.5	0:00
23:30	1126.3	6.8	42.0	9.8	17.9	9.8	32.4	63.8	0.0	0.5	0.6	0:00
00:00	1125.4	6.8	42.5	9.8	18.3	8.4	21.9	68.1	0.0	0.6	0.7	0:00
Moyen	1132.6	6.7	41.8	9.7	19.2	7.4	15.2	67.4	0.0	1.2	0.6	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.77	3.12	15.26	0.01		0.25	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 2 JOUR : 8		
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	5.2	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00	
Intervalle de confiance moyen	0.47	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

