

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 2 9												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1131.0	6.7	42.7	9.6	18.7	6.9	15.0	65.7	0.0	0.6	0.5	0:00
01:00	1115.6	6.9	42.5	9.8	18.1	8.5	23.9	65.3	0.0	0.6	0.5	0:00
01:30	1115.2	7.2	42.9	9.7	16.4	9.5	38.9	57.4	0.0	0.7	0.5	0:00
02:00	1118.0	6.8	40.9	9.7	17.7	6.6	15.2	82.2	0.0	0.6	0.5	0:00
02:30	1134.5	6.5	42.3	9.3	18.8	5.0	13.7	61.9	0.0	0.6	0.5	0:00
03:00	1154.3	6.0	41.6	9.1	20.3	5.0	7.5	74.7	0.0	0.6	0.5	0:00
03:30	1165.8	6.0	42.9	9.0	20.3	5.3	8.6	59.3	0.0	0.7	0.5	0:00
04:00	1149.0	6.4	42.8	9.3	19.4	8.7	14.2	62.9	0.0	0.7	0.5	0:00
04:30	1147.9	6.2	43.0	9.3	19.2	7.8	11.3	64.9	0.0	0.8	0.5	0:00
05:00	1141.3	6.6	42.4	9.3	19.0	9.1	15.7	70.2	0.0	0.8	0.5	0:00
05:30	1138.0	6.4	42.2	9.4	18.8	9.0	19.9	65.3	0.0	0.8	0.5	0:00
06:00	1139.0	6.5	43.1	9.3	18.3	8.5	18.9	61.0	0.0	0.9	0.5	0:00
06:30	1150.7	6.3	42.5	9.6	20.0	6.9	20.7	73.0	0.1	0.8	0.7	0:00
07:00	1143.8	6.4	42.4	9.4	18.8	6.9	24.8	69.6	0.0	0.8	0.8	0:00
07:30	1144.4	6.4	42.8	9.5	18.7	5.7	16.3	69.9	0.0	1.0	0.7	0:00
08:00	1137.4	6.6	43.0	9.5	18.5	8.0	35.6	66.5	0.0	1.0	0.7	0:00
08:30	1132.5	6.5	42.6	9.6	18.8	7.9	46.0	70.1	0.0	1.1	0.7	0:00
09:00	1131.3	6.6	42.9	9.6	18.8	7.9	60.2	63.7	0.0	1.3	0.7	0:00
09:30	1122.7	6.8	42.8	9.7	19.0	5.6	38.8	70.9	0.0	1.5	0.7	0:00
10:00	1123.8	6.6	42.7	9.6	18.3	6.7	110.5	93.3	0.0	1.4	0.7	0:00
10:30	1131.4	6.6	43.1	9.6	18.8	6.0	36.1	88.1	0.0	1.6	0.7	0:00
11:00	1121.1	7.0	42.5	9.7	18.3	9.1	33.5	71.3	0.0	1.4	0.7	0:00
11:30	1112.9	7.2	41.4	9.9	16.6	8.2	42.4	58.6	0.0	1.3	0.7	0:00
12:00	1131.3	6.4	41.6	9.5	19.5	5.2	19.4	77.3	0.0	1.5	0.7	0:00
12:30	1136.0	6.5	43.1	9.6	19.5	6.8	25.9	69.3	0.0	1.6	0.7	0:00
13:00	1141.1	6.1	42.7	9.5	20.8	7.8	23.4	71.8	0.0	1.8	0.7	0:00
13:30	1136.2	6.4	44.1	9.5	20.1	7.2	24.1	66.5	0.0	2.2	0.7	0:00
14:00	1125.5	6.6	42.0	9.7	20.0	11.7	76.8	113.9	0.1	2.3	0.8	0:00
14:30	1125.1	6.7	41.9	9.9	19.7	5.2	31.2	80.8	0.0	3.6	0.7	0:00
15:00	1116.4	6.8	43.0	9.8	18.3	6.7	20.9	67.6	0.0	2.8	0.7	0:00
15:30	1118.2	6.7	42.4	9.7	19.2	6.0	7.8	66.5	0.0	2.1	0.7	0:00
16:00	1116.4	7.0	41.6	10.0	18.3	7.4	17.3	66.7	0.0	1.7	0.7	0:00
16:30	1122.5	6.7	41.3	9.9	18.4	8.3	16.5	62.0	0.0	1.5	0.7	0:00
17:00	1124.8	6.7	41.9	9.9	18.3	8.8	26.0	59.7	0.1	1.4	0.7	0:00
17:30	1120.6	6.9	42.1	9.8	18.5	5.9	17.6	56.4	0.0	1.5	0.7	0:00
18:00	1115.6	7.0	42.5	9.8	17.2	5.5	21.2	48.4	0.0	1.4	0.6	0:00
18:30	1115.9	6.8	41.5	9.7	18.2	7.3	29.4	67.2	0.0	1.5	0.5	0:00
19:00	1119.9	7.0	41.6	9.7	17.7	7.8	36.4	57.9	0.0	1.4	0.5	0:00
19:30	1129.0	6.5	43.2	9.3	17.4	8.3	44.9	80.5	0.3	1.2	0.5	0:00
20:00	1129.9	6.7	43.4	9.4	17.7	5.7	11.5	66.3	0.0	1.2	0.5	0:00
20:30	1122.6	6.7	43.9	9.6	18.0	6.1	9.5	80.8	0.0	1.0	0.7	0:00
21:00	1111.1	7.2	42.3	9.8	17.4	8.7	21.0	57.6	0.0	0.8	0.7	0:00
21:30	1115.8	6.8	42.3	9.7	17.3	10.0	46.8	61.7	0.0	0.8	0.6	0:00
22:00	1136.2	6.1	42.3	9.5	21.0	6.7	15.9	85.7	0.0	1.0	0.5	0:00
22:30	1136.9	6.4	42.7	9.6	20.7	5.6	14.1	60.4	0.0	1.1	0.5	0:00
23:00	1131.7	6.3	42.7	9.5	20.0	6.3	14.4	66.7	0.0	1.0	0.5	0:00
23:30	1124.8	6.7	42.5	9.6	19.2	9.0	30.4	65.5	0.0	1.0	0.5	0:00
00:00	1123.9	6.7	42.7	9.5	18.5	8.7	48.4	63.3	0.0	1.0	0.5	0:00
Moyen	1129.8	6.6	42.5	9.6	18.8	7.3	27.5	68.9	0.0	1.3	0.6	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.79	4.82	15.29	0.00		0.26	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 2		JOUR : 9
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	4.7	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00	
Intervalle de confiance moyen	0.43	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

