

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016			MOIS : 2			14			CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES											
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)				
00:30	1142,7	6,3	42,3	9,4	19,7	6,8	7,3	74,8	0,0	0,7	0,7	0:00			
01:00	1148,3	6,3	42,2	9,4	20,3	6,9	7,9	64,2	0,0	0,7	0,7	0:00			
01:30	1149,9	6,2	42,7	9,3	20,3	7,4	7,3	67,9	0,0	0,8	0,7	0:00			
02:00	1156,9	6,1	43,0	9,3	20,2	7,0	8,3	64,6	0,0	0,8	0,7	0:00			
02:30	1142,0	6,3	42,8	9,4	20,3	7,4	10,5	67,8	0,0	0,8	0,7	0:00			
03:00	1140,0	6,4	42,0	9,6	19,9	7,7	7,6	69,7	0,0	0,9	0,7	0:00			
03:30	1146,7	6,4	43,0	9,4	20,4	7,8	8,3	66,5	0,0	1,0	0,7	0:00			
04:00	1135,3	6,5	42,4	9,5	20,6	7,0	5,4	67,0	0,0	1,0	0,7	0:00			
04:30	1137,4	6,4	43,1	9,5	19,7	8,6	15,9	65,2	0,0	1,0	0,7	0:00			
05:00	1141,9	6,5	42,2	9,6	19,4	8,0	14,1	70,7	0,0	1,0	0,7	0:00			
05:30	1134,9	6,4	41,8	9,5	20,4	6,4	5,2	67,1	0,0	1,1	0,7	0:00			
06:00	1149,2	6,0	42,0	9,7	22,0	6,4	4,8	65,6	0,1	1,2	0,7	0:00			
06:30	1165,8	6,0	42,7	8,7	20,8	8,0	15,8	60,9	0,0	1,2	0,5	0:00			
07:00	1153,2	6,3	41,7	9,3	19,6	7,5	15,2	73,0	0,0	1,1	0,5	0:00			
07:30	1154,8	6,0	42,3	9,0	20,7	7,4	16,9	66,0	0,0	1,3	0,5	0:00			
08:00	1159,4	6,1	42,2	9,2	20,6	6,9	11,4	69,2	0,0	1,1	0,5	0:00			
08:30	1155,3	6,2	42,4	9,3	19,9	7,3	11,6	65,9	0,0	1,0	0,7	0:00			
09:00	1149,6	6,3	42,3	9,3	20,1	8,7	13,2	67,2	0,0	0,8	0,6	0:00			
09:30	1140,1	6,3	42,5	9,3	19,7	7,5	11,9	63,0	0,0	0,6	0,5	0:00			
10:00	1142,3	6,4	42,7	9,2	19,6	7,3	9,6	66,5	0,0	0,7	0,5	0:00			
10:30	1152,9	6,0	42,3	9,1	20,6	7,0	11,7	72,9	0,0	0,7	0,5	0:00			
11:00	1150,9	6,3	43,1	9,2	20,3	7,4	11,4	65,0	0,0	0,7	0,5	0:00			
11:30	1142,2	6,3	42,9	9,2	20,4	7,2	8,4	66,2	0,0	0,7	0,5	0:00			
12:00	1140,4	6,4	42,7	9,3	20,0	7,2	11,0	66,6	0,0	0,8	0,5	0:00			
12:30	1144,2	6,2	42,6	9,2	20,5	7,2	13,6	67,0	0,0	0,7	0,5	0:00			
13:00	1140,8	6,3	41,9	9,4	20,3	7,0	11,6	67,0	0,0	0,8	0,5	0:00			
13:30	1146,6	6,2	43,0	9,2	20,3	7,3	15,4	70,8	0,0	0,9	0,7	0:00			
14:00	1139,8	6,5	42,9	9,7	21,3	7,2	9,3	63,1	0,0	1,0	0,7	0:00			
14:30	1130,6	6,6	41,9	9,7	19,1	7,9	12,5	70,3	0,0	1,0	0,7	0:00			
15:00	1138,8	6,5	42,4	9,5	19,5	8,1	10,7	68,5	0,0	1,1	0,7	0:00			
15:30	1132,7	6,5	42,1	9,5	19,8	6,4	9,8	67,2	0,0	1,3	0,7	0:00			
16:00	1139,8	6,2	42,8	9,3	19,7	7,9	17,0	65,2	0,0	1,3	0,7	0:00			
16:30	1134,5	6,7	42,2	9,6	18,9	8,3	24,0	67,4	0,0	1,3	0,8	0:00			
17:00	1141,0	6,4	42,5	9,4	19,5	5,2	7,9	68,4	0,0	1,4	0,8	0:00			
17:30	1141,9	6,3	42,4	9,4	19,5	4,1	12,5	65,1	0,0	1,4	0,8	0:00			
18:00	1140,7	6,5	42,3	9,5	19,7	5,7	17,8	65,8	0,0	1,3	0,7	0:00			
18:30	1140,9	6,2	42,5	9,4	20,2	7,2	18,6	70,8	0,0	1,2	0,5	0:00			
19:00	1133,4	6,7	42,5	9,5	19,9	7,8	19,5	64,5	0,0	1,2	0,5	0:00			
19:30	1133,4	6,4	42,2	9,5	20,5	6,6	11,7	69,5	0,0	1,1	0,5	0:00			
20:00	1139,8	6,0	43,2	9,3	20,6	6,6	10,4	68,2	0,0	1,3	0,6	0:00			
20:30	1139,7	6,6	43,2	9,6	20,2	7,2	9,1	67,7	0,0	1,6	0,8	0:00			
21:00	1127,7	6,6	42,9	9,8	20,1	7,0	7,2	65,8	0,0	1,6	0,7	0:00			
21:30	1119,7	6,8	42,4	9,8	19,6	7,7	9,1	65,5	0,0	1,9	0,7	0:00			
22:00	1126,6	6,5	42,7	9,8	21,4	7,0	9,9	66,6	0,1	2,0	0,8	0:00			
22:30	1131,5	6,7	42,4	9,7	19,3	8,7	14,4	68,4	0,0	1,9	0,7	0:00			
23:00	1121,4	6,8	41,3	9,9	19,1	6,6	8,4	69,7	0,0	1,9	0,7	0:00			
23:30	1132,5	6,4	41,7	9,6	19,6	7,2	7,2	66,8	0,0	1,8	0,7	0:00			
00:00	1135,9	6,6	42,1	9,6	19,2	7,7	10,1	65,1	0,0	1,8	0,7	0:00			
Moyen	1141,4	6,4	42,4	9,4	20,1	7,2	11,4	67,2	0,0	1,1	0,6				
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5				
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30				
Intervalle de confiance moyen						3,88	2,82	15,60	0,00		0,26				
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00				
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00			
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non			

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%.
 (3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016		MOIS : 2		JOUR : 14	
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			2,9		
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			45		
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			150		
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)			0:00		
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)			0:00		
Intervalle de confiance moyen			0,32		
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min			100,0		
			Objectif : % > 95%		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

