

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 2		24		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL	SO2	NOx	COT	NH3	Pous- sières		
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	
00:30	1124,0	6,9	41,7	9,7	17,4	7,4	29,3	60,4	0,0	2,0	0,7	0:00	
01:00	1140,5	6,4	41,8	9,4	18,0	6,9	21,1	70,4	0,0	1,8	0,7	0:00	
01:30	1138,7	6,8	42,4	9,5	17,9	6,7	14,7	67,4	0,0	1,7	0,7	0:00	
02:00	1138,3	6,7	43,3	9,4	17,2	7,1	17,6	59,5	0,0	1,6	0,7	0:00	
02:30	1141,9	6,4	42,3	9,5	18,0	6,5	7,5	76,9	0,0	1,6	0,8	0:00	
03:00	1140,6	6,6	42,9	9,5	18,9	6,7	8,1	70,2	0,0	1,6	0,8	0:00	
03:30	1117,4	7,1	42,6	9,9	17,0	7,7	10,3	58,7	0,0	1,4	0,8	0:00	
04:00	1117,1	7,2	42,6	9,8	16,3	8,5	16,4	56,9	0,0	1,4	0,8	0:00	
04:30	1114,0	7,2	41,7	9,8	15,6	7,9	15,9	58,9	0,0	1,3	0,8	0:00	
05:00	1127,8	7,0	42,2	9,6	15,5	9,7	35,6	65,9	0,0	1,1	0,7	0:00	
05:30	1124,0	6,9	42,1	9,7	16,5	8,1	27,3	76,1	0,0	1,1	0,7	0:00	
06:00	1130,0	6,8	42,9	9,8	18,7	8,3	44,7	73,1	0,1	1,2	0,6	0:00	
06:30	1122,2	7,0	42,9	9,7	17,7	5,3	30,2	70,7	0,0	0,9	0,7	0:00	
07:00	1119,9	7,0	42,5	9,9	17,5	5,5	19,7	71,2	0,0	0,9	0,8	0:00	
07:30	1108,8	7,3	42,6	9,9	16,4	10,1	27,1	61,1	0,0	0,8	0,7	0:00	
08:00	1110,6	7,1	42,0	9,9	16,6	8,2	24,0	71,2	0,1	0,8	0,8	0:00	
08:30	1119,0	7,0	42,0	9,8	16,9	8,1	43,0	68,7	0,1	0,8	0,7	0:00	
09:00	1123,9	6,9	42,7	9,6	18,1	5,5	20,3	69,4	0,0	0,9	0,7	0:00	
09:30	1111,8	7,0	42,8	9,9	17,0	6,4	33,4	65,4	0,1	0,9	0,7	0:00	
10:00	1114,7	6,9	42,4	9,9	17,7	5,3	12,7	72,5	0,0	0,9	0,7	0:00	
10:30	1109,7	7,2	42,3	10,0	17,2	6,0	17,1	70,2	0,0	1,0	0,7	0:00	
11:00	1105,0	7,2	42,8	10,0	17,3	10,1	38,0	64,3	0,0	1,0	0,7	0:00	
11:30	1104,2	7,2	42,6	9,7	17,3	8,8	106,6	89,8	0,1	0,9	0,7	0:00	
12:00	1114,3	7,0	41,4	9,9	18,0	4,7	45,4	86,6	0,0	1,1	0,7	0:00	
12:30	1115,7	7,0	42,3	9,8	17,6	4,2	83,6	73,4	0,0	1,1	0,7	0:00	
13:00	1126,5	6,6	42,4	9,7	19,2	3,5	31,0	73,3	0,0	1,1	0,7	0:00	
13:30	1119,7	6,9	42,7	9,8	18,6	3,3	42,1	65,0	0,0	1,1	0,7	0:00	
14:00	1115,3	7,0	44,2	9,7	18,8	3,1	48,3	65,6	1,1	1,1	0,7	0:00	
14:30	1106,9	7,1	42,4	9,9	18,1	2,8	40,7	76,8	0,1	1,5	0,5	0:00	
15:00	1095,7	7,3	42,2	9,9	17,5	2,5	43,5	67,5	0,1	1,4	0,5	0:00	
15:30	1106,1	7,2	42,6	9,7	16,9	2,1	21,5	58,7	0,1	1,4	0,5	0:00	
16:00	1105,3	7,2	41,0	9,8	16,8	1,8	12,5	67,5	0,1	1,2	0,5	0:00	
16:30	1119,6	6,7	41,3	9,7	18,0	2,3	26,5	77,9	0,1	1,2	0,5	0:00	
17:00	1118,1	6,9	41,9	9,6	18,3	2,9	78,7	93,7	0,1	1,1	0,5	0:00	
17:30	1118,0	6,8	42,7	9,7	19,0	2,9	31,2	108,8	0,1	1,1	0,5	0:00	
18:00	1119,1	6,7	41,9	9,7	20,5	2,4	16,4	58,0	0,0	1,2	0,5	0:00	
18:30	1113,6	6,8	43,3	9,6	20,4	1,9	9,1	62,2	0,0	1,4	0,5	0:00	
19:00	1109,2	7,0	42,9	9,8	19,7	2,7	42,0	63,4	0,0	1,4	0,5	0:00	
19:30	1098,2	7,1	42,0	10,0	19,4	2,8	29,9	62,3	0,0	1,4	0,5	0:00	
20:00	1102,7	7,1	41,8	9,9	18,4	2,9	30,8	55,7	0,0	1,3	0,6	0:00	
20:30	1117,4	6,9	41,1	9,9	19,0	3,4	30,3	64,5	0,0	1,0	0,7	0:00	
21:00	1128,8	6,4	42,2	9,6	19,3	3,2	40,0	74,1	0,0	1,0	0,7	0:00	
21:30	1135,1	6,8	42,3	9,8	18,4	2,9	33,0	60,7	0,0	0,9	0,7	0:00	
22:00	1140,3	6,3	42,2	9,7	21,7	2,3	5,3	72,9	0,1	1,1	0,8	0:00	
22:30	1128,5	6,6	42,4	9,7	19,8	1,5	4,4	60,0	0,0	1,2	0,7	0:00	
23:00	1122,1	6,7	42,9	9,8	18,9	2,3	16,6	70,9	0,0	1,4	0,7	0:00	
23:30	1121,4	6,8	42,7	9,8	18,8	4,6	31,8	69,7	0,0	1,4	0,7	0:00	
00:00	1119,3	6,8	42,4	9,8	19,0	6,2	28,6	67,3	0,0	1,4	0,7	0:00	
Moyen	1119,2	6,9	42,4	9,8	18,1	5,1	30,1	69,3	0,1	1,2	0,7		
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30		
Intervalle de confiance moyen						2,89	5,12	15,36	0,01		0,28		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 2	JOUR : 24
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		5,0
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,47
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

