

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 2		25		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1123,6	6,6	42,8	9,7	19,6	7,1	17,2	69,2	0,0	1,6	0,7	0:00	
01:00	1134,3	6,5	42,9	9,6	19,6	3,9	5,5	65,7	0,0	1,7	0,7	0:00	
01:30	1122,2	6,7	42,1	9,9	19,5	4,9	11,3	69,1	0,0	1,9	0,8	0:00	
02:00	1120,9	7,0	41,9	10,0	18,4	9,6	33,4	60,5	0,0	1,9	0,8	0:00	
02:30	1123,0	6,8	41,9	9,8	18,0	7,6	39,5	63,6	0,0	1,9	0,8	0:00	
03:00	1131,3	6,6	41,7	9,7	19,0	6,4	26,4	74,8	0,0	1,9	0,7	0:00	
03:30	1134,8	6,5	42,9	9,5	19,3	6,9	24,0	64,4	0,0	1,8	0,7	0:00	
04:00	1131,8	6,6	42,9	9,7	18,8	8,1	32,9	66,2	0,0	1,8	0,7	0:00	
04:30	1127,2	6,7	42,7	9,8	18,9	6,9	33,9	70,0	0,0	1,8	0,7	0:00	
05:00	1120,1	6,8	42,4	9,9	18,8	5,2	33,6	68,4	0,0	1,8	0,7	0:00	
05:30	1127,8	6,5	42,7	9,9	19,3	3,6	17,8	70,5	0,0	1,9	0,7	0:00	
06:00	1128,4	6,6	42,5	9,8	21,5	3,0	9,4	67,6	0,1	2,2	0,7	0:00	
06:30	1120,6	6,6	42,2	9,6	19,9	3,3	20,3	64,0	0,0	2,3	0,5	0:00	
07:00	1118,0	6,7	43,0	9,5	19,5	4,3	27,3	63,9	0,1	2,1	0,5	0:00	
07:30	1111,1	7,0	42,3	9,7	18,7	4,6	28,8	68,0	0,1	2,0	0,5	0:00	
08:00	1110,7	7,0	42,2	9,9	18,8	4,6	23,5	71,8	0,1	1,7	0,6	0:00	
08:30	1102,9	7,3	42,3	10,2	17,1	6,8	37,0	55,7	0,1	1,5	0,7	0:00	
09:00	1111,2	6,8	41,7	9,9	18,4	6,2	20,2	73,3	0,0	1,6	0,7	0:00	
09:30	1131,2	6,5	42,1	9,7	20,4	8,9	27,5	80,0	0,1	1,7	0,7	0:00	
10:00	1134,6	6,4	43,6	9,6	20,3	7,7	20,0	62,2	0,0	1,8	0,7	0:00	
10:30	1128,2	6,4	43,0	9,6	21,2	7,8	11,0	71,7	0,0	2,1	0,7	0:00	
11:00	1122,6	6,7	41,4	10,0	20,6	6,8	11,1	65,7	0,0	2,4	0,8	0:00	
11:30	1113,1	7,2	40,6	10,4	19,0	8,5	17,5	63,4	0,0	2,6	0,8	0:00	
12:00	1104,2	7,0	41,0	10,1	19,5	11,1	27,7	65,5	0,1	2,6	0,8	0:00	
12:30	1106,2	7,0	40,6	10,2	18,2	9,4	20,2	66,3	0,2	2,5	0,8	0:00	
13:00	1106,3	7,3	40,8	10,3	17,7	8,7	48,7	66,6	0,0	2,4	0,8	0:00	
13:30	1100,3	7,3	41,3	10,2	17,6	5,8	17,3	70,1	0,0	2,1	0,7	0:00	
14:00	1122,8	6,7	42,3	10,0	19,7	7,3	25,8	68,5	0,1	2,1	0,8	0:00	
14:30	1122,0	7,0	41,6	10,0	18,5	6,4	37,3	68,8	0,0	1,9	0,7	0:00	
15:00	1112,4	7,0	41,7	10,0	17,4	7,1	59,6	68,1	0,0	1,9	0,7	0:00	
15:30	1115,2	7,2	42,3	10,0	16,9	7,5	63,6	61,0	0,0	1,9	0,7	0:00	
16:00	1113,3	7,0	41,3	10,0	16,1	6,3	46,9	64,9	0,0	1,8	0,7	0:00	
16:30	1140,0	6,5	41,3	9,6	18,9	6,1	23,4	74,1	0,0	1,8	0,7	0:00	
17:00	1148,9	6,3	42,5	9,5	19,4	8,0	34,9	72,3	0,0	1,7	0,7	0:00	
17:30	1142,9	6,4	43,4	9,4	20,2	8,3	33,2	69,8	0,0	1,8	0,7	0:00	
18:00	1124,3	6,7	43,5	9,9	18,2	5,4	14,1	58,1	0,0	2,1	0,6	0:00	
18:30	1111,6	7,2	42,7	9,8	16,9	7,3	24,9	55,9	0,0	2,2	0,5	0:00	
19:00	1131,2	6,5	42,0	9,5	19,3	8,5	16,5	81,3	0,0	1,9	0,5	0:00	
19:30	1121,7	6,9	42,3	9,6	18,3	8,2	17,0	60,9	0,0	1,6	0,5	0:00	
20:00	1135,8	6,3	42,1	9,5	19,4	7,8	15,0	75,9	0,0	1,5	0,6	0:00	
20:30	1141,6	6,4	42,6	9,5	20,2	9,2	19,0	75,2	0,0	1,7	0,8	0:00	
21:00	1131,5	6,5	43,5	9,5	20,4	7,7	12,9	66,0	0,0	2,0	0,7	0:00	
21:30	1122,7	6,6	42,4	9,9	19,9	8,3	12,7	65,8	0,0	2,6	0,8	0:00	
22:00	1131,5	6,3	43,1	9,7	22,2	7,1	7,8	68,9	0,1	3,0	0,8	0:00	
22:30	1120,1	6,9	43,1	9,8	19,9	9,6	20,2	62,5	0,0	3,3	0,8	0:00	
23:00	1115,8	6,7	41,4	10,0	19,7	8,5	10,9	69,3	0,0	3,3	0,8	0:00	
23:30	1120,6	6,7	42,1	9,7	19,6	9,1	14,6	65,6	0,0	3,0	0,8	0:00	
00:00	1125,5	6,7	41,8	9,7	19,5	8,0	9,3	68,3	0,0	3,0	0,7	0:00	
Moyen	1122,9	6,7	42,2	9,8	19,1	7,1	24,2	67,5	0,0	2,1	0,7		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,68	4,69	15,56	0,00	0,29			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 2	JOUR : 25
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		4,5
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,46
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

