

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 1 29												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1144.2	6.4	41.7	9.3	19.9	4.7	19.6	67.0	0.0	1.6	0.5	0:00
01:00	1141.5	6.4	42.5	9.3	20.2	7.0	23.2	67.1	0.0	1.6	0.5	0:00
01:30	1143.5	6.3	43.4	9.3	20.2	7.9	27.6	66.4	0.0	1.6	0.5	0:00
02:00	1135.3	6.4	43.2	9.3	20.4	8.8	22.7	68.1	0.1	1.7	0.5	0:00
02:30	1128.7	6.7	42.8	9.7	19.5	7.9	16.6	67.8	0.1	1.6	0.5	0:00
03:00	1116.2	7.0	42.1	9.7	18.8	7.4	19.3	62.6	0.1	1.6	0.5	0:00
03:30	1121.4	6.8	41.8	9.7	18.0	9.0	27.4	67.0	0.1	1.6	0.5	0:00
04:00	1131.8	6.6	41.5	9.7	18.5	6.0	27.9	72.6	0.1	1.6	0.5	0:00
04:30	1127.9	6.8	43.0	9.5	18.9	7.3	21.4	57.1	0.1	1.6	0.5	0:00
05:00	1131.7	6.7	42.6	9.8	20.2	5.6	9.5	71.9	0.1	1.5	0.5	0:00
05:30	1117.6	6.9	43.0	9.8	18.8	6.7	18.9	70.3	0.1	1.5	0.5	0:00
06:00	1104.0	7.2	42.7	10.0	17.9	6.5	17.8	59.4	0.1	1.6	0.5	0:00
06:30	1113.9	7.1	42.4	9.9	18.0	7.4	15.6	65.4	0.1	1.6	0.5	0:00
07:00	1114.9	6.8	42.5	9.9	18.5	8.2	32.4	80.2	0.1	1.6	0.5	0:00
07:30	1108.7	7.2	42.9	9.9	18.2	7.8	31.6	53.8	0.1	1.6	0.5	0:00
08:00	1113.5	6.9	42.2	9.9	18.7	6.8	19.6	78.1	0.1	1.6	0.6	0:00
08:30	1122.6	6.7	43.3	9.9	20.1	5.5	7.1	76.8	0.1	1.7	0.8	0:00
09:00	1102.5	7.2	42.8	10.1	18.8	7.2	15.5	49.1	0.1	2.8	0.6	0:00
09:30	1102.3	7.1	42.0	10.0	18.8	7.7	14.1	71.3	0.1	3.1	0.5	0:00
10:00	1104.5	7.0	42.2	10.0	19.5	5.3	5.3	76.7	0.1	2.6	0.5	0:00
10:30	1109.0	6.9	44.2	9.8	19.7	8.7	21.3	54.8	0.0	2.4	0.5	0:00
11:00	1096.6	7.1	42.6	10.2	19.4	5.6	7.9	80.7	0.0	2.3	0.5	0:00
11:30	1089.9	7.4	42.2	10.3	18.0	10.5	19.6	59.4	0.0	2.1	0.5	0:00
12:00	1094.8	7.2	41.5	10.1	18.7	5.8	3.5	64.9	0.0	2.1	0.5	0:00
12:30	1124.2	6.3	42.1	9.7	21.1	5.1	4.8	72.4	0.0	2.2	0.6	0:00
13:00	1118.1	6.8	43.5	9.8	19.8	7.6	10.4	61.9	0.0	2.2	0.6	0:00
13:30	1105.5	7.0	42.7	10.0	18.9	8.8	10.9	68.4	0.0	2.2	0.6	0:00
14:00	1097.4	7.3	42.1	10.0	18.6	7.4	8.6	65.0	0.0	2.1	0.5	0:00
14:30	1120.9	6.7	41.4	9.7	18.9	7.7	8.4	63.7	0.0	1.9	0.5	0:00
15:00	1127.5	6.7	40.8	9.7	19.5	6.2	3.5	65.7	0.0	1.8	0.5	0:00
15:30	1139.8	6.4	42.4	9.5	21.8	6.3	7.5	72.7	0.0	1.8	0.5	0:00
16:00	1134.1	6.6	42.0	9.6	19.5	8.7	12.9	64.9	0.0	1.6	0.5	0:00
16:30	1133.3	6.5	42.7	9.5	19.8	6.8	6.7	67.5	0.0	1.7	0.5	0:00
17:00	1134.6	6.4	42.9	9.5	20.3	10.2	15.1	73.2	0.0	1.7	0.5	0:00
17:30	1134.9	6.4	41.3	9.7	21.5	5.3	3.0	58.6	0.0	1.8	0.5	0:00
18:00	1121.8	6.7	42.0	9.8	20.6	5.8	7.0	71.1	0.0	2.0	0.5	0:00
18:30	1116.4	6.8	42.3	9.8	19.9	7.9	9.2	63.8	0.0	2.0	0.6	0:00
19:00	1113.1	6.8	42.5	9.8	19.3	7.7	8.0	66.9	0.0	2.1	0.5	0:00
19:30	1118.5	6.8	42.6	9.8	19.1	8.4	12.3	63.1	0.0	1.9	0.6	0:00
20:00	1115.1	6.9	42.5	9.9	19.2	7.5	6.6	72.4	0.0	1.8	0.6	0:00
20:30	1115.8	6.9	42.2	9.9	18.8	7.4	4.9	69.7	0.0	1.5	0.8	0:00
21:00	1123.0	6.7	41.9	9.9	19.1	7.5	5.3	66.7	0.0	1.6	0.8	0:00
21:30	1125.7	6.8	43.6	9.8	18.8	8.3	7.1	63.0	0.0	1.8	0.8	0:00
22:00	1114.8	7.0	42.2	9.9	19.1	6.2	2.9	69.8	0.0	2.0	0.8	0:00
22:30	1124.9	6.6	42.5	10.0	21.0	7.1	5.2	69.7	0.0	2.1	0.8	0:00
23:00	1118.5	6.8	42.4	10.0	19.1	8.0	5.9	68.7	0.0	2.2	0.8	0:00
23:30	1128.1	6.5	42.9	9.7	20.4	7.2	3.8	66.1	0.0	2.4	0.8	0:00
00:00	1123.2	6.4	42.5	9.9	20.5	5.9	2.4	66.1	0.0	2.5	0.8	0:00
Moyen	1119.7	6.8	42.4	9.8	19.4	7.2	12.9	67.1	0.0	1.9	0.6	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30		
Intervalle de confiance moyen						3.83	2.92	15.42	0.00	0.23		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 1 JOUR : 29		
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		3.6
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.39
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

