

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE :	2016	MOIS : 1	30									
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm ³ à 11% d'O ₂ sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T _{2s} (°C)	O ₂ Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O ₂ (%vol) (1)	H ₂ O (%vol)	HCL (2)	SO ₂ (2)	NO _x (2)	COT (2)	NH ₃ (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1112.4	6.9	43.5	9.8	19.9	7.5	5.6	68.6	0.0	2.6	0.8	0:00
01:00	1110.8	6.9	43.0	10.0	18.7	7.5	7.4	69.2	0.0	2.5	0.8	0:00
01:30	1107.9	7.0	42.6	10.0	19.4	7.7	6.8	67.9	0.0	2.7	0.8	0:00
02:00	1113.1	6.9	42.1	10.0	19.6	6.8	3.9	68.0	0.0	2.6	0.8	0:00
02:30	1116.4	6.7	42.1	10.0	19.8	7.0	4.2	64.9	0.0	3.0	0.8	0:00
03:00	1112.2	7.0	42.7	10.0	19.1	7.0	6.0	65.1	0.0	2.9	0.8	0:00
03:30	1108.9	7.0	41.7	10.2	18.4	8.1	9.7	68.1	0.0	2.6	0.8	0:00
04:00	1116.7	6.8	42.4	9.9	19.1	7.5	10.7	69.2	0.0	2.5	0.8	0:00
04:30	1119.4	6.8	42.5	9.9	19.1	7.3	8.5	67.8	0.0	2.3	0.8	0:00
05:00	1116.0	6.9	42.4	10.0	19.0	7.1	9.6	67.6	0.0	2.5	0.8	0:00
05:30	1114.4	7.0	42.4	9.9	18.6	7.0	5.5	64.5	0.0	2.6	0.8	0:00
06:00	1120.4	6.7	42.1	9.9	20.1	6.4	4.3	55.4	0.0	3.6	0.7	0:00
06:30	1113.7	7.1	41.3	10.0	18.0	7.5	12.3	65.3	0.0	3.5	0.6	0:00
07:00	1120.7	7.0	41.9	9.8	18.2	7.2	9.4	78.3	0.0	2.7	0.8	0:00
07:30	1119.7	6.9	41.5	9.9	17.6	7.9	14.0	71.0	0.0	2.1	0.8	0:00
08:00	1129.0	6.8	41.6	9.8	18.6	7.2	8.9	68.7	0.0	1.7	0.8	0:00
08:30	1122.5	6.7	42.6	9.7	18.8	8.2	12.7	64.3	0.0	1.5	0.7	0:00
09:00	1127.8	6.7	43.5	9.5	18.8	8.7	22.4	62.1	0.6	1.4	0.5	0:00
09:30	1113.4	6.9	43.3	9.8	19.0	5.8	7.9	98.9	0.0	1.4	0.5	0:00
10:00	1119.4	6.8	42.6	9.9	19.1	7.4	9.5	44.1	0.0	1.2	0.5	0:00
10:30	1108.4	7.0	42.8	9.9	19.0	7.4	5.9	72.3	0.0	1.1	0.5	0:00
11:00	1109.0	7.0	41.9	10.2	18.6	6.6	6.0	72.0	0.0	1.0	0.8	0:00
11:30	1111.7	6.9	42.8	9.9	18.9	8.9	9.6	63.7	0.0	1.1	0.9	0:00
12:00	1116.6	6.8	42.0	9.8	19.6	7.3	7.0	65.2	0.0	1.4	0.5	0:00
12:30	1113.8	7.0	42.3	9.9	19.1	6.6	7.3	69.5	0.0	1.5	0.5	0:00
13:00	1111.9	6.8	42.9	9.8	19.1	6.7	10.9	63.0	0.0	1.5	0.5	0:00
13:30	1108.2	7.1	42.3	9.9	18.3	7.3	7.8	63.1	0.0	1.5	0.5	0:00
14:00	1122.6	6.6	42.7	9.8	20.9	6.8	4.2	78.0	0.0	1.7	0.5	0:00
14:30	1122.4	6.8	42.3	9.8	19.7	6.3	9.0	60.5	0.0	1.5	0.5	0:00
15:00	1118.8	6.7	43.6	9.6	19.8	6.4	7.9	67.0	0.0	1.7	0.5	0:00
15:30	1115.3	6.9	42.9	9.8	19.2	8.1	10.0	65.1	0.0	1.7	0.5	0:00
16:00	1104.0	7.1	41.6	10.0	18.8	6.2	5.7	68.9	0.0	1.6	0.5	0:00
16:30	1116.9	6.7	42.5	9.6	19.1	6.9	8.7	62.8	0.0	1.5	0.5	0:00
17:00	1131.4	6.7	42.5	9.6	19.3	7.2	8.9	71.3	0.0	1.5	0.5	0:00
17:30	1121.5	6.9	42.3	9.8	19.1	6.8	11.0	62.5	0.0	1.6	0.5	0:00
18:00	1122.4	6.7	42.4	9.7	19.2	6.9	6.9	70.1	0.0	1.5	0.8	0:00
18:30	1130.1	6.6	43.2	9.5	19.8	7.3	9.6	64.5	0.0	1.7	0.5	0:00
19:00	1126.5	6.7	42.2	9.7	19.7	6.7	8.9	71.0	0.0	1.7	0.5	0:00
19:30	1131.0	6.4	42.5	9.6	20.2	6.5	5.5	63.8	0.0	1.7	0.5	0:00
20:00	1133.7	6.7	43.3	9.5	19.9	7.0	8.4	70.1	0.0	1.8	0.6	0:00
20:30	1126.4	6.6	42.1	9.8	19.4	7.5	7.8	64.7	0.0	1.7	0.8	0:00
21:00	1128.9	6.7	42.2	9.8	19.5	7.0	5.9	69.7	0.0	1.9	0.8	0:00
21:30	1120.9	6.8	42.8	9.8	19.5	7.2	8.0	63.6	0.0	2.0	0.7	0:00
22:00	1133.6	6.2	43.4	9.4	21.7	7.6	10.7	68.0	0.1	2.2	0.7	0:00
22:30	1157.3	6.2	41.6	9.2	20.6	7.7	24.1	57.4	0.0	2.4	0.5	0:00
23:00	1152.9	6.1	41.0	9.3	20.4	6.5	19.2	76.2	0.0	2.4	0.5	0:00
23:30	1149.9	6.4	41.8	9.3	20.5	6.9	23.6	71.5	0.0	2.0	0.5	0:00
00:00	1143.7	6.4	42.4	9.3	20.1	7.4	24.7	60.5	0.0	1.7	0.5	0:00
Moyen	1121.3	6.8	42.4	9.8	19.3	7.2	9.6	67.2	0.0	2.0	0.6	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.95	2.35	15.45	0.00		0.27	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101.3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE :	2016	MOIS : 1	JOUR : 30
Moyennes (en mg/Nm ³ à 11% d'O ₂ sur gaz sec)	3.6		
V.L.E. Jour (en mg/Nm ³ à 11% d'O ₂ sur gaz sec)	45		
V.L.E. 10 min (en mg/Nm ³ à 11% d'O ₂ sur gaz sec)	150		
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00		
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00		
Intervalle de confiance moyen	0.36		
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0	Objectif : % > 95%	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

