

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 3		20		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1116,8	6,7	42,5	9,8	17,8	4,2	40,0	65,9	0,1	1,4	0,5	0:00	
01:00	1122,6	6,9	42,1	10,0	17,9	2,1	1,0	68,2	0,0	1,3	0,9	0:00	
01:30	1116,2	6,8	42,6	9,9	17,7	1,7	3,9	65,3	0,0	1,5	0,9	0:00	
02:00	1117,5	7,0	42,3	10,0	17,2	3,1	9,9	66,9	0,0	1,6	0,9	0:00	
02:30	1115,9	6,9	42,3	9,9	17,9	4,7	19,5	69,9	0,0	1,7	0,8	0:00	
03:00	1118,6	6,9	42,2	10,0	17,5	6,2	25,2	69,0	0,0	1,8	0,8	0:00	
03:30	1112,6	7,0	42,7	10,0	16,8	7,9	37,0	62,8	0,0	1,9	0,8	0:00	
04:00	1107,7	7,1	42,4	10,0	15,9	6,9	38,3	63,6	0,0	1,9	0,8	0:00	
04:30	1115,6	7,0	42,5	9,9	16,1	4,7	36,5	67,5	0,0	1,8	0,8	0:00	
05:00	1130,4	6,6	42,0	9,9	16,7	3,8	21,2	71,6	0,0	1,6	0,8	0:00	
05:30	1130,9	6,7	42,0	9,8	17,1	3,5	21,4	70,4	0,0	1,5	0,8	0:00	
06:00	1131,0	6,5	43,3	9,7	18,8	3,4	15,4	65,3	0,1	1,9	0,5	0:00	
06:30	1110,1	7,2	42,6	10,2	16,0	3,5	27,5	53,7	0,0	2,2	0,1	0:00	
07:00	1105,5	7,2	42,6	10,0	16,2	4,3	24,4	70,1	0,0	2,2	0,1	0:00	
07:30	1109,9	6,9	42,2	9,9	17,1	4,5	27,8	70,2	0,0	1,8	0,1	0:00	
08:00	1118,3	6,8	42,7	9,8	17,1	4,6	41,1	69,9	0,0	1,5	0,3	0:00	
08:30	1118,5	6,9	42,8	10,0	16,5	4,0	34,8	70,6	0,0	1,4	0,8	0:00	
09:00	1112,3	6,9	43,1	9,7	17,1	3,7	26,8	66,6	0,0	1,6	0,8	0:00	
09:30	1114,4	7,2	42,8	9,9	15,9	3,8	32,7	65,3	0,0	1,7	0,8	0:00	
10:00	1109,8	7,1	42,1	10,0	15,5	4,0	33,7	67,7	0,1	1,8	0,8	0:00	
10:30	1119,8	6,8	42,8	9,7	15,6	4,6	38,3	66,1	0,1	1,8	0,8	0:00	
11:00	1122,0	6,9	42,6	9,8	16,0	5,1	31,5	63,0	0,1	1,8	0,8	0:00	
11:30	1125,9	6,9	43,0	9,6	16,2	5,5	60,5	64,9	0,1	1,8	0,8	0:00	
12:00	1114,3	7,1	42,1	9,9	15,6	3,9	47,5	70,0	0,1	1,8	0,8	0:00	
12:30	1114,4	7,1	42,7	9,9	15,1	3,2	72,6	65,9	0,0	1,6	0,8	0:00	
13:00	1117,5	6,9	42,8	9,8	15,3	2,7	61,3	69,7	0,0	1,4	0,8	0:00	
13:30	1125,7	6,6	43,1	9,4	16,0	2,4	53,9	59,7	0,0	1,7	0,4	0:00	
14:00	1147,6	6,1	42,6	9,2	18,6	2,0	31,9	77,4	0,1	1,8	0,1	0:00	
14:30	1146,3	6,4	42,0	9,5	18,8	2,0	20,9	65,0	0,0	1,8	0,0	0:00	
15:00	1138,8	6,4	42,5	9,4	18,2	2,1	23,7	63,5	0,0	1,9	0,0	0:00	
15:30	1149,0	6,2	43,4	9,0	17,8	2,4	39,9	81,8	1,0	1,8	0,0	0:00	
16:00	1144,8	6,2	42,0	9,3	18,6	1,8	10,8	69,8	0,0	1,9	0,0	0:00	
16:30	1144,1	6,3	42,7	9,3	18,6	2,1	26,7	66,1	0,0	1,9	0,1	0:00	
17:00	1131,7	6,5	42,4	9,6	18,8	2,3	16,2	68,2	0,0	2,0	0,1	0:00	
17:30	1123,8	6,8	42,7	9,6	18,4	3,5	27,4	62,9	0,0	2,1	0,1	0:00	
18:00	1121,4	6,6	42,1	9,6	18,1	4,9	52,4	67,9	0,0	2,1	0,1	0:00	
18:30	1132,8	6,4	42,4	9,4	17,6	4,7	38,5	63,0	0,0	2,1	0,0	0:00	
19:00	1136,8	6,6	42,3	9,6	17,7	4,0	46,7	67,8	0,0	2,0	0,0	0:00	
19:30	1131,5	6,5	42,5	9,4	18,4	3,0	25,5	66,5	0,0	1,8	0,0	0:00	
20:00	1130,1	6,5	42,5	9,5	17,6	3,9	44,1	67,9	0,0	1,6	0,3	0:00	
20:30	1142,7	6,2	42,5	9,6	17,9	3,9	28,9	70,3	0,0	1,2	0,8	0:00	
21:00	1135,4	6,7	42,0	9,8	18,0	4,4	25,9	68,1	0,0	1,2	0,8	0:00	
21:30	1135,9	6,4	43,4	9,5	18,5	5,7	31,2	66,6	0,0	1,5	0,8	0:00	
22:00	1137,5	6,4	42,8	9,8	19,1	6,4	29,6	71,2	0,1	1,7	0,8	0:00	
22:30	1134,5	6,7	42,1	10,0	18,8	7,2	33,1	64,5	0,1	1,9	0,8	0:00	
23:00	1124,8	6,7	42,7	9,9	16,9	6,8	58,4	65,1	0,1	2,1	0,8	0:00	
23:30	1127,4	6,7	42,5	9,8	17,6	3,6	28,3	66,5	0,0	2,1	0,8	0:00	
00:00	1129,3	6,6	42,3	9,8	17,4	3,1	23,7	66,4	0,1	2,0	0,9	0:00	
Moyen	1125,4	6,7	42,5	9,7	17,3	4,0	32,2	67,2	0,0	1,8	0,5		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						2,56	6,08	15,58	0,00	0,21			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 3	JOUR : 20
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		4,4
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,43
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

