

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE :		2016		MOIS : 3		21		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)					Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL	SO2	NOx	COT	NH3	Pous- sières		
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	
00:30	1131,7	6,6	42,4	9,7	16,7	3,0	42,8	68,9	0,1	1,8	0,8	0:00	
01:00	1134,6	6,6	42,4	9,8	16,9	2,0	6,2	65,0	0,0	1,7	0,8	0:00	
01:30	1131,3	6,7	42,5	9,8	16,9	1,6	10,4	70,4	0,0	1,7	0,8	0:00	
02:00	1129,9	6,7	42,2	9,9	16,9	2,0	21,8	66,3	0,1	1,7	0,9	0:00	
02:30	1128,4	6,8	42,6	10,0	16,9	2,4	27,9	66,4	0,0	1,8	0,9	0:00	
03:00	1124,4	6,8	43,0	9,9	16,5	2,4	26,0	61,6	0,0	1,8	0,8	0:00	
03:30	1124,9	6,9	42,5	10,0	16,4	3,0	32,9	74,5	0,0	1,8	0,8	0:00	
04:00	1128,8	6,8	42,7	9,9	16,9	3,7	38,6	67,1	0,0	1,7	0,8	0:00	
04:30	1118,6	7,1	42,3	10,1	16,0	3,6	57,3	68,1	0,0	1,5	0,9	0:00	
05:00	1122,2	6,8	42,0	9,9	16,6	2,3	22,0	69,1	0,0	1,6	0,8	0:00	
05:30	1144,1	6,4	42,6	9,7	17,4	1,8	11,4	66,9	0,0	1,7	0,8	0:00	
06:00	1146,1	6,2	42,9	9,7	20,0	1,9	7,8	69,3	0,1	2,1	0,6	0:00	
06:30	1142,4	6,6	43,3	9,7	19,0	2,0	16,2	61,6	0,0	2,5	0,1	0:00	
07:00	1125,6	6,8	43,2	9,8	18,1	3,2	27,8	69,4	0,0	2,4	0,1	0:00	
07:30	1119,4	7,1	42,5	9,9	17,3	3,7	28,8	62,6	0,0	2,0	0,1	0:00	
08:00	1109,0	7,1	41,8	10,0	16,5	4,4	36,0	70,9	0,0	1,7	0,4	0:00	
08:30	1118,9	6,9	42,1	10,1	16,8	5,2	35,2	67,8	0,0	1,6	0,8	0:00	
09:00	1124,0	6,7	42,9	9,9	17,1	6,2	34,6	65,0	0,0	1,8	0,6	0:00	
09:30	1123,5	6,9	42,8	9,9	18,1	6,8	32,1	69,5	0,0	1,9	0,1	0:00	
10:00	1122,4	6,8	42,8	9,9	18,4	5,6	28,0	69,5	0,0	2,0	0,1	0:00	
10:30	1114,8	6,9	42,1	10,0	18,0	7,8	33,4	66,5	0,0	1,9	0,1	0:00	
11:00	1123,3	6,7	42,9	9,9	19,1	10,4	20,4	71,6	0,0	1,9	0,1	0:00	
11:30	1111,1	7,1	43,0	10,0	17,8	10,2	22,8	56,0	0,0	1,9	0,0	0:00	
12:00	1118,8	6,8	42,3	9,8	18,5	6,8	12,3	71,4	0,0	1,9	0,0	0:00	
12:30	1121,5	6,8	42,3	9,8	18,8	7,5	10,5	67,4	0,0	1,9	0,0	0:00	
13:00	1122,3	6,7	42,0	9,9	18,3	8,8	16,7	69,0	0,0	1,9	0,0	0:00	
13:30	1125,7	6,8	42,3	9,8	18,5	7,4	11,0	65,4	0,0	1,7	0,0	0:00	
14:00	1125,1	6,6	43,0	9,8	19,7	7,5	8,9	67,8	0,1	1,9	0,0	0:00	
14:30	1116,1	7,1	43,1	10,2	18,0	6,8	12,4	58,3	0,0	1,9	0,0	0:00	
15:00	1092,6	7,6	42,7	10,2	15,4	9,0	23,3	61,8	0,0	1,9	0,0	0:00	
15:30	1107,7	7,0	42,4	9,9	14,5	8,0	39,2	71,7	0,1	1,7	0,0	0:00	
16:00	1118,2	7,1	42,4	9,9	16,4	6,5	12,5	87,8	0,0	1,6	0,0	0:00	
16:30	1115,9	7,0	42,2	9,9	16,7	8,6	15,7	61,5	0,0	1,5	0,0	0:00	
17:00	1109,4	7,0	43,0	9,8	15,8	8,0	15,3	65,6	0,0	1,5	0,0	0:00	
17:30	1119,1	6,8	42,8	9,7	16,3	8,6	21,4	67,0	0,0	1,4	0,0	0:00	
18:00	1136,3	6,5	42,6	9,7	18,2	8,1	13,2	75,4	0,0	1,4	0,0	0:00	
18:30	1112,9	7,0	42,8	10,0	17,2	9,4	11,8	63,2	0,0	1,4	0,0	0:00	
19:00	1108,3	6,9	43,3	9,9	17,1	9,3	14,0	66,0	0,0	1,4	0,0	0:00	
19:30	1103,7	7,1	42,4	10,1	16,5	10,6	19,7	63,8	0,0	1,3	0,0	0:00	
20:00	1103,0	7,1	42,2	10,1	16,8	8,9	33,8	73,9	0,0	1,2	0,3	0:00	
20:30	1113,8	6,8	42,5	10,0	17,7	9,2	25,0	70,1	0,0	0,9	0,8	0:00	
21:00	1109,3	7,1	42,5	10,1	16,8	9,8	25,8	65,1	0,0	0,8	0,8	0:00	
21:30	1104,9	7,1	42,8	10,1	16,6	10,7	27,5	64,0	0,0	1,0	0,8	0:00	
22:00	1111,8	6,8	42,6	10,0	18,5	7,5	16,8	71,6	0,1	1,0	0,8	0:00	
22:30	1121,2	6,9	41,7	10,2	17,2	17,8	41,7	78,7	0,1	1,0	0,8	0:00	
23:00	1117,2	6,9	38,3	10,3	17,6	8,5	2,2	78,1	0,0	1,1	0,6	0:00	
23:30	1129,2	6,6	38,3	10,0	16,9	11,7	16,5	62,2	0,0	1,1	0,5	0:00	
00:00	1135,6	6,5	40,2	9,8	17,6	4,4	2,6	61,2	0,0	1,1	0,5	0:00	
Moyen	1120,8	6,8	42,3	9,9	17,3	6,6	22,3	67,8	0,0	1,6	0,4		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,18	4,49	15,45	0,00	0,15			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE :	2016	MOIS : 3	JOUR : 21
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			5,4
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)			0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)			0:00
Intervalle de confiance moyen			0,53
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

