

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE :	2016	MOIS : 3	22	CONCENTRATIONS POLLUANTS								Dépassement d'au moins 1 VLE	
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		(en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)		
00:30	1132,5	6,6	41,6	9,7	18,2	6,6	8,9	71,2	0,0	1,0	0,1	0:00	
01:00	1135,6	6,3	42,6	9,5	18,9	6,9	8,4	66,6	0,0	1,1	0,0	0:00	
01:30	1133,2	6,6	42,3	9,7	18,2	7,4	11,3	63,1	0,0	1,1	0,0	0:00	
02:00	1131,7	6,5	42,6	9,6	18,0	8,1	8,3	65,5	0,0	1,1	0,1	0:00	
02:30	1131,6	6,4	42,8	9,5	17,7	9,0	11,5	65,2	0,0	1,0	0,1	0:00	
03:00	1139,3	6,5	42,1	9,5	18,3	7,0	6,3	73,9	0,0	1,0	0,1	0:00	
03:30	1145,9	6,3	42,1	9,6	18,4	7,4	9,0	66,7	0,0	0,9	0,1	0:00	
04:00	1138,2	6,5	42,6	9,6	18,3	6,7	5,3	63,9	0,0	1,0	0,1	0:00	
04:30	1136,8	6,4	42,7	9,5	18,6	6,8	8,7	66,9	0,0	0,9	0,1	0:00	
05:00	1128,2	6,7	42,2	9,8	17,6	7,4	11,4	62,4	0,0	1,0	0,1	0:00	
05:30	1135,7	6,5	42,1	9,6	17,7	8,9	14,4	70,6	0,0	1,0	0,1	0:00	
06:00	1143,3	6,3	42,7	9,5	18,8	7,8	9,5	67,1	0,1	0,9	0,1	0:00	
06:30	1131,7	6,8	42,2	9,9	16,8	6,4	15,4	52,5	0,1	1,0	0,1	0:00	
07:00	1123,8	6,9	42,9	9,8	16,1	8,6	23,9	68,8	0,0	1,1	0,1	0:00	
07:30	1115,6	6,9	42,9	9,9	17,3	6,8	14,8	69,2	0,0	1,0	0,1	0:00	
08:00	1109,0	7,0	42,9	9,9	17,2	6,9	14,3	70,6	0,0	0,8	0,4	0:00	
08:30	1111,2	7,1	42,2	10,3	16,4	6,7	15,1	62,9	0,0	0,8	0,8	0:00	
09:00	1122,5	6,7	41,6	10,1	17,9	6,3	8,2	77,8	0,0	0,9	0,8	0:00	
09:30	1131,5	6,7	43,0	9,8	18,4	7,2	11,6	64,8	0,0	0,9	0,8	0:00	
10:00	1121,2	6,8	42,5	10,0	18,2	6,8	7,7	66,1	0,0	1,1	0,8	0:00	
10:30	1124,5	6,6	42,7	10,1	18,6	6,8	6,3	73,6	0,0	1,3	0,9	0:00	
11:00	1121,2	6,8	42,9	10,1	18,7	6,4	3,8	63,4	0,0	1,4	0,8	0:00	
11:30	1117,2	6,9	42,5	10,1	17,6	8,0	7,4	62,3	0,0	1,5	0,8	0:00	
12:00	1131,5	6,4	42,1	9,9	19,6	5,9	1,1	78,1	0,0	1,6	0,8	0:00	
12:30	1129,5	6,6	42,4	10,0	19,5	6,2	2,6	67,4	0,0	1,7	0,8	0:00	
13:00	1120,0	6,7	42,9	10,0	18,5	7,3	2,9	61,3	0,0	1,8	0,8	0:00	
13:30	1133,1	6,5	42,4	10,0	19,6	7,0	3,8	72,4	0,0	1,8	0,8	0:00	
14:00	1129,6	6,4	42,8	10,0	20,9	6,6	1,7	68,8	0,1	2,0	0,8	0:00	
14:30	1126,5	6,7	42,7	10,0	19,8	7,0	6,8	63,2	0,0	2,1	0,8	0:00	
15:00	1121,5	6,8	42,9	10,0	18,4	8,3	14,9	66,3	0,0	2,1	0,8	0:00	
15:30	1124,5	6,7	42,1	9,8	17,3	8,2	9,5	59,8	0,0	1,8	0,8	0:00	
16:00	1130,5	6,6	41,8	9,9	16,4	9,8	5,1	64,1	0,0	1,7	0,9	0:00	
16:30	1131,7	6,8	43,4	9,6	14,3	4,3	6,3	49,0	0,0	1,5	0,8	0:00	
17:00	1155,4	6,1	44,1	9,0	13,3	8,2	46,3	60,4	0,2	1,3	0,3	0:00	
17:30	1132,6	6,7	43,7	9,5	15,2	6,0	8,8	66,0	0,0	1,4	0,1	0:00	
18:00	1124,3	6,4	43,0	9,5	18,3	7,4	7,4	71,3	0,7	1,4	0,1	0:00	
18:30	1121,2	6,7	42,8	9,8	18,6	5,8	4,5	64,1	0,0	1,3	0,1	0:00	
19:00	1109,3	6,6	43,1	9,8	17,1	6,9	5,6	59,7	0,0	1,3	0,1	0:00	
19:30	1118,6	6,8	42,9	9,7	17,0	7,1	6,2	71,1	0,0	1,2	0,0	0:00	
20:00	1123,3	6,5	41,6	9,8	18,5	7,2	4,8	73,3	0,0	1,1	0,3	0:00	
20:30	1117,2	6,7	42,0	10,0	17,5	7,4	4,5	64,3	0,0	0,8	0,8	0:00	
21:00	1126,8	6,4	42,2	9,8	18,5	7,3	4,2	71,0	0,0	0,9	0,8	0:00	
21:30	1115,1	6,8	42,5	10,0	17,5	7,2	4,7	61,3	0,0	1,0	0,8	0:00	
22:00	1125,7	6,4	42,2	10,0	20,2	7,6	2,5	79,3	0,1	1,1	0,8	0:00	
22:30	1132,8	6,5	42,7	9,9	19,7	7,1	4,8	63,9	0,0	1,2	0,8	0:00	
23:00	1117,8	6,8	42,8	10,2	18,5	7,5	4,9	66,8	0,0	1,4	0,8	0:00	
23:30	1119,9	6,6	42,3	10,1	18,9	9,2	6,5	68,2	0,0	1,6	0,8	0:00	
00:00	1135,3	6,4	42,7	9,8	19,7	6,4	2,3	67,7	0,0	1,8	0,8	0:00	
Moyen	1127,4	6,6	42,6	9,8	18,0	7,2	8,6	66,5	0,0	1,3	0,5		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,84	1,93	15,30	0,01	0,20			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée													0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante													non

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE :	2016	MOIS : 3	JOUR : 22
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	7,9		
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45		
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150		
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00		
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00		
Intervalle de confiance moyen	0,62		
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100,0		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

