

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 3		24		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1100,2	7,0	42,7	9,8	13,8	6,6	33,9	63,7	0,1	1,1	0,0	0:00	
01:00	1112,0	6,9	42,3	9,7	15,4	5,8	28,8	75,2	0,1	0,9	0,0	0:00	
01:30	1119,0	6,9	42,4	9,8	16,3	13,8	42,4	66,2	0,1	1,0	0,0	0:00	
02:00	1109,2	7,0	42,4	9,9	16,4	7,6	17,5	65,4	0,1	0,9	0,0	0:00	
02:30	1108,1	7,0	42,6	10,0	17,1	5,3	11,7	71,4	0,1	0,9	0,1	0:00	
03:00	1108,1	7,1	42,7	10,0	17,2	5,4	8,7	66,0	0,1	0,9	0,1	0:00	
03:30	1106,8	6,9	42,3	10,0	17,7	5,9	9,4	69,5	0,1	0,9	0,1	0:00	
04:00	1114,5	6,8	42,0	10,0	19,2	6,3	7,3	69,7	0,1	1,0	0,1	0:00	
04:30	1119,2	6,5	42,7	9,7	20,1	7,5	10,7	67,5	0,1	1,0	0,1	0:00	
05:00	1117,3	6,7	43,1	9,9	19,0	17,6	19,3	65,4	0,1	1,1	0,1	0:00	
05:30	1122,2	6,8	41,8	9,8	18,5	6,8	5,4	75,5	0,1	1,2	0,1	0:00	
06:00	1133,9	6,3	42,2	9,6	21,2	4,8	1,4	71,0	0,1	1,3	0,1	0:00	
06:30	1138,7	6,4	41,9	9,6	20,6	7,1	7,7	65,3	0,1	1,4	0,1	0:00	
07:00	1130,4	6,4	42,8	9,7	20,1	7,7	7,6	69,0	0,1	1,4	0,1	0:00	
07:30	1119,6	6,8	42,4	10,0	19,0	4,4	2,2	61,6	0,1	1,5	0,1	0:00	
08:00	1126,5	6,5	41,4	9,8	19,8	6,9	6,4	74,7	0,1	1,6	0,4	0:00	
08:30	1137,7	6,5	41,8	9,9	19,7	7,8	5,7	63,1	0,1	1,5	0,8	0:00	
09:00	1136,3	6,4	41,8	9,9	18,7	8,5	9,2	65,3	0,1	1,7	0,8	0:00	
09:30	1147,5	6,4	42,9	9,7	18,9	8,7	8,5	66,7	0,1	1,7	0,8	0:00	
10:00	1141,6	6,4	42,4	9,8	18,5	8,0	10,7	67,6	0,1	1,8	0,8	0:00	
10:30	1142,7	6,4	42,6	9,8	18,6	6,0	3,2	66,5	0,0	1,7	0,8	0:00	
11:00	1135,4	6,7	42,5	9,9	18,2	6,4	5,4	67,2	0,0	1,6	0,6	0:00	
11:30	1133,3	6,7	42,1	9,8	15,9	10,4	28,4	53,9	0,1	1,4	0,0	0:00	
12:00	1142,9	6,3	41,9	9,6	18,4	6,0	4,0	78,0	0,0	1,4	0,0	0:00	
12:30	1131,4	6,7	41,9	9,9	17,5	4,2	2,5	61,4	0,0	1,3	0,0	0:00	
13:00	1135,0	6,6	42,4	9,6	18,1	7,0	8,7	73,5	0,1	1,2	0,0	0:00	
13:30	1136,7	6,4	42,6	9,7	18,9	7,5	7,6	68,3	0,0	1,1	0,0	0:00	
14:00	1135,4	6,5	44,3	9,8	20,3	6,6	5,6	61,2	0,1	1,1	0,1	0:00	
14:30	1123,9	6,8	43,7	9,8	17,2	11,1	17,3	55,5	0,0	1,0	0,1	0:00	
15:00	1131,7	6,4	42,4	9,8	18,7	4,5	0,6	75,6	0,0	0,9	0,1	0:00	
15:30	1122,4	7,0	42,2	9,9	17,8	5,3	4,4	58,8	0,0	1,0	0,1	0:00	
16:00	1128,8	6,6	41,4	9,8	17,7	9,5	9,3	69,9	0,0	0,9	0,1	0:00	
16:30	1145,7	6,3	42,1	9,6	18,1	7,0	5,1	62,3	0,0	1,0	0,1	0:00	
17:00	1144,9	6,3	42,2	9,5	18,2	7,6	4,6	72,6	0,0	0,9	0,1	0:00	
17:30	1141,3	6,5	42,6	9,6	17,7	9,3	48,6	61,7	0,0	0,9	0,1	0:00	
18:00	1146,3	6,3	42,6	9,4	18,9	5,5	25,9	85,5	0,0	0,9	0,1	0:00	
18:30	1151,3	6,1	42,7	9,5	19,9	5,0	7,9	67,2	0,0	1,0	0,1	0:00	
19:00	1148,5	6,3	43,4	9,4	20,2	7,4	12,6	65,8	0,0	1,0	0,0	0:00	
19:30	1138,0	6,4	43,0	9,7	20,0	5,5	3,8	66,0	0,0	1,1	0,0	0:00	
20:00	1131,5	6,6	43,0	9,9	19,7	6,6	5,2	67,9	0,0	1,3	0,4	0:00	
20:30	1124,6	6,6	42,3	10,0	19,5	7,2	4,1	69,5	0,0	1,6	0,9	0:00	
21:00	1128,1	6,4	42,5	9,9	20,1	5,2	1,3	67,0	0,0	1,8	0,9	0:00	
21:30	1115,2	6,8	42,5	10,1	19,3	5,8	1,8	66,2	0,0	2,2	0,9	0:00	
22:00	1130,4	6,5	42,3	10,1	21,1	6,1	2,7	66,6	0,1	2,3	0,9	0:00	
22:30	1125,3	6,7	42,5	10,0	18,8	6,6	7,4	62,3	0,0	2,1	0,8	0:00	
23:00	1122,8	6,7	42,5	9,9	18,3	7,0	7,1	67,3	0,0	1,9	0,8	0:00	
23:30	1120,2	6,9	42,3	10,0	17,4	8,6	10,0	62,9	0,0	1,8	0,8	0:00	
00:00	1123,8	6,8	42,4	9,9	16,2	7,8	8,7	61,2	0,0	1,5	0,8	0:00	
Moyen	1128,9	6,6	42,4	9,8	18,5	7,2	10,6	67,1	0,1	1,3	0,3		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,67	2,25	15,44	0,00	0,11			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 3	JOUR : 24
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		4,6
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,50
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

