

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 3		27		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1095,4	7,2	42,5	10,1	16,6	6,8	21,5	67,9	0,0	1,1	0,9	0:00	
01:00	1103,4	7,0	41,5	10,0	16,9	5,6	9,1	71,4	0,0	1,1	0,8	0:00	
01:30	1118,9	6,7	42,1	9,9	16,8	6,8	9,9	64,3	0,0	1,1	0,8	0:00	
02:00	1114,9	6,8	41,5	10,1	16,2	4,9	9,9	65,0	0,0	1,0	0,8	0:00	
02:30	1118,8	6,9	42,2	9,8	17,1	7,3	18,5	66,4	0,0	0,9	0,8	0:00	
03:00	1109,3	7,0	41,5	10,0	16,6	7,6	28,2	64,5	0,0	1,0	0,9	0:00	
03:30	1111,8	6,8	41,3	10,0	16,8	10,1	28,0	73,3	0,0	0,9	0,9	0:00	
04:00	1117,8	6,6	42,4	9,6	17,2	6,9	19,0	56,2	0,0	1,1	0,1	0:00	
04:30	1125,4	6,5	42,4	9,2	17,1	6,0	26,6	60,5	0,0	1,1	0,0	0:00	
05:00	1145,6	6,1	42,7	9,1	16,0	7,9	64,6	55,0	0,2	1,0	0,0	0:00	
05:30	1139,9	6,4	43,0	9,6	19,7	5,9	16,9	63,5	0,1	1,1	0,0	0:00	
06:00	1129,1	6,4	42,6	9,6	18,2	9,0	28,9	65,9	0,0	1,1	0,0	0:00	
06:30	1123,6	6,6	42,2	9,7	17,5	6,3	12,8	63,0	0,0	1,1	0,0	0:00	
07:00	1129,0	6,4	42,2	9,5	18,5	6,5	14,4	74,3	0,0	1,0	0,0	0:00	
07:30	1132,0	6,4	42,3	9,5	18,0	7,6	13,7	57,8	0,0	1,0	0,0	0:00	
08:00	1127,1	6,5	43,4	9,5	17,1	9,1	31,6	70,0	0,0	0,9	0,4	0:00	
08:30	1131,5	6,4	43,0	9,4	17,6	7,5	23,4	68,9	0,0	0,8	0,8	0:00	
09:00	1132,2	6,5	42,2	9,5	17,5	7,2	22,6	66,0	0,0	0,8	0,0	0:00	
09:30	1136,4	6,3	42,3	9,4	18,6	6,8	15,9	70,6	0,0	0,8	0,0	0:00	
10:00	1133,7	6,3	42,7	9,3	18,2	7,6	22,3	60,4	0,0	0,8	0,0	0:00	
10:30	1125,8	6,6	42,9	9,5	17,3	13,2	38,2	65,1	0,0	0,8	0,1	0:00	
11:00	1130,3	6,4	42,2	9,5	17,7	10,8	25,4	68,8	0,0	0,8	0,5	0:00	
11:30	1134,5	6,3	42,0	9,4	18,2	6,5	19,7	69,9	0,0	0,8	0,2	0:00	
12:00	1140,0	6,2	42,1	9,3	18,9	6,6	17,4	68,0	0,0	0,9	0,1	0:00	
12:30	1131,1	6,4	43,3	9,3	18,8	5,9	10,8	64,2	0,0	0,9	0,1	0:00	
13:00	1120,6	6,6	42,5	9,6	17,6	5,5	10,3	65,5	0,0	0,9	0,4	0:00	
13:30	1135,9	6,3	42,6	9,7	20,1	3,4	0,8	71,5	0,1	0,8	0,9	0:00	
14:00	1121,2	6,7	42,9	9,6	17,2	4,3	13,4	62,1	0,0	0,8	0,9	0:00	
14:30	1117,6	6,7	42,9	9,6	16,6	6,3	21,9	68,5	0,0	0,8	0,9	0:00	
15:00	1121,9	6,8	42,0	9,7	16,0	7,4	16,7	61,6	0,0	0,7	0,9	0:00	
15:30	1149,5	6,1	42,0	9,2	16,4	8,1	29,2	46,0	0,1	0,8	0,8	0:00	
16:00	1132,5	6,6	43,3	9,5	16,7	5,4	8,8	65,8	0,0	1,0	0,9	0:00	
16:30	1110,4	6,9	42,8	9,8	15,9	6,8	25,6	53,4	0,1	1,0	0,9	0:00	
17:00	1124,0	6,6	43,2	9,8	16,3	6,3	15,0	65,1	0,1	0,9	0,9	0:00	
17:30	1112,2	7,0	42,2	10,1	17,0	7,7	21,9	71,8	0,1	0,9	1,0	0:00	
18:00	1109,2	6,9	41,4	9,9	17,5	7,2	23,0	62,5	0,1	0,9	0,6	0:00	
18:30	1114,7	6,9	42,1	9,8	17,4	8,2	26,2	66,3	0,1	0,7	0,4	0:00	
19:00	1107,3	6,9	41,8	9,9	17,1	6,9	25,3	65,0	0,1	0,6	0,9	0:00	
19:30	1107,7	7,1	40,8	10,1	16,7	7,5	23,4	66,3	0,1	0,6	0,9	0:00	
20:00	1120,9	6,5	42,2	9,6	17,4	8,1	31,7	70,8	0,1	0,6	0,9	0:00	
20:30	1121,4	7,1	42,2	9,9	16,5	8,5	39,9	55,3	0,1	0,6	0,9	0:00	
21:00	1128,2	6,6	40,4	9,9	18,7	6,9	60,8	42,4	0,1	0,7	0,9	0:00	
21:30	1122,9	6,6	41,2	9,8	17,7	4,5	41,4	69,5	0,0	0,9	0,9	0:00	
22:00	1119,4	6,6	42,0	9,8	17,8	4,8	38,1	70,4	0,1	1,0	0,9	0:00	
22:30	1124,1	6,7	42,1	9,7	17,3	4,7	52,0	62,6	0,1	0,7	0,9	0:00	
23:00	1120,5	6,7	42,3	9,8	17,4	4,8	42,3	71,8	0,1	0,7	0,9	0:00	
23:30												0:00	
00:00												0:00	
Moyen	1123,5	6,6	42,2	9,7	17,4	7,0	24,5	64,7	0,0	0,9	0,6		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,70	4,63	14,91	0,00	0,25			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 3	JOUR : 27
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		5,4
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,45
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

23h30 : changement d'heure

