

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 4		3		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL	SO2	NOx	COT	NH3	Pous- sières		
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	
00:30	1114,8	6,6	42,9	9,7	19,5	7,2	8,4	69,7	0,0	1,6	0,8	0:00	
01:00	1119,0	6,4	42,1	9,8	19,8	6,6	8,9	71,4	0,0	1,6	0,8	0:00	
01:30	1124,2	6,3	42,3	9,8	19,7	6,9	7,2	67,2	0,0	1,7	0,8	0:00	
02:00	1127,1	6,3	42,7	9,6	20,4	6,8	4,3	66,4	0,0	1,7	0,8	0:00	
02:30	1124,8	6,3	42,9	9,6	19,9	7,8	6,0	66,9	0,0	1,8	0,8	0:00	
03:00	1128,2	6,4	42,1	9,7	20,1	7,3	5,4	68,2	0,0	1,8	0,8	0:00	
03:30	1127,9	6,3	42,6	9,6	19,9	9,6	16,1	66,0	0,0	1,7	0,8	0:00	
04:00	1127,2	6,2	42,8	9,6	19,6	8,4	15,5	68,5	0,0	1,6	0,8	0:00	
04:30	1128,6	6,4	42,8	9,7	19,0	7,8	13,1	60,4	0,1	1,7	0,8	0:00	
05:00	1132,0	6,2	42,6	9,6	19,5	7,3	13,1	73,9	0,1	1,6	0,8	0:00	
05:30	1122,7	6,6	42,4	9,8	19,1	7,9	21,0	67,3	0,1	1,5	0,8	0:00	
06:00	1119,0	6,4	42,7	9,9	20,1	8,5	36,1	65,2	0,1	1,5	0,8	0:00	
06:30	1123,4	6,4	42,2	9,7	18,7	5,7	34,9	67,1	0,1	1,3	0,8	0:00	
07:00	1124,1	6,3	42,2	9,6	19,1	6,3	21,7	72,2	0,1	1,7	0,5	0:00	
07:30	1134,4	6,1	42,9	9,3	19,8	6,7	19,7	64,6	0,1	2,1	0,0	0:00	
08:00	1129,3	6,3	43,1	9,5	19,6	6,0	12,8	67,6	0,1	2,1	0,0	0:00	
08:30	1123,4	6,4	43,7	9,4	19,9	6,3	13,0	63,6	0,1	2,1	0,0	0:00	
09:00	1119,9	6,4	42,7	9,8	19,4	6,6	11,2	71,8	0,1	1,7	0,6	0:00	
09:30	1111,5	6,6	42,4	9,8	18,8	7,0	11,4	63,0	0,1	1,5	0,8	0:00	
10:00	1126,8	6,2	42,3	9,7	20,0	6,8	8,4	75,0	0,0	1,6	0,9	0:00	
10:30	1124,4	6,4	42,9	9,7	19,5	7,4	10,0	64,4	0,0	1,7	0,9	0:00	
11:00	1114,7	6,6	42,5	9,8	19,2	7,7	11,4	66,7	0,0	1,8	0,9	0:00	
11:30	1121,9	6,4	43,1	9,6	19,7	6,8	7,1	65,0	0,0	1,9	0,9	0:00	
12:00	1117,5	6,5	42,1	9,8	19,8	6,9	5,6	68,7	0,0	1,9	0,9	0:00	
12:30	1122,2	6,3	42,3	9,7	19,8	6,9	8,5	71,0	0,0	1,8	1,0	0:00	
13:00	1130,4	6,2	42,9	9,5	20,2	7,4	8,5	66,3	0,0	1,9	1,0	0:00	
13:30	1118,6	6,5	43,0	9,8	19,1	8,1	11,5	63,3	0,0	1,9	1,0	0:00	
14:00	1123,4	6,3	42,7	9,8	21,3	6,7	9,3	71,9	0,1	1,9	1,0	0:00	
14:30	1124,7	6,3	42,3	9,7	20,2	8,0	12,6	69,6	0,0	1,8	1,0	0:00	
15:00	1114,4	6,7	42,7	9,9	18,7	8,4	24,7	60,6	0,0	1,8	1,0	0:00	
15:30	1111,3	6,5	42,3	9,8	19,4	7,7	11,9	72,4	0,0	1,9	1,0	0:00	
16:00	1115,1	6,5	43,0	9,7	19,5	7,8	11,4	67,5	0,0	1,9	1,0	0:00	
16:30	1115,7	6,5	42,6	10,0	18,8	7,8	11,7	69,0	0,0	1,9	1,0	0:00	
17:00	1118,6	6,5	42,9	9,7	19,8	6,8	7,2	66,0	0,0	2,0	1,0	0:00	
17:30	1109,0	6,7	42,6	10,0	19,0	8,0	9,3	66,6	0,0	2,1	1,0	0:00	
18:00	1111,2	6,7	42,3	9,8	19,7	7,6	6,2	69,5	0,0	2,1	0,9	0:00	
18:30	1111,5	6,5	42,2	9,9	19,7	6,6	7,0	66,3	0,0	2,1	0,9	0:00	
19:00	1118,3	6,4	43,1	9,6	20,3	8,0	6,5	64,0	0,0	2,3	0,5	0:00	
19:30	1109,5	6,6	42,3	9,7	19,8	8,6	11,9	70,1	0,0	2,4	0,1	0:00	
20:00	1114,1	6,5	42,3	9,7	20,2	5,6	5,9	66,1	0,0	2,2	0,1	0:00	
20:30	1115,7	6,3	42,0	9,9	19,5	13,6	21,0	63,9	0,1	2,0	0,0	0:00	
21:00	1135,7	6,0	42,7	9,3	20,5	4,8	0,9	73,0	0,0	2,4	0,4	0:00	
21:30	1133,3	6,1	42,1	9,6	20,3	4,9	1,8	67,2	0,0	2,1	0,9	0:00	
22:00	1140,2	6,0	42,2	9,6	19,2	9,2	6,2	61,8	0,0	2,4	0,9	0:00	
22:30	1130,7	6,2	42,3	9,8	18,3	7,9	6,2	67,5	0,1	2,4	0,9	0:00	
23:00	1129,7	6,1	43,5	9,6	20,1	5,2	4,6	73,4	0,1	2,3	0,9	0:00	
23:30	1134,7	6,1	42,0	9,7	21,0	6,8	10,1	64,1	0,1	2,0	0,9	0:00	
00:00	1127,6	6,5	43,3	9,7	19,2	8,0	11,6	63,4	0,0	2,1	0,9	0:00	
Moyen	1122,6	6,4	42,6	9,7	19,7	7,3	11,4	67,4	0,0	1,9	0,8		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,80	2,61	15,64	0,00	0,32			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 4	JOUR : 3
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		2,9
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,32
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

