

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016				MOIS : 4		8						
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1129.9	6.6	42.4	9.6	19.5	7.4	10.8	68.2	0.0	1.4	0.8	0:00
01:00	1125.5	6.6	42.7	9.6	19.3	7.1	8.5	65.4	0.0	1.4	0.8	0:00
01:30	1119.2	6.7	42.4	9.8	18.2	7.7	11.7	66.1	0.0	1.4	0.8	0:00
02:00	1126.7	6.4	42.3	9.6	19.0	7.1	7.8	68.7	0.0	1.5	0.8	0:00
02:30	1131.0	6.5	42.4	9.7	19.1	7.4	7.5	68.8	0.0	1.5	0.8	0:00
03:00	1125.2	6.6	42.7	9.6	18.5	8.3	8.4	64.4	0.0	1.5	0.8	0:00
03:30	1124.4	6.5	42.4	9.6	18.5	7.1	6.8	65.9	0.0	1.4	0.8	0:00
04:00	1129.7	6.5	42.3	9.6	18.4	7.1	6.6	66.8	0.0	1.5	0.8	0:00
04:30	1144.8	6.3	43.1	9.4	19.3	8.2	7.6	71.2	0.0	1.4	0.8	0:00
05:00	1130.6	6.6	42.6	9.6	18.8	8.3	10.1	64.1	0.1	1.5	0.7	0:00
05:30	1128.1	6.5	42.4	9.6	18.8	8.2	5.3	68.5	0.0	1.5	0.8	0:00
06:00	1138.6	6.2	42.6	9.6	21.1	6.0	3.0	67.5	0.2	1.5	0.5	0:00
06:30	1133.3	6.5	42.0	9.6	19.5	5.9	4.0	64.0	0.2	1.3	0.0	0:00
07:00	1130.3	6.5	42.6	9.5	19.1	8.1	9.9	66.6	0.2	1.3	0.1	0:00
07:30	1133.3	6.3	42.5	9.4	19.4	8.4	11.9	68.1	0.2	1.2	0.1	0:00
08:00	1129.7	6.6	42.2	9.6	18.6	8.4	4.2	67.3	0.2	1.2	0.1	0:00
08:30	1126.7	6.6	42.7	9.6	18.9	5.6	3.1	65.6	0.2	1.3	0.0	0:00
09:00	1126.7	6.5	42.4	9.7	19.4	5.1	1.9	72.8	0.1	1.2	0.3	0:00
09:30	1130.1	6.3	42.9	9.6	19.4	6.4	2.9	64.8	0.0	1.1	0.8	0:00
10:00	1136.3	6.4	42.7	9.6	19.9	6.2	4.2	69.3	0.0	1.1	0.8	0:00
10:30	1135.8	6.1	41.9	9.4	21.3	6.6	2.5	70.2	0.0	1.3	0.8	0:00
11:00	1148.4	6.1	43.3	9.3	20.4	7.3	3.3	65.2	0.0	1.5	0.8	0:00
11:30	1132.0	6.5	42.7	9.6	18.9	8.0	6.6	64.6	0.0	1.6	0.8	0:00
12:00	1138.0	6.4	42.0	9.7	19.0	8.2	4.9	67.7	0.0	1.6	0.8	0:00
12:30	1127.6	6.7	42.4	9.7	18.1	8.7	6.4	64.8	0.0	1.7	0.8	0:00
13:00	1136.4	6.4	42.6	9.5	18.9	5.9	1.8	67.2	0.0	1.6	0.8	0:00
13:30	1127.5	6.8	43.1	9.5	17.6	9.7	6.4	61.2	0.0	1.5	0.8	0:00
14:00	1132.7	6.1	42.2	9.6	20.6	5.7	0.4	70.3	0.1	1.5	0.9	0:00
14:30	1136.6	6.6	43.3	9.6	17.7	7.0	3.8	58.6	0.0	1.5	0.9	0:00
15:00	1113.9	7.0	42.3	9.9	15.8	9.9	5.7	62.0	0.0	1.3	0.8	0:00
15:30	1119.3	6.7	42.2	9.7	16.8	8.3	10.4	68.8	0.0	1.2	0.8	0:00
16:00	1136.6	6.4	42.2	9.5	17.6	7.9	10.4	67.9	0.0	1.2	0.8	0:00
16:30	1134.4	6.4	42.7	9.4	18.9	9.4	20.5	66.6	0.0	1.2	0.8	0:00
17:00	1133.1	6.4	42.9	9.6	18.8	7.6	17.1	71.5	0.0	1.2	0.8	0:00
17:30	1122.1	6.8	43.8	9.6	18.5	4.7	2.1	59.0	0.0	1.3	0.8	0:00
18:00	1109.7	6.7	42.7	9.7	17.1	7.0	4.3	61.1	0.1	1.4	0.5	0:00
18:30	1136.6	6.3	42.5	9.3	19.4	5.0	1.6	70.0	0.1	1.6	0.0	0:00
19:00	1138.1	6.4	42.9	9.4	19.1	6.2	3.4	64.0	0.2	1.5	0.0	0:00
19:30	1121.9	6.6	42.6	9.5	17.4	7.9	4.6	63.6	0.2	1.4	0.0	0:00
20:00	1124.4	6.6	42.2	9.5	18.0	7.1	3.3	66.6	0.1	1.3	0.2	0:00
20:30	1129.8	6.6	42.6	9.4	17.9	7.4	2.4	63.6	0.0	0.8	0.8	0:00
21:00	1122.9	6.7	42.5	9.5	16.0	6.8	2.9	62.0	0.1	0.8	0.8	0:00
21:30	1124.3	6.8	41.7	9.5	16.4	7.8	4.2	64.1	0.0	0.7	0.7	0:00
22:00	1140.7	6.2	41.0	9.3	17.9	7.5	1.8	71.4	0.0	0.7	0.7	0:00
22:30	1142.3	6.3	40.6	9.5	18.6	7.2	3.4	68.2	0.0	0.7	0.8	0:00
23:00	1143.4	6.4	42.4	9.2	19.0	8.3	7.1	65.2	0.0	0.6	0.8	0:00
23:30	1128.7	6.5	41.1	9.6	18.3	7.2	3.7	68.2	0.0	0.7	0.7	0:00
00:00	1141.9	6.0	42.7	9.4	21.4	6.5	1.8	65.6	0.1	0.8	0.7	0:00
Moyen	1130.8	6.5	42.4	9.5	18.7	7.3	5.9	66.3	0.1	1.3	0.6	
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5	
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30	
Intervalle de confiance moyen						3.79	1.41	15.54	0.02		0.24	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016		MOIS : 4		JOUR : 8
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			3.4	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			45	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)			0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)			0:00	
Intervalle de confiance moyen			0.38	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min			100.0	
			Objectif : % > 95%	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

