

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 4 10												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1117.6	6.7	41.2	9.9	17.6	6.9	3.0	69.7	0.0	1.3	0.7	0:00
01:00	1129.0	6.5	41.9	9.5	18.6	6.6	5.2	64.8	0.0	1.2	0.8	0:00
01:30	1126.6	6.7	42.1	9.7	17.3	7.6	7.8	66.1	0.0	1.1	0.8	0:00
02:00	1131.1	6.6	42.6	9.5	17.6	8.1	9.8	67.9	0.0	1.1	0.7	0:00
02:30	1137.1	6.4	42.5	9.5	18.4	7.2	9.0	69.2	0.0	1.0	0.8	0:00
03:00	1143.9	6.1	42.2	9.5	19.3	8.1	14.8	69.2	0.0	1.1	0.8	0:00
03:30	1154.3	6.1	43.6	9.3	19.3	7.0	8.1	64.3	0.0	1.1	0.7	0:00
04:00	1144.5	6.1	42.8	9.4	20.1	6.4	3.6	70.6	0.0	1.2	0.7	0:00
04:30	1146.9	6.3	41.5	9.7	20.6	6.0	2.5	67.4	0.0	1.3	0.7	0:00
05:00	1147.8	6.0	43.6	9.3	20.7	7.2	5.1	66.4	0.0	1.5	0.7	0:00
05:30	1140.1	6.3	44.0	9.4	19.7	7.5	7.5	65.9	0.0	1.6	0.7	0:00
06:00	1127.1	6.6	43.3	9.8	20.2	10.0	29.0	65.1	0.2	1.9	0.4	0:00
06:30	1111.3	6.9	41.6	9.7	16.7	9.6	98.2	75.8	0.2	1.8	0.0	0:00
07:00	1118.2	6.8	41.4	9.7	15.6	4.8	34.6	36.9	0.2	2.3	0.0	0:00
07:30	1127.7	6.6	41.0	9.5	16.8	5.3	30.2	49.4	0.2	2.9	0.0	0:00
08:00	1143.0	6.3	41.4	9.3	18.3	5.4	27.0	57.9	0.2	2.8	0.0	0:00
08:30	1141.0	6.4	41.9	9.4	18.7	7.0	28.1	55.3	0.2	2.5	0.0	0:00
09:00	1130.3	6.6	41.9	9.7	18.2	8.6	33.7	56.8	0.1	2.0	0.3	0:00
09:30	1132.2	6.5	41.7	9.8	18.6	7.8	34.5	55.3	0.0	1.3	0.8	0:00
10:00	1125.0	6.8	41.5	9.9	17.7	8.9	37.2	56.8	0.1	1.2	0.8	0:00
10:30	1139.4	6.4	40.2	9.8	19.1	6.5	9.3	69.5	0.0	1.1	0.8	0:00
11:00	1132.5	6.7	40.7	9.8	17.9	6.8	12.4	64.2	0.0	1.0	0.8	0:00
11:30	1127.5	6.8	40.4	9.8	17.4	7.6	11.8	66.5	0.0	0.8	0.8	0:00
12:00	1139.2	6.3	40.7	9.6	18.5	7.6	9.6	70.8	0.0	0.8	0.8	0:00
12:30	1144.8	6.6	40.9	9.5	18.6	7.9	14.0	65.7	0.0	0.8	0.8	0:00
13:00	1146.6	6.3	40.6	9.5	19.8	6.4	4.3	68.8	0.0	0.8	0.8	0:00
13:30	1142.4	6.3	42.3	9.4	20.0	6.9	5.3	68.7	0.0	0.8	0.8	0:00
14:00	1153.0	6.0	42.1	9.4	21.7	7.5	6.2	68.1	0.0	0.8	0.8	0:00
14:30	1146.3	6.3	42.0	9.5	19.8	7.4	7.6	65.9	0.0	0.8	0.8	0:00
15:00	1126.4	6.7	42.1	9.6	18.3	8.9	18.2	65.9	0.0	0.7	0.8	0:00
15:30	1126.5	6.7	41.4	9.7	18.3	8.3	20.5	68.8	0.0	0.7	0.9	0:00
16:00	1133.9	6.5	41.8	9.5	18.5	8.1	20.0	66.7	0.0	0.7	0.9	0:00
16:30	1134.6	6.5	42.3	9.4	18.5	7.7	12.8	67.6	0.0	0.7	0.8	0:00
17:00	1134.6	6.6	41.5	9.7	18.9	5.8	3.0	68.4	0.0	0.6	0.9	0:00
17:30	1134.4	6.5	41.5	9.6	19.4	6.8	4.7	68.1	0.0	0.7	0.9	0:00
18:00	1132.2	6.4	41.6	9.5	19.4	7.2	7.8	65.3	0.1	0.8	0.5	0:00
18:30	1136.1	6.5	42.0	9.5	19.9	7.7	9.0	67.3	0.2	0.9	0.0	0:00
19:00	1128.9	6.5	41.8	9.3	20.1	8.1	9.8	63.7	0.2	0.8	0.0	0:00
19:30	1135.0	6.7	41.7	9.6	19.4	7.8	7.7	56.9	0.1	0.8	0.0	0:00
20:00	1141.5	6.3	39.0	9.4	19.8	7.1	5.4	61.7	0.1	0.9	0.0	0:00
20:30	1134.4	6.6	38.3	9.6	19.9	6.6	4.8	65.4	0.2	0.7	0.0	0:00
21:00	1137.1	6.7	38.4	9.8	19.3	7.2	5.5	65.5	0.1	0.7	0.4	0:00
21:30	1130.2	6.7	39.1	9.7	19.5	6.2	2.1	69.0	0.0	0.5	0.9	0:00
22:00	1134.5	6.4	40.5	9.7	21.4	7.2	3.4	67.9	0.0	0.6	0.9	0:00
22:30	1135.0	6.5	42.0	9.5	18.9	8.6	11.7	69.9	0.0	0.5	0.8	0:00
23:00	1131.1	6.3	42.8	9.3	19.5	7.6	10.4	72.3	0.1	0.5	0.8	0:00
23:30	1137.8	6.4	42.0	9.5	19.5	7.1	4.9	65.7	0.1	0.5	0.8	0:00
00:00	1136.7	6.4	42.2	9.5	19.0	8.0	9.7	69.1	0.1	0.4	0.8	0:00
Moyen	1135.2	6.5	41.6	9.6	19.0	7.3	14.2	65.1	0.1	1.1	0.6	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.88	2.85	15.04	0.03		0.25	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 4 JOUR : 10	
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	4.0
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00
Intervalle de confiance moyen	0.43
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0
Objectif : % > 95%	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

