

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 4 11												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1133.3	6.5	43.2	9.4	19.4	9.3	13.0	66.4	0.1	0.5	0.8	0:00
01:00	1131.9	6.5	42.4	9.6	18.9	9.4	18.8	66.2	0.1	0.4	0.8	0:00
01:30	1132.8	6.5	41.7	9.6	18.8	8.1	16.0	67.7	0.1	0.4	0.8	0:00
02:00	1146.9	6.2	42.0	9.3	19.8	4.6	0.2	68.1	0.1	0.4	0.8	0:00
02:30	1149.3	6.0	41.7	9.3	20.7	4.7	0.9	68.3	0.1	0.4	0.8	0:00
03:00	1154.7	6.0	41.8	9.2	21.1	6.0	1.9	67.9	0.0	0.5	0.8	0:00
03:30	1150.4	6.1	42.0	9.4	21.0	6.9	4.3	64.2	0.0	0.5	0.8	0:00
04:00	1145.2	5.9	42.8	9.3	20.7	7.7	5.6	75.4	0.0	0.4	0.8	0:00
04:30	1141.2	6.6	43.0	9.3	20.0	9.0	12.5	58.8	0.0	0.5	0.8	0:00
05:00	1115.3	6.8	42.3	9.6	18.3	16.0	30.5	67.0	0.1	0.4	0.7	0:00
05:30	1134.9	6.2	41.3	9.4	19.8	7.1	5.8	70.5	0.1	0.5	0.6	0:00
06:00	1149.5	6.2	42.5	9.4	21.1	8.0	22.4	59.3	0.3	1.0	0.0	0:00
06:30	1150.8	6.0	41.3	9.1	19.7	6.8	12.3	69.4	0.1	0.8	0.7	0:00
07:00	1158.2	5.9	43.1	9.0	20.9	4.6	4.1	65.5	0.2	1.1	0.1	0:00
07:30	1143.2	6.2	42.2	9.3	20.6	6.0	6.7	68.0	0.2	1.1	0.0	0:00
08:00	1147.2	6.2	42.4	9.2	20.5	7.4	6.2	65.2	0.2	1.0	0.0	0:00
08:30	1160.4	5.9	42.5	9.0	20.5	7.3	7.6	63.9	0.2	1.0	0.0	0:00
09:00	1154.1	6.1	42.1	9.1	20.6	7.6	4.9	67.1	0.6	1.0	0.3	0:00
09:30	1147.1	6.1	43.0	9.1	19.9	7.7	4.6	65.4	0.2	0.9	0.7	0:00
10:00	1146.8	6.3	42.4	9.1	20.2	7.4	5.3	66.3	0.2	0.6	0.4	0:00
10:30	1139.9	6.2	42.8	9.1	20.1	6.5	4.5	67.8	0.2	0.3	0.0	0:00
11:00	1138.7	6.3	43.4	9.2	19.2	8.7	6.5	64.7	0.2	0.3	0.0	0:00
11:30	1136.6	6.6	42.8	9.3	18.5	9.4	8.6	64.1	0.2	0.4	0.1	0:00
12:00	1151.1	5.9	43.1	8.7	18.1	7.6	20.8	93.9	1.4	0.6	0.3	0:00
12:30	1158.1	6.0	42.3	8.9	19.3	7.5	10.0	73.4	0.2	1.0	0.7	0:00
13:00	1151.0	6.0	43.0	9.1	20.1	3.9	0.0	64.9	0.1	1.0	0.8	0:00
13:30	1137.9	6.3	43.9	9.1	19.4	7.3	5.4	62.3	0.1	1.1	0.8	0:00
14:00	1119.0	6.8	43.4	9.4	18.3	8.4	5.4	67.4	0.1	1.0	0.8	0:00
14:30	1096.5	7.1	43.1	9.6	15.4	10.3	12.9	58.3	0.2	1.0	0.8	0:00
15:00	1129.2	6.3	41.8	9.1	16.9	6.1	6.5	70.6	0.3	1.0	0.7	0:00
15:30	1156.4	5.9	41.9	9.0	19.8	4.2	0.0	68.4	0.1	1.1	0.8	0:00
16:00	1161.3	5.9	43.1	9.0	21.7	4.9	2.2	66.0	0.2	1.2	0.8	0:00
16:30	1138.2	6.4	42.9	9.3	18.9	7.8	12.3	68.1	0.2	1.0	0.8	0:00
17:00	1128.6	6.5	42.6	9.4	18.8	7.1	7.9	66.1	0.2	1.0	0.8	0:00
17:30	1125.3	6.6	42.7	9.4	18.5	7.3	14.4	69.0	0.2	1.0	0.8	0:00
18:00	1119.6	6.8	42.5	9.6	18.3	9.0	12.3	63.6	0.2	0.8	0.5	0:00
18:30	1112.3	6.8	42.8	9.6	18.5	10.5	21.9	62.5	0.2	0.3	0.0	0:00
19:00	1111.7	6.7	41.7	9.6	19.0	6.9	6.4	66.1	0.2	0.3	0.0	0:00
19:30	1125.8	6.5	41.7	9.5	19.5	7.0	8.9	64.5	0.2	0.4	0.0	0:00
20:00	1117.7	6.7	42.3	9.5	19.0	7.8	12.1	68.4	0.2	0.4	0.0	0:00
20:30	1124.7	6.4	42.3	9.4	19.6	7.3	11.6	67.2	0.2	0.4	0.0	0:00
21:00	1125.3	6.6	43.0	9.3	19.2	7.2	17.0	66.1	0.2	0.5	0.4	0:00
21:30	1127.1	6.4	42.5	9.4	19.5	6.2	12.3	66.4	0.2	0.6	0.8	0:00
22:00	1119.7	6.7	42.7	9.7	19.9	7.1	15.2	66.6	0.2	0.6	0.8	0:00
22:30	1125.9	6.6	42.2	9.6	19.3	6.0	10.5	67.0	0.2	0.6	0.8	0:00
23:00	1130.4	6.5	42.4	9.5	18.3	7.5	17.4	66.3	0.2	0.5	0.8	0:00
23:30	1117.5	6.9	42.1	9.6	17.5	8.1	35.0	64.5	0.2	0.5	0.8	0:00
00:00	1110.8	6.9	42.2	9.7	16.8	7.4	33.9	67.8	0.2	0.5	0.7	0:00
Moyen	1136.0	6.4	42.5	9.3	19.4	7.4	10.7	66.9	0.2	0.7	0.5	
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5	
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30	
Intervalle de confiance moyen						3.76	2.25	15.44	0.08		0.21	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101.3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 4 JOUR : 11		
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		6.5
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.52
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

