

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 4 12												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1116.3	6.8	42.3	9.6	17.3	6.5	34.5	67.9	0.2	0.5	0.8	0:00
01:00	1120.2	6.6	42.4	9.6	18.9	5.9	10.7	68.0	0.2	0.6	0.8	0:00
01:30	1117.1	6.8	42.8	9.8	18.0	7.1	13.1	66.6	0.2	0.5	0.8	0:00
02:00	1105.2	7.2	42.6	9.8	17.3	8.3	41.2	63.1	0.2	0.5	0.8	0:00
02:30	1111.9	6.6	42.6	9.5	17.8	7.7	60.6	93.1	0.2	0.5	0.8	0:00
03:00	1107.3	7.1	42.8	9.8	17.7	5.5	46.1	67.1	0.2	0.5	0.8	0:00
03:30	1110.1	6.8	42.2	9.8	18.1	5.5	32.1	69.4	0.2	0.5	0.7	0:00
04:00	1110.5	7.0	42.4	9.8	18.1	6.1	43.9	65.8	0.2	0.6	0.8	0:00
04:30	1111.2	6.8	42.3	9.8	18.6	4.8	53.0	68.8	0.2	0.5	0.8	0:00
05:00	1123.9	6.5	42.7	9.6	19.4	3.3	30.7	68.4	0.2	0.6	0.7	0:00
05:30	1138.1	6.2	42.7	9.3	20.2	2.8	9.5	65.6	0.2	0.6	0.7	0:00
06:00	1137.8	6.3	42.6	9.4	20.9	4.5	21.5	65.6	0.3	0.8	0.2	0:00
06:30	1130.8	6.5	41.7	9.5	18.8	5.1	42.6	66.5	0.2	0.8	0.0	0:00
07:00	1140.2	6.2	41.9	9.3	19.6	6.0	21.2	69.4	0.2	0.8	0.0	0:00
07:30	1141.0	6.2	42.6	9.3	19.4	8.5	22.7	65.0	0.2	0.7	0.0	0:00
08:00	1138.5	6.4	42.4	9.4	19.0	9.3	21.0	65.4	0.2	0.8	0.0	0:00
08:30	1136.7	6.4	42.3	9.4	18.8	7.6	15.0	66.7	0.2	0.7	0.0	0:00
09:00	1136.6	6.3	42.4	9.3	19.2	6.5	10.1	69.0	0.2	0.6	0.3	0:00
09:30	1144.0	6.1	42.7	9.3	19.6	7.2	10.4	67.5	0.2	0.6	0.7	0:00
10:00	1139.3	6.3	43.0	9.3	19.2	7.7	17.1	67.4	0.2	0.6	0.7	0:00
10:30	1150.8	6.1	42.6	9.4	19.9	7.2	9.3	67.3	0.2	0.7	0.8	0:00
11:00	1140.6	6.3	43.2	9.3	20.0	7.3	6.1	67.7	0.1	0.8	0.8	0:00
11:30	1135.2	6.4	42.4	9.4	18.9	9.4	13.0	61.3	0.2	0.8	0.4	0:00
12:00	1135.7	6.3	42.1	9.3	19.2	7.4	5.7	66.3	0.2	0.7	0.0	0:00
12:30	1140.6	6.3	43.0	9.2	19.3	7.1	5.3	68.9	0.2	0.6	0.0	0:00
13:00	1139.9	6.2	42.3	9.4	20.3	6.0	2.5	66.5	0.2	0.7	0.0	0:00
13:30	1146.0	6.0	42.4	9.2	21.0	6.6	3.4	68.2	0.2	0.7	0.0	0:00
14:00	1144.0	6.2	43.4	9.4	22.0	9.3	10.2	61.6	0.2	0.7	0.0	0:00
14:30	1121.4	6.6	42.4	9.5	19.7	8.2	6.8	67.5	0.2	0.8	0.0	0:00
15:00	1132.9	6.4	42.9	9.3	20.1	6.9	5.8	64.6	0.2	0.7	0.0	0:00
15:30	1121.5	6.7	41.9	9.6	19.0	7.3	3.4	68.4	0.2	0.7	0.0	0:00
16:00	1125.8	6.6	41.9	9.5	19.3	7.2	4.4	62.6	0.2	0.7	0.0	0:00
16:30	1135.7	6.2	41.1	9.3	20.2	7.3	4.4	64.0	0.2	0.6	0.0	0:00
17:00	1141.2	6.4	42.7	9.3	20.2	7.6	5.0	67.2	0.2	0.7	0.0	0:00
17:30	1133.3	6.4	42.0	9.6	20.9	7.2	3.0	70.0	0.2	0.8	0.0	0:00
18:00	1137.3	6.1	43.4	9.2	21.2	8.0	6.9	64.2	0.2	0.7	0.0	0:00
18:30	1128.1	6.4	42.5	9.4	20.8	7.1	4.0	68.8	0.2	0.7	0.0	0:00
19:00	1127.1	6.5	43.2	9.3	20.3	10.1	45.9	66.9	0.2	0.7	0.0	0:00
19:30	1129.7	6.4	42.3	9.4	19.5	6.4	22.4	88.4	0.2	0.7	0.0	0:00
20:00	1131.5	6.4	42.2	9.3	20.2	6.7	6.7	66.0	0.2	0.8	0.0	0:00
20:30	1135.9	6.3	42.4	9.3	20.6	7.6	6.0	66.5	0.2	0.7	0.0	0:00
21:00	1130.9	6.4	42.6	9.5	19.1	8.9	10.7	68.2	0.2	0.8	0.3	0:00
21:30	1136.6	6.5	42.2	9.5	19.7	7.7	5.8	67.3	0.1	0.6	0.8	0:00
22:00	1138.0	6.3	42.6	9.6	21.1	7.0	5.1	64.3	0.2	0.7	0.8	0:00
22:30	1123.6	6.7	42.3	9.7	18.7	7.5	6.8	67.6	0.2	0.7	0.9	0:00
23:00	1124.0	6.5	42.1	9.6	18.6	7.8	9.9	69.8	0.2	0.7	0.8	0:00
23:30	1137.0	6.3	42.4	9.5	19.4	7.2	4.7	69.1	0.1	0.7	0.8	0:00
00:00	1132.8	6.6	43.0	9.5	18.7	7.4	6.5	63.2	0.1	0.7	0.8	0:00
Moyen	1130.7	6.5	42.5	9.5	19.5	7.0	16.4	67.7	0.2	0.7	0.4	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.73	2.97	15.51	0.10			0.15
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00			0:00
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 4 JOUR : 12	
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	4.6
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00
Intervalle de confiance moyen	0.50
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0
Objectif : % > 95%	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

