

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 4		26		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1118,3	6,9	42,5	9,6	16,5	7,7	5,8	67,9	0,1	1,1	0,8	0:00	
01:00	1120,5	6,8	42,7	9,6	16,7	7,4	5,2	66,3	0,1	1,0	0,8	0:00	
01:30	1114,7	7,0	42,9	9,6	16,1	7,3	5,7	63,1	0,3	1,0	0,8	0:00	
02:00	1120,6	6,7	42,7	9,5	16,6	6,2	2,8	65,1	0,2	0,9	0,8	0:00	
02:30	1124,0	6,8	42,5	9,6	17,2	4,8	0,6	65,6	0,1	0,9	0,8	0:00	
03:00	1119,5	6,8	43,6	9,4	17,2	8,0	7,1	64,0	0,4	1,0	0,8	0:00	
03:30	1117,9	6,8	42,3	9,8	16,6	7,3	3,9	68,8	0,2	0,9	0,8	0:00	
04:00	1117,0	6,8	42,7	9,7	17,6	8,0	4,5	66,0	0,2	0,9	0,8	0:00	
04:30	1112,6	7,0	42,6	9,7	16,9	8,0	4,6	67,6	0,2	0,9	0,8	0:00	
05:00	1095,4	7,4	41,9	10,0	15,0	8,8	9,1	60,1	0,2	0,9	0,8	0:00	
05:30	1107,7	7,0	42,4	9,7	14,9	9,0	11,5	67,3	0,2	0,8	0,8	0:00	
06:00	1130,0	6,5	42,5	9,5	17,3	8,4	10,1	63,1	0,6	0,9	0,4	0:00	
06:30	1121,9	7,0	42,2	9,6	14,7	7,4	14,1	58,7	1,0	1,0	0,0	0:00	
07:00	1139,6	6,2	42,6	8,9	17,4	6,1	5,3	122,2	0,9	0,9	0,0	0:00	
07:30	1146,7	6,5	42,3	9,4	17,1	6,3	3,7	47,6	1,0	0,9	0,0	0:00	
08:00	1135,0	6,7	42,4	9,5	17,5	6,3	4,6	60,3	0,6	0,9	0,4	0:00	
08:30	1136,4	6,3	41,9	9,4	18,7	6,3	2,5	58,7	0,1	0,8	0,8	0:00	
09:00	1145,7	6,3	42,7	9,5	18,3	12,1	8,7	67,3	0,1	0,9	0,8	0:00	
09:30	1129,0	6,6	42,8	9,6	19,0	5,3	0,0	71,8	0,1	1,0	0,8	0:00	
10:00	1120,8	6,7	42,4	9,6	18,4	5,4	2,0	69,0	0,1	0,9	0,8	0:00	
10:30	1128,7	6,6	42,7	9,5	18,9	7,1	4,4	66,7	0,1	0,8	0,8	0:00	
11:00	1119,4	7,0	43,8	9,6	16,7	9,8	8,8	57,5	0,2	0,8	0,8	0:00	
11:30	1106,2	7,1	41,4	10,0	16,6	6,9	2,9	62,2	0,1	0,8	0,8	0:00	
12:00	1117,5	6,9	41,7	9,7	16,4	14,0	13,1	66,2	0,1	0,7	0,8	0:00	
12:30	1121,6	6,8	39,9	9,7	16,4	29,1	22,1	98,3	0,1	0,6	0,8	0:00	
13:00	1136,0	6,5	43,0	9,4	17,3	5,3	0,2	64,0	0,1	0,7	0,8	0:00	
13:30	1147,1	6,2	42,0	9,4	19,2	4,1	0,0	66,0	0,1	0,7	0,8	0:00	
14:00	1152,2	6,0	41,8	9,6	21,7	4,1	0,0	66,6	0,2	0,9	0,8	0:00	
14:30	1138,3	6,5	43,3	9,4	19,3	4,5	1,3	65,8	0,1	0,8	0,8	0:00	
15:00	1120,5	6,9	42,6	9,9	17,0	14,0	18,7	66,4	0,1	0,7	0,8	0:00	
15:30	1130,6	6,6	42,4	9,6	17,8	20,8	10,9	79,9	0,1	0,7	0,8	0:00	
16:00	1131,7	6,7	42,4	9,6	18,4	4,7	0,0	65,3	0,1	0,8	0,8	0:00	
16:30	1132,6	6,4	42,5	9,5	18,5	4,2	0,1	71,7	0,1	0,9	0,8	0:00	
17:00	1160,7	5,8	42,2	9,2	21,6	4,8	0,2	66,8	0,1	0,9	0,8	0:00	
17:30	1161,9	5,8	42,0	9,4	21,5	6,1	1,0	69,6	0,1	1,0	0,8	0:00	
18:00	1156,5	6,0	41,5	9,2	21,7	5,3	-0,2	64,1	0,2	1,2	0,5	0:00	
18:30	1152,4	6,3	41,2	9,1	21,5	3,6	-1,6	66,9	0,2	1,3	0,0	0:00	
19:00	1153,3	6,1	41,0	9,2	21,6	4,4	-0,3	65,8	0,2	1,2	0,0	0:00	
19:30	1145,9	6,2	41,6	9,3	20,7	8,2	8,7	67,2	0,2	1,2	0,0	0:00	
20:00	1137,6	6,5	41,2	9,5	20,2	6,1	4,2	68,7	0,2	1,2	0,2	0:00	
20:30	1146,4	6,3	41,1	9,4	20,8	6,2	1,6	68,0	0,1	1,1	0,8	0:00	
21:00	1153,3	6,2	41,1	9,4	20,8	6,0	1,2	65,7	0,1	1,2	0,8	0:00	
21:30	1142,9	6,5	41,3	9,7	19,9	7,9	3,7	64,6	0,1	1,3	0,8	0:00	
22:00	1148,3	6,1	42,1	9,4	22,4	5,1	0,7	69,2	0,2	1,3	0,8	0:00	
22:30	1136,9	6,5	42,9	9,6	20,2	7,1	3,1	67,3	0,1	1,4	0,8	0:00	
23:00	1141,9	6,2	43,0	9,3	20,1	7,4	3,9	66,2	0,1	1,4	0,7	0:00	
23:30	1134,8	6,4	42,0	9,5	19,2	7,5	3,9	66,9	0,1	1,4	0,8	0:00	
00:00	1136,0	6,5	42,3	9,5	18,5	9,1	7,0	70,1	0,2	1,2	0,8	0:00	
Moyen	1132,6	6,6	42,2	9,5	18,4	7,7	4,8	67,6	0,2	1,0	0,7		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,62	1,04	15,39	0,11	0,25			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 4	JOUR : 26
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		6,7
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,61
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

