

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 5 1												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1159.9	6.0	41.9	9.0	20.1	7.0	5.3	71.1	0.7	0.7	0.7	0:00
01:00	1162.0	6.1	42.5	9.1	20.0	6.9	4.9	67.5	0.7	0.7	0.7	0:00
01:30	1155.8	6.2	43.0	9.2	20.2	7.5	8.7	65.1	0.7	0.7	0.8	0:00
02:00	1147.1	6.3	43.3	9.3	19.8	7.1	3.2	68.6	0.7	0.7	0.8	0:00
02:30	1143.6	6.4	42.9	9.4	20.6	6.7	2.5	67.2	0.7	0.8	0.8	0:00
03:00	1148.7	6.2	43.4	9.3	20.2	6.9	3.6	67.0	0.7	0.8	0.8	0:00
03:30	1133.5	6.6	42.7	9.6	20.0	7.2	4.6	67.7	0.7	0.8	0.8	0:00
04:00	1129.8	6.6	42.5	9.6	19.7	8.2	5.3	67.6	0.7	0.8	0.8	0:00
04:30	1129.5	6.6	42.5	9.6	19.9	6.4	2.1	66.0	0.7	0.8	0.8	0:00
05:00	1134.5	6.4	43.3	9.3	19.7	9.4	7.7	66.2	0.7	0.8	0.8	0:00
05:30	1132.8	6.7	42.0	9.7	18.9	5.8	1.3	68.3	0.7	0.8	0.8	0:00
06:00	1132.9	6.5	42.5	9.6	21.1	6.2	3.0	67.5	0.7	0.9	0.7	0:00
06:30	1128.5	6.6	42.0	9.7	19.1	7.5	8.7	64.9	0.4	1.3	0.1	0:00
07:00	1128.2	6.6	42.2	9.6	18.8	6.9	7.2	68.7	0.3	1.4	0.1	0:00
07:30	1121.1	6.9	42.2	9.7	18.4	7.7	9.6	64.8	0.4	1.3	0.1	0:00
08:00	1136.7	6.4	42.3	9.5	18.8	7.6	7.6	69.3	0.4	1.2	0.3	0:00
08:30	1142.4	6.4	42.5	9.4	19.7	7.4	3.2	68.1	0.7	0.8	0.8	0:00
09:00	1137.8	6.6	42.8	9.5	19.4	7.4	4.0	66.8	0.7	0.8	0.8	0:00
09:30	1132.3	6.6	42.6	9.6	19.5	7.5	4.7	67.8	0.7	0.9	0.8	0:00
10:00	1135.4	6.6	42.6	9.5	20.1	7.1	2.1	67.6	0.7	0.9	0.8	0:00
10:30	1131.2	6.7	43.0	9.6	19.8	7.8	3.2	65.5	0.7	1.0	0.8	0:00
11:00	1129.7	6.8	42.7	9.8	18.9	7.5	3.5	66.0	0.6	1.0	0.6	0:00
11:30	1130.2	6.4	42.7	9.6	19.4	7.4	4.2	71.6	0.3	1.0	0.0	0:00
12:00	1128.6	6.9	42.8	9.6	19.4	7.1	4.7	60.0	0.3	1.0	0.0	0:00
12:30	1127.3	6.6	42.1	9.7	19.2	7.8	6.0	72.3	0.3	1.0	0.0	0:00
13:00	1137.9	6.3	42.7	9.6	20.0	6.4	3.7	66.5	0.3	1.1	0.0	0:00
13:30	1133.6	6.5	42.5	9.5	20.0	7.2	4.7	66.0	0.3	1.1	0.0	0:00
14:00	1146.1	6.2	42.2	9.5	21.6	6.6	5.1	65.8	0.4	1.1	0.0	0:00
14:30	1141.6	6.4	42.5	9.4	19.6	7.6	6.4	66.5	0.3	1.0	0.0	0:00
15:00	1141.8	6.3	42.1	9.4	19.4	8.2	6.9	65.2	0.3	1.0	0.0	0:00
15:30	1147.4	6.3	42.0	9.3	19.3	7.3	5.1	66.4	0.3	1.0	0.0	0:00
16:00	1151.4	6.2	42.3	9.3	19.4	7.9	6.4	69.0	0.3	0.9	0.0	0:00
16:30	1156.6	6.1	42.7	9.1	20.3	7.4	6.1	64.3	0.3	1.0	0.0	0:00
17:00	1146.2	6.4	42.7	9.4	19.2	7.1	4.9	66.4	0.3	1.0	0.0	0:00
17:30	1140.5	6.6	42.3	9.4	19.4	6.7	7.1	63.7	0.3	1.0	0.0	0:00
18:00	1135.5	6.4	42.4	9.3	18.8	7.9	6.8	66.3	0.3	1.0	0.0	0:00
18:30	1146.6	6.3	42.6	9.3	19.2	7.5	5.6	66.4	0.3	0.9	0.0	0:00
19:00	1139.4	6.6	42.9	9.4	18.7	8.6	9.9	62.3	0.3	0.9	0.0	0:00
19:30	1142.3	6.4	42.9	9.3	18.2	7.5	10.6	65.4	0.3	0.9	0.0	0:00
20:00	1147.9	6.3	42.3	9.3	18.8	6.8	6.8	67.7	0.4	0.8	0.2	0:00
20:30	1144.5	6.4	42.7	9.2	19.3	6.9	3.5	69.7	0.6	0.9	0.8	0:00
21:00	1140.5	6.5	42.7	9.3	19.0	7.2	4.0	68.6	0.6	0.7	0.8	0:00
21:30	1142.5	6.3	42.8	9.4	19.4	7.3	2.6	67.2	0.6	0.8	0.8	0:00
22:00	1144.2	6.2	44.6	9.1	21.3	7.4	8.2	64.9	0.7	1.0	0.8	0:00
22:30	1131.9	6.8	42.2	9.7	18.7	7.5	4.9	71.1	0.6	0.8	0.8	0:00
23:00	1135.2	6.3	42.2	9.4	20.4	6.6	1.6	67.6	0.6	0.9	0.8	0:00
23:30	1139.1	6.4	42.5	9.5	20.3	7.1	2.2	69.0	0.6	1.0	0.8	0:00
00:00	1134.3	6.4	43.1	9.4	20.5	7.2	3.4	67.0	0.6	1.0	0.8	0:00
Moyen	1139.3	6.4	42.6	9.4	19.6	7.3	5.2	67.0	0.5	0.9	0.4	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.83	1.26	15.61	0.22		0.17	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 5		JOUR : 1
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		4.8
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.53
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

