

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 5 3												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1147.7	6.3	42.5	9.3	20.7	7.5	8.2	68.7	0.3	1.6	0.0	0:00
01:00	1138.3	6.3	42.8	9.4	19.3	8.0	12.0	64.7	0.3	1.6	0.0	0:00
01:30	1154.2	6.1	42.4	9.0	20.4	8.7	11.4	67.7	0.3	1.5	0.1	0:00
02:00	1144.1	6.3	42.7	9.3	19.5	6.5	7.0	63.4	0.2	1.5	0.0	0:00
02:30	1142.4	6.4	41.1	9.5	19.9	7.3	6.2	70.4	0.3	1.5	0.0	0:00
03:00	1149.1	6.1	42.5	9.1	20.7	7.2	6.1	67.2	0.2	1.5	0.0	0:00
03:30	1141.8	6.5	42.4	9.4	19.4	7.4	7.3	65.0	0.2	1.5	0.0	0:00
04:00	1147.6	6.2	42.2	9.2	20.0	7.7	7.5	68.4	0.2	1.4	0.0	0:00
04:30	1161.4	5.8	42.4	9.0	21.2	7.0	5.3	66.5	0.2	1.5	0.0	0:00
05:00	1151.3	6.4	43.7	9.2	20.1	7.2	8.1	66.1	0.2	1.5	0.0	0:00
05:30	1144.2	6.3	43.1	9.3	20.2	7.6	6.4	65.2	0.2	1.4	0.0	0:00
06:00	1146.3	6.2	43.4	9.4	21.5	7.0	7.6	64.2	0.3	1.6	0.0	0:00
06:30	1132.8	6.6	42.8	9.5	19.3	8.3	12.7	64.4	0.3	1.5	0.0	0:00
07:00	1138.3	6.3	41.7	9.4	19.8	7.2	6.0	69.1	0.2	1.4	0.0	0:00
07:30	1142.7	6.3	41.7	9.3	19.4	7.4	8.9	65.7	0.2	1.4	0.0	0:00
08:00	1155.0	6.1	42.1	9.2	19.8	7.2	6.9	66.7	0.2	1.2	0.2	0:00
08:30	1151.0	6.2	43.3	9.2	19.9	8.3	10.0	70.6	0.7	1.0	0.8	0:00
09:00	1135.9	6.4	42.9	9.4	20.1	6.5	1.9	70.3	0.2	1.0	0.8	0:00
09:30	1139.1	6.4	42.7	9.4	20.8	6.3	1.1	68.4	0.2	1.1	0.8	0:00
10:00	1143.5	6.1	43.6	9.2	21.2	6.2	3.9	68.9	0.2	1.1	0.8	0:00
10:30	1138.3	6.5	42.8	9.5	20.5	7.3	2.3	66.6	0.2	1.1	0.8	0:00
11:00	1128.3	6.8	42.2	9.7	20.0	7.4	2.8	65.1	0.2	1.2	0.8	0:00
11:30	1109.6	7.0	41.8	9.9	18.6	8.7	5.0	65.9	0.2	1.1	0.8	0:00
12:00	1126.3	6.6	41.6	9.6	18.8	7.1	2.8	71.1	0.2	1.1	0.8	0:00
12:30	1133.4	6.7	43.5	9.3	17.6	7.7	7.0	60.6	0.3	1.0	0.8	0:00
13:00	1126.5	6.7	43.1	9.4	17.9	6.8	1.9	69.2	0.2	1.0	0.8	0:00
13:30	1127.9	6.7	42.0	9.5	18.2	11.2	6.4	68.4	0.2	0.9	0.6	0:00
14:00	1149.5	5.8	42.1	9.3	23.2	4.8	0.7	67.8	0.4	1.1	0.1	0:00
14:30	1133.3	6.6	44.6	9.4	19.4	7.6	6.8	66.7	0.3	1.1	0.0	0:00
15:00	1113.5	6.9	42.7	9.8	18.8	7.4	3.7	65.9	0.3	1.1	0.0	0:00
15:30	1110.6	7.0	43.2	9.6	18.3	6.7	4.8	61.5	0.4	1.0	0.0	0:00
16:00	1117.2	6.9	42.2	9.7	17.9	6.6	3.4	67.8	0.3	0.9	0.0	0:00
16:30	1117.4	6.9	42.6	9.6	17.6	7.3	5.3	62.9	0.3	1.0	0.0	0:00
17:00	1117.4	6.9	43.1	9.6	17.5	10.6	6.9	62.2	0.3	0.9	0.0	0:00
17:30	1102.7	7.3	42.5	9.8	15.6	6.6	2.6	63.2	0.3	0.8	0.0	0:00
18:00	1111.2	7.0	42.1	9.7	16.6	7.9	4.5	66.2	0.3	0.8	0.0	0:00
18:30	1116.3	6.9	41.6	9.7	17.7	7.3	7.0	71.7	0.3	0.8	0.0	0:00
19:00	1118.2	6.7	42.0	9.7	19.9	6.3	5.4	70.9	0.3	0.7	0.0	0:00
19:30	1102.4	7.2	44.2	9.7	17.7	9.3	11.5	55.9	0.3	0.9	0.0	0:00
20:00	1088.0	7.3	42.7	10.0	17.4	6.1	3.5	72.1	0.3	0.9	0.2	0:00
20:30	1116.6	6.6	42.5	9.6	19.5	6.6	2.1	65.3	0.2	0.9	0.8	0:00
21:00	1117.9	6.6	42.9	9.7	19.5	6.7	1.6	67.3	0.2	1.0	0.8	0:00
21:30	1110.5	7.0	42.2	9.9	18.0	7.1	5.3	66.7	0.3	0.9	0.6	0:00
22:00	1132.1	6.4	42.7	9.6	20.7	6.6	6.5	64.5	0.4	1.1	0.0	0:00
22:30	1121.5	6.9	42.1	9.7	17.7	7.9	13.0	62.3	0.3	1.0	0.0	0:00
23:00	1125.1	6.7	41.7	9.6	17.6	8.7	20.9	70.3	0.3	1.0	0.0	0:00
23:30	1147.0	6.1	41.9	9.2	19.7	3.7	0.7	65.5	0.4	0.9	0.0	0:00
00:00	1134.4	6.6	42.9	9.5	18.5	7.0	7.0	65.1	0.4	0.9	0.0	0:00
Moyen	1131.2	6.6	42.6	9.5	19.2	7.3	6.2	66.5	0.3	1.1	0.2	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.75	1.48	15.43	0.11		0.10	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 5 JOUR : 3	
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	7.3
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00
Intervalle de confiance moyen	0.73
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0
Objectif : % > 95%	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

