

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 5 4												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1129.9	6.6	42.6	9.5	18.1	7.7	8.2	64.8	0.4	1.0	0.0	0:00
01:00	1137.0	6.3	42.4	9.4	19.5	6.9	4.8	70.8	0.4	0.8	0.0	0:00
01:30	1142.4	6.2	42.8	9.3	20.0	7.5	4.7	68.4	0.5	1.0	0.0	0:00
02:00	1145.1	6.3	42.4	9.3	20.7	6.9	4.4	65.3	0.5	0.9	0.0	0:00
02:30	1151.8	5.9	43.1	9.1	21.1	7.3	4.2	67.1	0.5	1.0	0.1	0:00
03:00	1143.4	6.4	43.1	9.3	20.3	8.6	6.6	64.9	0.4	1.0	0.1	0:00
03:30	1131.3	6.5	42.3	9.5	18.8	7.3	3.8	63.1	0.4	1.0	0.1	0:00
04:00	1142.7	6.2	41.1	9.4	20.4	6.2	2.9	69.3	0.4	1.0	0.0	0:00
04:30	1153.3	6.1	43.3	9.0	20.2	7.6	5.2	63.6	0.4	1.0	0.0	0:00
05:00	1142.6	6.2	41.9	9.4	20.0	7.3	3.7	69.3	0.4	1.0	0.0	0:00
05:30	1134.1	6.5	43.3	9.3	18.9	7.8	5.4	66.4	0.3	1.0	0.1	0:00
06:00	1151.1	6.0	42.9	9.3	21.8	7.3	3.3	67.5	0.4	1.1	0.1	0:00
06:30	1133.1	6.6	43.2	9.5	18.2	8.2	8.0	62.5	0.3	1.0	0.0	0:00
07:00	1129.8	6.6	42.3	9.6	18.3	7.2	5.5	67.1	0.4	1.0	0.0	0:00
07:30	1129.5	6.5	42.6	9.3	18.1	6.0	4.9	65.4	0.4	0.9	0.0	0:00
08:00	1139.5	6.5	42.1	9.4	17.7	7.8	8.7	70.0	0.5	0.9	0.2	0:00
08:30	1152.1	6.1	41.6	9.2	19.6	7.2	2.0	65.3	0.3	0.9	0.8	0:00
09:00	1143.0	6.5	41.8	9.4	18.7	7.2	2.7	68.4	0.3	0.8	0.8	0:00
09:30	1154.2	6.1	42.0	9.2	20.3	5.9	0.4	68.3	0.3	0.9	0.8	0:00
10:00	1153.1	6.1	42.2	9.3	21.1	6.4	0.1	70.9	0.2	1.1	0.8	0:00
10:30	1148.0	6.1	44.1	9.2	20.6	8.0	3.0	64.9	0.2	1.1	0.8	0:00
11:00	1127.7	6.6	43.6	9.5	19.8	7.4	3.8	69.9	0.2	1.1	0.8	0:00
11:30	1121.9	6.8	43.0	9.7	19.1	9.2	6.2	64.2	0.2	1.2	0.8	0:00
12:00	1117.1	6.9	42.5	9.6	18.8	8.4	3.5	64.5	0.2	1.1	0.8	0:00
12:30	1128.0	6.6	42.1	9.4	18.1	6.8	1.8	68.4	0.2	1.2	0.8	0:00
13:00	1136.5	6.6	41.8	9.4	18.2	6.3	2.1	66.0	0.2	1.1	0.8	0:00
13:30	1141.7	6.4	41.9	9.2	18.2	7.7	7.7	68.7	0.2	1.1	0.8	0:00
14:00	1153.6	6.2	43.1	9.2	20.6	7.1	3.4	65.7	0.3	1.1	0.8	0:00
14:30	1146.4	6.2	42.6	9.2	19.2	6.7	3.9	73.1	0.2	1.0	0.8	0:00
15:00	1151.6	6.1	42.3	9.3	20.5	6.3	1.9	68.2	0.2	1.1	0.9	0:00
15:30	1145.6	6.5	43.8	9.4	19.4	9.1	11.4	60.9	0.2	1.1	0.8	0:00
16:00	1114.4	7.0	42.8	9.6	17.3	8.2	9.4	67.9	0.2	1.1	0.8	0:00
16:30	1127.2	6.7	42.1	9.5	18.0	8.9	9.2	69.4	0.2	0.9	0.8	0:00
17:00	1128.7	6.6	42.4	9.6	18.3	7.7	2.7	69.2	0.2	1.0	0.8	0:00
17:30	1123.7	6.9	42.9	9.6	18.0	8.5	5.1	64.8	0.2	1.0	0.8	0:00
18:00	1125.8	6.7	42.9	9.6	18.6	5.9	1.9	67.5	0.2	1.0	0.7	0:00
18:30	1120.8	6.8	43.7	9.7	17.3	7.6	13.2	63.5	0.4	0.9	0.0	0:00
19:00	1113.1	7.1	43.2	9.7	16.5	6.6	6.5	61.3	0.3	1.0	0.0	0:00
19:30	1121.5	6.8	42.4	9.6	18.2	5.9	2.7	69.0	0.3	0.8	0.0	0:00
20:00	1112.5	7.0	42.5	9.7	17.9	9.1	5.9	64.5	0.3	0.9	0.2	0:00
20:30	1115.7	6.8	42.3	9.7	18.4	6.9	2.5	72.3	0.2	0.8	0.9	0:00
21:00	1115.7	6.9	42.6	9.7	18.4	10.7	8.1	64.9	0.2	0.8	0.9	0:00
21:30	1122.6	6.5	42.5	9.5	19.1	7.5	4.0	65.2	0.3	0.9	0.8	0:00
22:00	1137.8	6.5	43.2	9.5	20.4	13.6	11.9	68.8	0.4	1.0	0.8	0:00
22:30	1123.3	6.8	42.6	9.7	18.3	7.2	5.1	64.0	0.3	0.8	0.8	0:00
23:00	1127.8	6.7	42.0	9.5	18.3	7.1	7.6	69.9	0.3	0.8	0.8	0:00
23:30	1133.4	6.6	42.2	9.4	18.6	7.8	8.6	67.8	0.3	0.8	0.8	0:00
00:00	1143.0	6.3	42.3	9.4	19.1	7.1	5.6	66.9	0.4	0.8	0.9	0:00
Moyen	1134.7	6.5	42.6	9.4	19.1	7.6	5.2	66.9	0.3	1.0	0.5	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.84	1.24	15.51	0.14		0.20	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 5 JOUR : 4	
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	5.9
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00
Intervalle de confiance moyen	0.62
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0
	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

