

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 5 9												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1142,1	6,6	35,9	9,5	20,2	8,0	3,7	65,5	0,1	1,1	0,9	0:00
01:00	1131,8	7,1	34,5	10,0	18,8	7,1	2,0	66,0	0,1	1,0	0,9	0:00
01:30	1132,2	6,8	35,2	9,7	18,3	7,8	3,7	63,7	0,1	0,9	0,9	0:00
02:00	1141,4	7,0	34,5	9,9	17,8	7,0	2,5	66,4	0,1	0,8	0,9	0:00
02:30	1157,8	6,3	34,2	9,5	19,8	7,3	2,8	68,8	0,1	0,9	0,9	0:00
03:00	1179,5	6,0	36,6	9,2	20,9	8,4	4,1	69,9	0,1	0,8	0,9	0:00
03:30	1157,0	6,5	37,2	9,5	20,3	7,4	4,6	66,9	0,1	0,7	0,9	0:00
04:00	1140,9	6,8	37,8	9,6	19,9	6,1	1,2	64,6	0,1	0,7	0,9	0:00
04:30	1147,4	6,5	38,5	9,5	20,0	7,1	2,3	70,2	0,1	0,7	0,9	0:00
05:00	1135,6	7,0	38,6	9,8	18,6	7,1	2,3	62,4	0,1	0,5	0,9	0:00
05:30	1134,2	6,7	38,0	9,7	19,3	7,4	2,5	70,8	0,1	0,7	0,9	0:00
06:00	1148,4	6,5	39,7	9,6	21,4	7,0	2,6	68,4	0,2	0,7	0,7	0:00
06:30	1139,4	6,7	39,2	9,7	19,7	6,9	6,3	66,6	0,2	0,5	0,0	0:00
07:00	1142,4	6,5	39,6	9,5	21,0	6,4	3,3	67,5	0,2	0,5	0,0	0:00
07:30	1145,7	6,4	40,8	9,5	20,7	8,6	8,2	71,2	0,2	0,6	0,0	0:00
08:00	1139,4	6,4	41,2	9,5	21,5	7,5	3,0	73,2	0,2	0,7	0,3	0:00
08:30	1148,6	6,4	41,3	9,5	21,2	7,6	1,6	69,0	0,1	0,6	0,9	0:00
09:00	1136,4	6,6	41,6	9,7	20,9	6,4	0,7	64,9	0,2	0,7	0,7	0:00
09:30	1110,9	7,2	40,6	10,0	19,3	7,5	3,6	65,7	0,2	0,8	0,0	0:00
10:00	1119,8	6,9	40,9	9,8	18,9	8,8	3,5	67,0	0,2	1,0	0,0	0:00
10:30	1110,8	7,3	40,2	10,1	17,5	8,0	4,4	66,0	0,2	0,8	0,0	0:00
11:00	1122,4	6,7	41,5	9,3	17,3	8,3	7,8	87,9	0,3	0,9	0,1	0:00
11:30	1136,7	6,7	41,7	9,4	16,9	7,3	7,6	57,8	0,2	0,8	0,0	0:00
12:00	1138,8	6,5	43,2	9,3	17,5	9,9	10,7	63,8	0,2	0,9	0,0	0:00
12:30	1138,2	6,7	43,3	9,3	17,0	11,6	18,7	65,9	0,2	0,8	0,0	0:00
13:00	1137,4	6,5	42,4	9,4	17,3	10,8	35,5	66,6	0,2	0,9	0,0	0:00
13:30	1151,1	6,2	43,3	9,1	18,4	8,5	27,2	65,9	0,2	0,8	0,0	0:00
14:00	1159,8	6,1	42,5	9,3	21,7	4,8	1,3	71,9	0,3	1,0	0,1	0:00
14:30	1148,7	6,2	43,0	9,2	20,8	4,6	4,7	68,3	0,2	0,9	0,1	0:00
15:00	1143,3	6,6	42,6	9,4	18,1	8,7	15,4	58,5	0,2	0,9	0,1	0:00
15:30	1152,8	5,9	42,5	9,0	19,2	5,5	4,3	69,9	0,2	0,9	0,0	0:00
16:00	1168,1	5,9	41,9	9,0	20,3	5,1	2,8	65,6	0,2	0,9	0,0	0:00
16:30	1167,9	5,9	42,0	9,1	20,8	5,9	4,4	65,0	0,2	0,9	0,0	0:00
17:00	1166,2	5,8	41,8	9,1	21,7	6,1	2,8	70,2	0,3	1,0	0,0	0:00
17:30	1163,0	6,1	44,6	8,9	20,1	10,9	17,1	61,2	0,2	1,0	0,0	0:00
18:00	1141,3	6,4	43,3	9,3	18,5	12,0	21,3	70,0	0,3	1,0	0,0	0:00
18:30	1145,6	6,4	42,6	9,2	19,0	6,7	10,5	64,5	0,3	1,0	0,0	0:00
19:00	1153,2	6,1	41,3	9,3	20,1	5,1	1,4	69,6	0,3	1,0	0,0	0:00
19:30	1168,5	5,7	42,4	8,9	21,4	6,0	4,7	64,8	0,2	1,1	0,0	0:00
20:00	1157,8	6,1	42,9	9,0	20,4	7,2	5,1	67,9	0,2	0,9	0,2	0:00
20:30	1159,8	6,0	42,3	9,1	20,8	7,7	6,1	70,4	0,2	0,7	0,4	0:00
21:00	1168,8	5,7	42,3	8,9	21,7	6,2	4,4	65,7	0,2	0,9	0,0	0:00
21:30	1166,6	6,0	42,4	9,0	21,3	6,8	3,9	65,9	0,2	0,9	0,4	0:00
22:00	1166,5	5,9	43,2	9,1	22,5	4,3	1,3	67,1	0,3	0,9	0,8	0:00
22:30	1162,2	5,9	42,5	9,0	22,1	5,6	3,5	69,2	0,2	0,9	0,8	0:00
23:00	1153,6	6,2	43,1	9,2	21,3	6,4	2,3	68,2	0,3	1,0	0,8	0:00
23:30	1147,7	6,3	43,5	9,4	20,8	7,9	4,5	66,3	0,2	1,0	0,8	0:00
00:00	1148,2	6,3	41,7	9,3	20,9	7,4	8,8	53,0	0,7	1,1	0,8	0:00
Moyen	1147,4	6,4	40,7	9,4	19,9	7,3	6,4	67,0	0,2	0,8	0,4	
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5	
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30	
Intervalle de confiance moyen						3,64	1,34	15,33	0,10		0,16	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%.
 (3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 5 JOUR : 9		
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	6,9	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00	
Intervalle de confiance moyen	0,67	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

