

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016			MOIS : 5			12			CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES											
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)			
00:30	1128,1	6,5	42,2	9,4	19,1	7,4	6,4	67,8	0,2	0,8	0,0	0:00			
01:00	1132,2	6,6	43,0	9,3	18,3	8,7	17,1	58,3	0,2	0,8	0,0	0:00			
01:30	1126,8	6,4	42,1	9,3	18,3	7,7	9,1	70,2	0,2	0,8	0,0	0:00			
02:00	1137,8	6,4	42,8	9,2	18,8	5,9	5,3	63,2	0,2	0,8	0,0	0:00			
02:30	1136,3	6,3	42,6	9,2	19,2	5,9	4,4	67,2	0,2	0,8	0,0	0:00			
03:00	1139,7	6,3	42,7	9,2	19,2	7,3	6,2	68,7	0,2	0,8	0,0	0:00			
03:30	1130,4	6,6	42,3	9,3	18,5	7,6	9,3	64,4	0,2	0,8	0,0	0:00			
04:00	1140,7	6,3	43,1	9,1	19,0	7,5	11,3	62,4	0,2	0,7	0,0	0:00			
04:30	1137,8	6,3	43,0	9,1	19,0	8,9	11,5	70,8	0,2	0,8	0,0	0:00			
05:00	1141,7	6,2	42,6	9,1	19,4	7,2	7,5	64,5	0,2	0,7	0,0	0:00			
05:30	1138,7	6,3	42,0	9,2	19,4	7,4	8,7	68,2	0,2	0,8	0,0	0:00			
06:00	1151,1	6,0	42,6	9,0	22,2	6,1	6,9	64,8	0,3	0,8	0,0	0:00			
06:30	1134,4	6,5	42,0	9,5	19,0	9,3	11,2	66,1	0,2	0,9	0,0	0:00			
07:00	1127,9	6,5	42,6	9,3	18,4	7,2	7,9	65,3	0,2	0,7	0,0	0:00			
07:30	1126,6	6,6	42,7	9,3	17,4	5,8	7,3	63,6	0,3	0,8	0,0	0:00			
08:00	1130,7	6,6	42,4	9,2	17,4	9,6	22,0	64,1	0,2	0,7	0,2	0:00			
08:30	1146,0	6,1	42,2	9,0	19,6	6,2	3,4	71,6	0,2	0,3	0,8	0:00			
09:00	1141,1	6,3	42,2	9,3	18,9	7,6	5,1	66,8	0,2	0,3	0,8	0:00			
09:30	1125,7	6,8	43,4	9,4	17,7	5,5	3,4	59,3	0,2	0,3	0,8	0:00			
10:00	1123,9	6,4	42,2	9,3	18,3	7,1	11,2	66,9	0,2	0,2	0,8	0:00			
10:30	1142,2	6,3	42,4	9,2	19,1	7,6	7,2	63,9	0,2	0,3	0,8	0:00			
11:00	1144,0	6,1	42,5	9,1	20,2	6,8	1,2	69,3	0,2	0,3	0,8	0:00			
11:30	1133,8	6,6	44,5	9,1	18,5	6,5	2,6	57,2	0,3	0,4	0,8	0:00			
12:00	1106,1	7,2	42,3	9,8	16,9	8,4	4,5	62,6	0,2	0,3	0,8	0:00			
12:30	1110,7	6,8	42,5	9,4	16,4	14,6	9,7	47,7	0,2	0,2	0,7	0:00			
13:00	1133,0	6,4	41,7	9,2	17,8	8,2	3,3	61,9	0,2	0,3	0,7	0:00			
13:30	1152,8	6,0	40,8	9,1	20,4	5,9	0,3	70,9	0,2	0,3	0,8	0:00			
14:00	1152,0	6,1	43,5	9,1	19,7	7,3	5,5	65,2	0,2	0,3	0,8	0:00			
14:30	1140,1	6,4	44,0	9,4	20,8	9,1	7,9	62,2	0,2	0,4	0,8	0:00			
15:00	1107,2	7,0	43,2	9,7	18,3	6,1	0,7	67,0	0,2	0,3	0,8	0:00			
15:30	1098,1	7,0	43,0	9,6	17,2	6,7	3,8	62,9	0,2	0,3	0,8	0:00			
16:00	1109,2	6,8	42,2	9,5	18,0	7,4	6,0	63,1	0,2	0,3	0,8	0:00			
16:30	1120,0	6,7	42,2	9,5	19,0	6,0	1,5	65,2	0,2	0,3	0,8	0:00			
17:00	1118,2	6,8	42,7	9,6	19,0	7,7	4,9	71,9	0,2	0,4	0,8	0:00			
17:30	1104,4	7,1	42,4	9,9	18,7	6,4	0,9	66,1	0,2	0,3	0,8	0:00			
18:00	1105,4	6,9	43,0	9,6	18,8	7,9	5,2	61,3	0,2	0,5	0,6	0:00			
18:30	1107,5	6,8	42,3	9,7	18,8	7,3	5,9	64,9	0,2	0,6	0,0	0:00			
19:00	1107,8	6,9	42,3	9,7	18,3	8,3	9,5	65,7	0,2	0,6	0,0	0:00			
19:30	1112,3	6,8	42,4	9,6	19,1	7,5	6,8	66,4	0,2	0,7	0,0	0:00			
20:00	1112,1	6,9	42,4	9,7	18,3	7,4	9,0	68,2	0,2	0,7	0,2	0:00			
20:30	1114,3	6,8	42,6	9,4	19,0	6,6	1,7	64,1	0,2	0,7	0,8	0:00			
21:00	1107,9	7,1	42,6	9,5	17,8	6,8	5,2	65,7	0,2	0,7	0,8	0:00			
21:30	1116,0	6,8	42,8	9,3	18,5	7,5	6,4	69,0	0,2	0,7	0,8	0:00			
22:00	1121,4	6,6	42,3	9,5	20,8	7,2	4,1	69,2	0,2	0,8	0,8	0:00			
22:30	1134,2	6,5	42,9	9,1	19,9	6,4	3,6	65,4	0,2	0,8	0,8	0:00			
23:00	1117,0	6,8	42,5	9,4	18,8	8,0	5,7	69,6	0,2	0,7	0,8	0:00			
23:30	1122,2	6,7	42,4	9,4	19,3	6,8	2,0	67,8	0,2	0,7	0,8	0:00			
00:00	1120,4	6,8	42,9	9,4	19,0	7,2	2,2	66,7	0,2	0,7	0,8	0:00			
Moyen	1126,4	6,6	42,6	9,4	18,8	7,4	6,3	65,3	0,2	0,6	0,5				
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5				
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30				
Intervalle de confiance moyen						3,80	1,46	15,20	0,10		0,18				
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00				
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00			
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non			

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%.
 (3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016		MOIS : 5		JOUR : 12	
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			7,3		
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			45		
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)			150		
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)			0:00		
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)			0:00		
intervalle de confiance moyen			0,69		
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min			100,0		
			Objectif : % > 95%		

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

