

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 5		13		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL	SO2	NOx	COT	NH3	Pous- sières		
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	
00:30	1121,6	6,7	43,0	9,4	19,2	7,2	1,6	70,0	0,2	0,7	0,8	0:00	
01:00	1120,7	6,8	42,3	9,5	19,7	7,4	2,3	68,5	0,2	0,7	0,8	0:00	
01:30	1118,2	6,8	42,6	9,5	19,7	7,2	2,3	65,1	0,2	0,8	0,8	0:00	
02:00	1106,7	7,0	42,7	9,5	18,6	9,6	7,5	65,9	0,2	0,8	0,8	0:00	
02:30	1113,5	6,8	43,0	9,4	18,7	8,1	4,3	68,4	0,2	0,8	0,8	0:00	
03:00	1114,7	6,9	43,0	9,4	17,8	7,3	4,8	65,2	0,2	0,7	0,8	0:00	
03:30	1113,6	6,9	42,2	9,5	18,6	7,6	4,5	66,9	0,2	0,7	0,8	0:00	
04:00	1124,0	6,5	42,9	9,1	19,0	7,1	5,4	67,4	1,8	0,8	0,8	0:00	
04:30	1131,1	6,6	42,4	9,4	19,6	5,8	0,1	79,7	0,2	0,8	0,8	0:00	
05:00	1122,4	6,7	42,7	9,3	19,6	6,4	1,1	69,3	0,2	0,8	0,8	0:00	
05:30	1124,6	6,6	42,9	9,3	20,0	7,1	1,7	66,6	0,2	0,8	0,8	0:00	
06:00	1125,2	6,5	42,5	9,5	21,6	6,3	1,4	68,4	0,2	0,9	0,6	0:00	
06:30	1122,2	6,9	42,5	9,7	19,1	7,9	7,7	64,3	0,2	1,2	0,0	0:00	
07:00	1127,2	6,4	43,1	9,4	19,6	8,7	9,1	65,2	0,2	1,2	0,0	0:00	
07:30	1125,9	6,7	41,8	9,6	19,4	6,2	4,6	68,9	0,2	1,3	0,0	0:00	
08:00	1118,2	6,8	42,0	9,6	18,4	8,3	9,2	66,8	0,2	1,1	0,2	0:00	
08:30	1130,5	6,5	41,7	9,3	18,2	8,2	7,1	64,5	0,2	0,8	0,8	0:00	
09:00	1135,7	6,5	42,0	9,3	18,7	6,6	2,9	67,7	0,2	0,7	0,8	0:00	
09:30	1132,5	6,6	43,1	9,2	17,4	9,8	14,1	65,1	0,2	0,7	0,8	0:00	
10:00	1123,2	6,8	42,8	9,4	16,8	9,8	9,0	67,8	0,2	0,7	0,8	0:00	
10:30	1130,8	6,5	42,5	9,2	17,9	6,5	4,2	67,4	0,2	0,7	0,8	0:00	
11:00	1135,4	6,5	42,8	9,3	18,5	5,9	0,8	68,7	0,2	0,7	0,8	0:00	
11:30	1132,6	6,5	42,0	9,4	19,6	5,2	0,3	72,7	0,2	0,8	0,8	0:00	
12:00	1153,7	6,0	43,1	9,0	21,1	4,8	0,3	63,5	0,2	0,8	0,8	0:00	
12:30	1133,5	6,6	43,9	9,3	19,2	7,4	2,8	67,0	0,2	0,8	0,8	0:00	
13:00	1134,0	6,4	42,3	9,5	20,4	6,2	0,9	70,2	0,2	0,8	0,8	0:00	
13:30	1150,0	6,0	42,2	9,2	21,9	6,0	0,2	65,9	0,2	0,9	0,8	0:00	
14:00	1148,1	6,2	43,4	9,2	22,3	7,6	3,8	66,0	0,2	1,0	0,8	0:00	
14:30	1122,2	6,9	42,9	9,6	18,9	10,0	6,1	65,8	0,2	0,8	0,8	0:00	
15:00	1116,2	6,7	42,6	9,6	19,1	7,9	2,3	72,0	0,2	0,9	0,8	0:00	
15:30	1125,0	6,8	42,7	9,6	18,8	8,5	5,1	64,8	0,2	0,8	0,8	0:00	
16:00	1118,9	6,7	41,7	9,7	19,2	8,7	4,3	69,6	0,2	0,8	0,8	0:00	
16:30	1134,8	6,4	43,2	9,2	20,3	5,5	0,5	65,7	0,2	1,0	0,8	0:00	
17:00	1135,2	6,3	43,2	9,2	20,8	5,8	0,8	68,1	0,2	0,9	0,8	0:00	
17:30	1129,6	6,6	42,4	9,5	20,2	7,4	1,7	68,5	0,2	1,0	0,8	0:00	
18:00	1137,6	6,3	43,0	9,3	20,5	7,7	3,2	66,1	0,2	0,9	0,6	0:00	
18:30	1137,9	6,4	43,3	9,2	20,2	6,6	3,9	68,4	0,2	1,0	0,0	0:00	
19:00	1136,8	6,4	42,5	9,4	20,3	7,4	4,9	65,3	0,2	1,1	0,0	0:00	
19:30	1125,0	6,7	42,0	9,5	19,7	6,4	4,1	68,7	0,2	1,1	0,0	0:00	
20:00	1135,5	6,3	42,4	9,3	20,7	6,9	4,1	67,2	0,2	1,0	0,3	0:00	
20:30	1132,8	6,4	42,7	9,4	20,6	8,1	3,4	67,9	0,2	0,9	0,9	0:00	
21:00	1123,1	6,8	42,7	9,6	19,4	7,9	5,1	65,1	0,2	0,9	0,9	0:00	
21:30	1120,1	6,7	42,1	9,6	20,0	7,2	2,7	68,3	0,2	1,0	0,9	0:00	
22:00	1132,9	6,4	42,2	9,6	22,0	7,1	2,2	68,0	0,2	1,0	0,9	0:00	
22:30	1124,3	6,8	42,4	9,6	19,4	7,8	4,3	65,7	0,2	1,0	0,9	0:00	
23:00	1120,3	6,7	42,1	9,5	19,6	7,7	4,1	69,1	0,2	0,9	0,8	0:00	
23:30	1126,9	6,6	42,2	9,5	20,0	6,7	2,2	66,4	0,2	0,9	0,8	0:00	
00:00	1129,6	6,6	42,9	9,4	19,8	8,2	4,4	67,1	0,2	0,9	0,8	0:00	
Moyen	1127,8	6,6	42,6	9,4	19,6	7,3	3,8	67,5	0,2	0,9	0,7		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,83	0,94	15,63	0,10	0,27			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 5	JOUR : 13
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		5,4
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,55
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

