

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 4 29												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COt (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1150.3	6.1	42.0	9.0	20.2	5.7	3.9	70.7	2.0	1.0	0.8	0:00
01:00	1145.7	6.4	43.1	9.1	19.6	6.3	7.0	66.2	2.0	1.0	0.8	0:00
01:30	1134.2	6.6	43.4	9.3	19.1	7.1	7.3	66.5	2.0	1.0	0.8	0:00
02:00	1118.4	7.0	42.7	9.6	18.0	8.1	14.1	65.1	1.9	0.9	0.8	0:00
02:30	1120.1	6.7	42.4	9.4	17.4	9.2	23.1	67.5	1.9	0.9	0.8	0:00
03:00	1131.1	6.7	42.6	9.2	17.3	6.9	19.5	63.6	1.7	0.9	0.7	0:00
03:30	1137.3	6.4	42.0	9.2	18.6	6.6	12.2	70.1	1.7	0.9	0.8	0:00
04:00	1137.6	6.5	42.7	9.2	19.1	7.6	9.6	68.4	1.7	0.9	0.8	0:00
04:30	1120.2	7.0	43.3	9.4	17.5	7.9	13.5	64.6	1.7	0.8	0.8	0:00
05:00	1119.4	6.9	42.7	9.5	17.6	8.7	21.0	61.8	1.6	0.9	0.8	0:00
05:30	1119.6	6.9	42.4	9.6	17.0	8.8	27.0	63.3	0.9	1.1	0.3	0:00
06:00	1141.3	6.3	42.8	9.4	20.5	5.8	9.3	63.3	0.7	1.3	0.1	0:00
06:30	1140.9	6.3	42.5	9.3	19.5	5.9	10.1	69.0	0.6	1.2	0.1	0:00
07:00	1143.7	6.2	42.3	9.3	20.0	6.0	7.0	68.6	0.6	1.3	0.1	0:00
07:30	1139.7	6.5	42.9	9.3	19.1	6.3	8.4	58.9	0.6	1.3	0.1	0:00
08:00	1141.6	6.3	42.5	9.2	19.5	7.4	9.7	71.4	0.8	1.2	0.3	0:00
08:30	1150.2	6.2	42.5	9.2	19.7	7.3	7.5	66.6	0.8	1.0	0.3	0:00
09:00	1145.2	6.3	41.5	9.5	20.0	5.8	5.2	68.4	0.6	1.1	0.0	0:00
09:30	1150.7	6.1	43.0	9.2	20.5	5.3	3.8	65.1	0.5	1.1	0.0	0:00
10:00	1144.8	6.3	43.5	9.3	19.7	7.5	9.8	67.2	0.5	1.1	0.0	0:00
10:30	1149.8	6.1	42.4	9.4	20.7	5.8	4.8	64.6	0.5	1.1	0.0	0:00
11:00	1140.7	6.3	42.3	9.4	19.9	6.5	4.3	66.0	0.5	1.2	0.0	0:00
11:30	1146.1	6.3	41.1	9.6	20.7	5.3	2.8	64.0	0.5	1.3	0.0	0:00
12:00	1143.9	6.1	41.8	9.4	21.0	6.3	4.9	67.8	0.5	1.2	0.0	0:00
12:30	1134.2	6.6	41.8	9.6	19.6	7.7	10.2	63.7	0.5	1.4	0.0	0:00
13:00	1146.2	6.1	40.8	9.3	21.2	6.8	5.3	70.5	0.5	1.3	0.0	0:00
13:30	1157.5	5.8	43.6	9.1	22.5	5.7	2.8	65.4	0.5	1.4	0.0	0:00
14:00	1146.3	6.4	42.8	9.5	20.4	8.9	10.8	63.5	0.5	1.4	0.0	0:00
14:30	1129.9	6.6	42.5	9.5	19.3	7.5	6.4	65.8	0.6	1.3	0.0	0:00
15:00	1137.6	6.3	42.2	9.4	19.3	13.6	13.7	65.5	0.5	1.3	0.0	0:00
15:30	1150.4	6.3	41.8	9.4	20.5	10.8	5.1	70.9	0.5	1.2	0.0	0:00
16:00	1136.3	6.4	42.7	9.6	19.7	5.1	0.2	60.3	0.5	1.3	0.0	0:00
16:30	1137.7	6.4	42.4	9.5	19.6	4.1	0.7	69.5	0.5	1.3	0.0	0:00
17:00	1140.5	6.4	42.8	9.4	19.7	5.4	2.2	66.4	0.4	1.3	0.0	0:00
17:30	1148.5	6.1	42.3	9.3	21.1	5.9	2.6	67.4	0.4	1.4	0.0	0:00
18:00	1149.7	6.2	43.2	9.2	20.7	7.3	4.9	65.0	0.4	1.3	0.0	0:00
18:30	1150.8	6.2	42.6	9.4	20.4	7.7	6.5	68.2	0.4	1.3	0.0	0:00
19:00	1147.0	6.2	42.3	9.4	20.8	6.6	4.5	68.0	0.4	1.4	0.0	0:00
19:30	1136.0	6.5	42.8	9.5	20.2	8.0	3.9	64.5	0.4	1.4	0.0	0:00
20:00	1129.5	6.6	43.2	9.5	18.8	8.2	4.9	62.1	0.6	1.3	0.2	0:00
20:30	1130.2	6.6	42.0	9.5	18.7	6.6	0.9	66.9	1.1	1.2	0.8	0:00
21:00	1147.4	6.1	41.9	9.2	19.6	6.6	1.3	67.3	1.0	1.2	0.8	0:00
21:30	1146.1	6.4	42.8	9.4	18.4	7.4	3.3	68.0	1.0	1.1	0.8	0:00
22:00	1145.1	6.3	42.7	9.5	21.5	6.0	1.0	68.9	1.1	1.2	0.8	0:00
22:30	1125.4	6.8	43.0	9.6	19.0	8.8	7.4	65.1	1.0	1.1	0.8	0:00
23:00	1118.2	6.8	43.0	9.6	18.3	8.1	4.9	67.3	1.0	1.1	0.8	0:00
23:30	1120.5	6.8	42.4	9.7	18.7	7.3	2.4	70.6	1.0	1.1	0.8	0:00
00:00	1122.6	6.7	42.6	9.7	18.8	8.0	2.6	66.3	1.0	1.1	0.8	0:00
Moyen	1138.5	6.4	42.5	9.4	19.6	7.1	7.4	66.4	0.9	1.2	0.3	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.74	1.75	15.47	0.37		0.12	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101.3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 4 JOUR : 29		
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		6.9
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.70
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

