

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 6		9		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)		
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1103,4	6,7	41,8	9,8	19,7	6,3	27,7	67,7	0,3	0,9	0,5	0:00	
01:00	1109,0	6,6	42,8	9,6	20,2	6,2	18,7	66,1	0,3	0,9	0,5	0:00	
01:30	1103,9	7,0	42,9	9,8	19,6	7,4	22,3	63,7	0,3	0,9	0,5	0:00	
02:00	1106,0	6,7	42,3	9,7	20,2	7,0	16,9	70,7	0,3	0,8	0,5	0:00	
02:30	1103,9	6,7	43,2	9,6	20,2	7,3	21,8	66,8	0,3	0,9	0,5	0:00	
03:00	1104,9	6,8	42,3	9,7	19,8	7,7	21,1	66,8	0,3	0,9	0,5	0:00	
03:30	1108,5	6,8	41,9	9,9	19,4	7,6	29,5	68,1	0,3	0,8	0,5	0:00	
04:00	1106,6	6,8	42,3	9,7	19,8	7,1	32,2	64,9	0,3	1,0	0,5	0:00	
04:30	1112,3	6,6	42,2	9,5	20,4	6,5	25,1	64,5	0,3	0,8	0,5	0:00	
05:00	1114,1	6,7	42,3	9,7	19,7	6,7	33,8	67,8	0,3	0,9	0,6	0:00	
05:30	1112,0	6,7	42,4	9,8	19,2	6,8	39,2	67,0	0,3	0,9	0,5	0:00	
06:00	1122,6	6,4	42,5	9,6	21,9	5,8	15,3	64,4	0,3	1,0	0,5	0:00	
06:30	1125,2	6,5	41,7	9,6	19,8	6,5	24,9	66,4	0,3	0,9	0,5	0:00	
07:00	1134,2	6,2	42,6	9,3	20,9	6,2	13,7	66,0	0,3	0,9	0,5	0:00	
07:30	1138,0	6,2	42,4	9,3	21,6	5,7	9,7	67,0	0,3	0,9	0,5	0:00	
08:00	1140,4	6,0	42,8	9,1	22,1	5,4	9,8	64,1	0,2	0,9	0,5	0:00	
08:30	1138,9	6,2	42,6	9,3	20,7	6,5	19,2	67,8	0,2	0,9	0,5	0:00	
09:00	1143,4	6,1	42,2	9,4	21,3	6,9	12,5	65,9	0,2	1,0	0,6	0:00	
09:30	1121,0	6,6	42,3	9,6	20,3	7,8	18,6	64,2	0,3	1,0	0,5	0:00	
10:00	1135,1	6,2	43,0	9,2	20,0	5,6	8,5	66,1	0,2	0,9	0,5	0:00	
10:30	1142,3	6,1	42,3	9,3	20,5	7,4	17,1	66,9	0,2	1,0	0,6	0:00	
11:00	1138,2	6,3	43,8	9,1	19,1	9,3	33,1	59,9	0,4	0,9	0,6	0:00	
11:30	1133,7	6,3	42,6	9,3	20,5	8,8	22,5	67,2	0,2	1,0	0,6	0:00	
12:00	1137,5	6,2	42,9	9,2	21,3	6,2	12,6	63,7	0,2	1,0	0,6	0:00	
12:30	1115,4	6,7	42,6	9,5	19,0	10,3	39,4	64,7	0,3	0,9	0,6	0:00	
13:00	1130,4	6,3	42,3	9,3	20,0	6,9	7,7	66,7	0,2	0,9	0,6	0:00	
13:30	1140,4	5,9	42,0	9,2	22,2	6,1	9,0	68,5	0,2	0,9	0,6	0:00	
14:00	1142,3	6,2	44,4	9,4	22,6	6,0	6,2	65,2	0,2	1,0	0,8	0:00	
14:30	1101,4	6,8	43,1	9,9	19,7	5,5	8,5	64,1	0,2	1,0	0,6	0:00	
15:00	1094,8	7,2	42,1	10,1	18,3	7,1	15,6	64,3	0,2	0,9	0,6	0:00	
15:30	1102,8	7,0	41,2	10,0	19,1	7,4	13,8	67,1	0,2	0,8	0,6	0:00	
16:00	1124,1	6,3	41,4	9,5	21,7	6,6	9,4	66,7	0,2	0,9	0,6	0:00	
16:30	1121,9	6,6	42,3	9,7	21,2	6,1	7,7	68,3	0,2	1,0	0,6	0:00	
17:00	1097,9	7,2	43,4	9,9	19,3	7,0	19,2	60,7	0,2	1,0	0,6	0:00	
17:30	1112,5	6,6	42,1	9,8	20,1	7,4	16,2	71,8	0,2	1,0	0,5	0:00	
18:00	1113,0	6,6	42,6	9,6	20,8	6,4	9,5	65,3	0,2	1,0	0,6	0:00	
18:30	1101,3	7,0	42,1	9,8	19,8	7,7	15,9	64,3	0,2	1,0	0,6	0:00	
19:00	1115,9	6,5	43,0	9,5	20,2	7,5	23,8	70,0	0,2	1,0	0,5	0:00	
19:30	1110,2	6,9	41,8	9,9	18,4	7,6	29,3	68,3	0,2	1,0	0,5	0:00	
20:00	1110,9	6,6	42,1	9,8	20,5	7,2	19,8	66,4	0,2	1,0	0,5	0:00	
20:30	1108,5	6,8	43,3	9,8	19,8	7,2	23,0	63,0	0,2	1,0	0,5	0:00	
21:00	1100,8	6,9	43,2	9,8	19,7	6,3	22,8	67,6	0,3	1,1	0,6	0:00	
21:30	1095,0	7,1	42,4	10,0	19,0	6,8	23,4	65,4	0,3	1,1	0,5	0:00	
22:00	1105,5	6,7	42,9	9,7	21,3	6,0	20,9	64,5	0,3	1,1	0,5	0:00	
22:30	1116,3	6,4	42,5	9,5	20,6	6,4	27,9	71,2	0,2	1,1	0,5	0:00	
23:00	1114,9	7,0	42,0	9,9	19,1	7,1	35,0	66,1	0,3	1,1	0,5	0:00	
23:30	1106,4	6,9	41,5	9,8	20,0	6,5	26,5	62,9	0,3	1,0	0,5	0:00	
00:00	1110,8	6,7	41,9	9,7	19,9	6,5	25,5	68,1	0,3	1,0	0,6	0:00	
Moyen	1117,3	6,6	42,5	9,6	20,2	6,9	20,0	66,1	0,3	1,0	0,5		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,88	4,50	15,49	0,10	0,21			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 6	JOUR : 9
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		4,3
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,41
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

