

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016				MOIS : 6		13		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)					Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)		
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1142,1	6,2	42,0	8,7	18,5	5,0	31,0	68,2	0,1	0,6	0,3	0:00	
01:00	1141,0	6,5	42,8	8,8	18,3	5,1	39,0	70,2	0,1	0,6	0,3	0:00	
01:30	1132,8	6,3	42,8	9,0	18,5	5,3	41,0	61,9	0,3	0,6	0,3	0:00	
02:00	1129,6	6,8	43,3	8,9	19,0	4,8	23,9	60,4	0,1	0,5	0,3	0:00	
02:30	1126,8	6,7	42,9	9,0	18,2	5,0	41,8	61,3	0,1	0,5	0,3	0:00	
03:00	1127,6	6,2	42,3	9,0	18,7	5,3	26,4	67,4	0,2	0,6	0,3	0:00	
03:30	1142,2	6,5	43,5	8,7	19,5	7,0	46,2	63,8	0,6	0,6	0,3	0:00	
04:00	1125,5	6,7	43,0	9,1	18,3	7,8	36,2	60,1	0,1	0,6	0,3	0:00	
04:30	1133,6	6,4	42,3	8,9	19,3	8,2	30,8	72,2	0,2	0,6	0,3	0:00	
05:00	1148,5	5,9	42,0	8,8	21,5	5,7	7,7	61,8	0,1	0,6	0,3	0:00	
05:30	1138,8	6,4	42,2	9,1	19,9	5,1	14,5	70,4	0,1	0,7	0,3	0:00	
06:00	1156,1	5,7	43,1	8,9	23,6	5,2	8,3	67,2	0,1	0,8	0,4	0:00	
06:30	1130,3	6,7	43,2	9,4	20,7	6,1	31,3	64,4	0,2	0,9	0,6	0:00	
07:00	1126,1	6,3	42,2	9,4	20,6	7,7	40,5	68,9	0,2	0,8	0,6	0:00	
07:30	1127,5	6,5	42,2	9,5	20,3	8,1	51,8	65,9	0,2	0,8	0,6	0:00	
08:00	1127,8	6,6	42,6	9,5	19,8	7,1	65,3	64,9	0,2	0,9	0,6	0:00	
08:30	1127,5	6,4	42,1	9,4	20,8	4,8	32,9	70,2	0,2	0,9	0,6	0:00	
09:00	1141,2	6,0	42,2	9,1	22,7	4,8	17,6	63,5	0,2	1,1	0,6	0:00	
09:30	1142,0	6,1	42,8	9,2	21,8	4,7	20,1	67,0	0,2	1,1	0,6	0:00	
10:00	1110,0	7,0	39,3	10,0	21,7	4,8	12,2	65,4	1,3	1,1	0,6	0:00	
10:30	1112,5	6,6	42,0	9,7	20,3	4,8	14,6	65,1	0,3	1,1	0,6	0:00	
11:00	1120,2	6,7	42,3	9,6	19,7	7,2	19,7	66,1	0,4	1,1	0,6	0:00	
11:30	1119,7	6,5	42,0	9,5	19,2	7,0	19,5	60,9	0,2	1,0	0,6	0:00	
12:00	1130,0	6,4	41,7	9,4	20,3	7,9	14,7	67,4	1,3	1,0	0,6	0:00	
12:30	1138,4	6,1	43,9	9,1	21,1	8,1	18,2	64,0	0,3	1,1	0,6	0:00	
13:00	1126,6	6,3	44,5	9,3	19,7	8,7	20,2	74,1	0,2	1,0	0,6	0:00	
13:30	1112,5	6,8	43,2	9,7	18,7	8,8	18,1	71,4	0,2	1,1	0,6	0:00	
14:00	1120,4	6,3	42,2	9,7	22,2	7,2	17,2	62,5	0,3	1,2	0,6	0:00	
14:30	1118,9	6,6	42,9	9,6	20,6	8,0	22,6	69,7	1,8	1,2	0,6	0:00	
15:00	1095,1	7,1	42,3	10,0	18,8	8,0	29,5	60,2	2,1	1,3	0,6	0:00	
15:30	1074,5	7,6	38,4	10,4	17,0	7,7	46,0	61,7	2,2	1,3	0,6	0:00	
16:00	1121,1	6,5	37,8	9,7	18,7	6,8	27,5	62,3	0,3	1,1	0,6	0:00	
16:30	1082,9	8,1	29,8	11,2	18,8	7,4	15,3	65,3	2,2	1,2	0,7	0:00	
17:00	1093,7	7,4	30,0	10,8	19,9	5,1	5,8	61,0	0,8	1,1	0,7	0:00	
17:30	1101,7	7,4	29,3	10,7	18,8	5,1	11,8	60,9	0,2	1,1	0,6	0:00	
18:00	1123,5	7,1	29,8	10,3	19,1	6,0	13,3	63,3	0,2	0,9	0,6	0:00	
18:30	1144,3	6,6	32,6	9,8	19,0	7,9	23,2	56,6	0,2	0,9	0,6	0:00	
19:00	1124,5	7,0	32,8	10,0	17,2	8,4	29,3	58,1	0,3	0,9	0,6	0:00	
19:30	1147,9	6,4	34,4	9,4	18,4	9,0	22,1	64,7	0,3	0,9	0,6	0:00	
20:00	1165,9	6,1	35,3	9,4	20,1	7,8	14,0	69,0	0,2	0,9	0,6	0:00	
20:30	1149,1	6,6	36,8	9,7	20,2	8,1	16,0	65,2	0,2	0,9	0,6	0:00	
21:00	1129,7	6,7	38,3	9,8	19,6	9,3	17,4	68,5	0,2	1,0	0,6	0:00	
21:30	1128,9	6,6	38,5	9,8	19,9	8,3	9,6	67,6	0,2	0,8	0,6	0:00	
22:00	1134,5	6,4	40,3	9,7	21,6	8,7	19,0	66,2	0,2	0,9	0,6	0:00	
22:30	1138,2	6,4	40,3	9,6	20,4	9,0	18,3	68,3	0,2	0,9	0,6	0:00	
23:00	1144,8	6,1	40,7	9,4	21,2	8,0	10,6	67,0	0,2	1,0	0,6	0:00	
23:30	1150,4	6,2	40,4	9,4	21,8	7,7	9,4	63,5	0,2	1,1	0,6	0:00	
00:00	1137,4	6,4	40,8	9,5	20,9	7,2	15,2	68,0	0,2	1,0	0,6	0:00	
Moyen	1128,4	6,6	40,0	9,5	19,9	6,9	23,7	65,3	0,4	0,9	0,5		
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30		
Intervalle de confiance moyen						3,75	4,70	15,27	0,14		0,22		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 6	JOUR : 13
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		6,3
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,51
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

