

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE :	2016	MOIS : 6	27									
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1113.4	6.6	42.6	9.3	20.2	6.4	15.0	68.2	0.2	1.7	0.4	0:00
01:00	1113.6	6.8	42.3	9.6	19.8	6.9	14.7	67.2	0.1	1.7	0.4	0:00
01:30	1104.1	7.0	42.5	9.7	18.8	8.1	17.5	68.4	0.2	1.6	0.4	0:00
02:00	1108.1	6.8	42.3	9.5	20.2	7.3	9.4	66.3	0.1	1.7	0.4	0:00
02:30	1123.2	6.6	43.2	9.3	20.0	7.3	9.6	64.3	0.1	1.7	0.3	0:00
03:00	1116.6	6.7	43.0	9.4	19.8	8.2	9.9	69.6	0.4	1.7	0.3	0:00
03:30	1105.7	6.9	42.3	9.6	19.6	6.9	5.7	68.0	0.2	1.6	0.3	0:00
04:00	1106.4	6.9	41.9	9.6	20.0	7.3	8.0	68.6	0.1	1.8	0.3	0:00
04:30	1110.3	6.8	42.3	9.6	20.0	7.7	10.6	67.0	0.2	1.8	0.3	0:00
05:00	1110.0	6.8	42.8	9.5	19.7	7.3	6.4	66.4	0.1	1.7	0.3	0:00
05:30	1108.6	6.7	42.5	9.5	20.3	7.0	4.6	67.6	0.2	1.8	0.3	0:00
06:00	1128.3	6.3	43.7	9.3	22.4	6.7	7.3	65.9	0.2	1.9	0.4	0:00
06:30	1103.2	7.1	41.3	10.0	19.6	8.5	19.6	70.7	0.3	1.7	0.6	0:00
07:00	1103.4	6.7	42.3	9.7	19.9	6.8	12.0	62.9	0.2	1.7	0.6	0:00
07:30	1100.5	7.2	42.4	9.8	19.1	7.8	16.8	68.0	0.2	1.7	0.6	0:00
08:00	1108.6	6.8	42.4	9.6	19.3	7.5	14.3	66.8	0.2	1.6	0.5	0:00
08:30	1114.7	6.6	42.7	9.2	20.1	7.6	11.8	69.1	0.1	1.4	0.3	0:00
09:00	1114.4	6.6	42.3	9.4	20.4	6.7	6.9	63.8	0.2	1.5	0.4	0:00
09:30	1113.8	6.7	42.9	9.3	20.0	7.4	12.6	68.1	0.2	1.6	0.6	0:00
10:00	1114.9	6.8	42.4	9.6	19.8	6.3	10.5	65.5	0.2	1.6	0.6	0:00
10:30	1111.7	6.7	42.7	9.5	20.3	6.6	8.9	66.1	0.2	1.6	0.6	0:00
11:00	1111.0	6.8	42.5	9.7	19.7	7.3	13.4	66.0	0.2	1.6	0.6	0:00
11:30	1107.2	6.5	41.1	9.7	21.1	6.7	7.3	70.2	0.2	1.6	0.7	0:00
12:00	1115.6	7.0	43.0	9.5	20.2	6.9	10.9	62.7	0.2	1.8	0.6	0:00
12:30	1089.9	7.1	43.8	9.6	17.8	11.8	34.7	72.3	0.4	1.7	0.6	0:00
13:00	1104.5	6.6	44.1	9.4	19.4	5.0	5.4	66.0	0.2	1.7	0.6	0:00
13:30	1097.9	7.0	42.7	9.7	18.7	6.4	14.6	64.6	0.2	1.6	0.7	0:00
14:00	1098.9	6.8	41.9	9.9	20.8	6.3	5.0	68.8	0.2	1.6	0.7	0:00
14:30	1092.7	7.1	41.2	9.8	19.0	7.2	10.0	62.7	0.2	1.6	0.6	0:00
15:00	1101.9	6.9	42.1	9.6	19.7	7.5	10.9	62.7	0.2	1.6	0.6	0:00
15:30	1099.3	6.9	42.4	9.6	18.6	10.2	18.4	69.8	0.2	1.4	0.5	0:00
16:00	1092.8	7.1	42.8	9.5	18.4	8.1	9.9	64.4	0.1	1.1	0.3	0:00
16:30	1114.0	6.5	43.5	9.2	19.4	8.3	10.1	59.5	0.2	1.1	0.3	0:00
17:00	1108.6	7.1	41.0	9.6	18.8	10.5	3.2	73.0	0.1	1.2	0.3	0:00
17:30	1112.6	6.6	43.3	9.3	20.5	4.0	0.0	64.4	0.1	1.2	0.3	0:00
18:00	1109.8	6.6	42.8	9.5	20.1	3.2	0.1	70.5	0.1	1.2	0.4	0:00
18:30	1106.5	6.7	42.2	9.5	20.8	3.7	2.7	63.7	0.2	1.6	0.6	0:00
19:00	1106.5	6.8	42.6	9.5	20.4	5.9	11.0	62.0	0.2	1.6	0.6	0:00
19:30	1108.4	6.7	42.1	9.6	20.8	6.8	12.6	69.8	0.2	1.7	0.6	0:00
20:00	1095.8	7.1	42.7	9.6	19.7	8.3	12.0	69.3	0.2	1.5	0.5	0:00
20:30	1113.0	6.5	42.9	9.4	20.7	7.1	5.2	64.4	0.1	1.3	0.3	0:00
21:00	1103.9	6.9	42.4	9.7	19.5	8.1	9.7	68.6	0.1	1.3	0.3	0:00
21:30	1103.3	7.0	42.0	9.9	18.9	7.1	5.7	68.0	0.1	1.3	0.4	0:00
22:00	1119.3	6.4	44.0	9.4	21.7	7.2	5.0	65.1	0.1	1.4	0.4	0:00
22:30	1105.7	6.9	41.9	9.7	19.4	7.8	9.7	69.0	0.2	1.4	0.4	0:00
23:00	1111.2	6.6	41.4	9.6	20.8	6.3	1.6	67.4	0.1	1.4	0.3	0:00
23:30	1124.1	6.5	43.6	9.2	19.7	8.6	19.3	66.0	0.1	1.3	0.3	0:00
00:00	1103.1	7.0	41.9	9.5	18.9	7.3	7.7	66.4	0.1	1.2	0.4	0:00
Moyen	1108.1	6.8	42.5	9.5	19.9	7.2	10.2	66.8	0.2	1.5	0.5	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.78	2.30	15.48	0.10		0.20	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE :	2016	MOIS : 6	JOUR : 27
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	5.4		
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45		
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150		
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00		
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00		
Intervalle de confiance moyen	0.51		
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0		
			Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

