

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 7 2												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1115.0	6.8	42.8	9.4	18.8	4.8	49.6	64.9	0.2	1.8	0.6	0:00
01:00	1124.7	6.5	42.5	9.4	19.4	3.7	17.4	68.3	0.2	1.7	0.6	0:00
01:30	1112.6	6.9	42.6	9.6	19.1	3.9	27.9	64.5	0.2	1.7	0.6	0:00
02:00	1103.1	7.0	42.0	9.8	18.1	5.2	45.2	63.4	0.2	1.7	0.6	0:00
02:30	1102.1	7.0	42.5	9.5	18.0	5.2	44.0	70.4	0.2	1.6	0.6	0:00
03:00	1107.7	6.9	42.7	9.5	18.2	4.2	30.9	62.5	0.2	1.6	0.6	0:00
03:30	1112.5	6.8	42.4	9.5	18.1	3.8	24.8	67.1	0.2	1.5	0.6	0:00
04:00	1120.5	6.6	42.9	9.4	18.6	4.4	32.2	71.1	0.2	1.6	0.6	0:00
04:30	1131.5	6.4	43.2	9.1	20.5	4.6	19.2	64.6	0.2	1.6	0.6	0:00
05:00	1111.5	6.9	42.6	9.6	19.2	6.7	25.8	67.8	0.2	1.5	0.6	0:00
05:30	1117.3	6.7	43.0	9.5	19.5	7.7	23.4	66.4	0.2	1.6	0.6	0:00
06:00	1118.0	6.6	42.3	9.8	21.4	7.2	14.8	69.0	0.3	1.9	0.7	0:00
06:30	1113.5	6.9	42.4	9.8	18.5	10.0	42.4	68.1	0.2	1.8	0.7	0:00
07:00	1109.5	6.9	41.7	9.6	18.8	8.6	31.5	66.6	0.2	1.6	0.6	0:00
07:30	1132.2	6.5	42.1	9.3	18.7	8.5	40.9	62.7	0.2	1.6	0.6	0:00
08:00	1134.0	6.5	41.6	9.3	19.2	7.8	26.0	70.4	0.2	1.4	0.5	0:00
08:30	1145.5	6.2	42.7	9.1	20.2	7.5	19.0	69.3	0.1	1.2	0.3	0:00
09:00	1146.8	6.2	43.4	9.0	20.9	7.7	14.2	67.0	0.1	1.2	0.3	0:00
09:30	1137.1	6.3	43.1	9.2	21.2	8.0	15.0	68.3	0.1	1.3	0.3	0:00
10:00	1126.1	6.8	42.7	9.5	20.2	8.6	16.3	68.5	0.1	1.4	0.4	0:00
10:30	1125.7	6.5	42.6	9.5	20.3	7.4	7.4	68.3	0.1	1.5	0.4	0:00
11:00	1123.1	6.7	42.9	9.4	20.4	8.0	13.7	66.2	0.1	1.6	0.3	0:00
11:30	1123.4	6.5	42.6	9.5	20.4	8.0	9.3	68.3	0.2	1.6	0.4	0:00
12:00	1120.0	6.8	42.2	9.6	20.3	7.0	8.4	67.3	0.1	1.6	0.4	0:00
12:30	1116.4	6.6	43.2	9.4	20.3	7.9	11.1	66.3	0.2	1.6	0.3	0:00
13:00	1113.8	6.9	41.9	9.8	19.9	7.5	8.8	67.9	0.2	1.6	0.4	0:00
13:30	1104.3	7.0	42.4	9.6	19.0	9.0	15.4	64.6	0.2	1.5	0.3	0:00
14:00	1119.8	6.4	42.7	9.5	21.5	7.0	6.0	68.4	0.3	1.6	0.5	0:00
14:30	1122.1	6.8	42.1	9.6	19.3	5.4	5.3	69.2	0.3	1.6	0.6	0:00
15:00	1111.9	6.9	42.2	9.7	18.3	4.6	10.3	64.4	0.3	1.5	0.6	0:00
15:30	1124.3	6.6	42.4	9.4	19.1	6.0	14.6	66.5	0.3	1.5	0.6	0:00
16:00	1120.9	6.9	42.5	9.5	18.1	7.6	27.3	67.0	0.3	1.5	0.6	0:00
16:30	1124.5	6.5	43.0	9.2	19.1	5.8	16.0	66.0	0.3	1.4	0.6	0:00
17:00	1125.5	6.8	42.5	9.4	18.6	7.4	25.1	63.1	0.4	1.4	0.6	0:00
17:30	1115.4	6.8	42.0	9.4	18.3	8.4	24.3	69.3	0.2	1.3	0.6	0:00
18:00	1128.7	6.5	41.8	9.3	18.7	6.8	20.0	69.2	0.2	1.3	0.6	0:00
18:30	1135.6	6.5	42.9	9.1	18.3	7.5	24.2	64.8	0.2	1.2	0.6	0:00
19:00	1130.7	6.6	42.5	9.2	18.7	6.8	19.3	68.1	0.2	1.2	0.6	0:00
19:30	1135.1	6.5	42.6	9.3	19.0	7.0	16.9	66.3	0.2	1.2	0.6	0:00
20:00	1122.6	6.7	42.3	9.4	18.9	7.7	14.2	68.4	0.2	1.2	0.5	0:00
20:30	1136.5	6.5	43.1	9.3	19.2	7.2	11.0	65.1	0.2	1.3	0.3	0:00
21:00	1125.8	6.6	43.2	9.4	19.4	7.3	11.0	70.2	0.2	1.2	0.3	0:00
21:30	1119.1	6.9	42.6	9.6	19.4	7.3	9.8	66.6	0.2	1.3	0.3	0:00
22:00	1117.8	6.6	42.9	9.5	21.8	7.4	5.9	65.5	0.2	1.5	0.4	0:00
22:30	1117.7	6.7	42.7	9.5	19.7	8.3	15.2	66.8	0.2	1.5	0.3	0:00
23:00	1109.5	7.1	42.5	9.7	18.7	9.1	19.7	62.8	0.2	1.5	0.3	0:00
23:30	1113.9	6.7	42.4	9.6	19.3	8.6	13.1	71.5	0.2	1.4	0.4	0:00
00:00	1115.5	6.9	43.1	9.5	19.1	8.6	13.2	62.9	0.2	1.5	0.3	0:00
Moyen	1121.3	6.7	42.6	9.5	19.4	7.0	19.9	66.9	0.2	1.5	0.5	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.73	4.32	15.51	0.10		0.23	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101.3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 7 JOUR : 2	
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	5.0
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00
Intervalle de confiance moyen	0.51
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0
Objectif : % > 95%	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

