

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 7 3												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1113.2	6.7	42.0	9.6	19.1	7.1	9.4	70.2	0.2	1.5	0.3	0:00
01:00	1122.8	6.8	42.4	9.4	19.5	7.8	11.6	65.9	0.1	1.4	0.3	0:00
01:30	1123.5	6.7	42.1	9.4	19.4	7.4	9.6	69.0	0.2	1.4	0.4	0:00
02:00	1125.9	6.6	42.4	9.3	19.3	7.5	10.1	68.5	0.1	1.4	0.4	0:00
02:30	1138.4	6.3	42.7	9.2	19.7	7.4	13.6	65.4	0.1	1.4	0.4	0:00
03:00	1127.5	6.7	42.7	9.4	18.9	7.5	12.2	67.0	0.1	1.4	0.4	0:00
03:30	1121.6	6.6	42.4	9.3	18.8	7.5	17.2	67.3	0.2	1.4	0.6	0:00
04:00	1123.0	6.7	42.3	9.5	18.9	6.6	13.2	68.0	0.2	1.3	0.7	0:00
04:30	1119.3	6.8	42.4	9.3	18.9	6.6	14.6	63.8	0.2	1.3	0.7	0:00
05:00	1127.9	6.5	42.3	9.2	19.9	6.4	9.9	66.2	0.2	1.2	0.6	0:00
05:30	1137.5	6.4	43.2	9.2	20.1	6.9	12.5	66.7	0.2	1.4	0.7	0:00
06:00	1128.3	6.5	42.7	9.4	21.6	6.4	9.3	66.3	0.3	1.4	0.7	0:00
06:30	1114.8	7.0	42.3	9.6	18.3	9.3	27.9	62.5	0.2	1.5	0.7	0:00
07:00	1121.0	6.5	41.8	9.4	19.8	6.9	12.4	70.4	0.2	1.4	0.7	0:00
07:30	1131.4	6.4	42.8	9.1	20.5	7.4	15.0	66.1	0.2	1.4	0.6	0:00
08:00	1122.5	6.8	43.2	9.3	18.7	8.3	18.1	65.2	0.2	1.3	0.5	0:00
08:30	1125.8	6.4	41.8	9.4	20.0	6.5	6.6	68.6	0.2	1.2	0.3	0:00
09:00	1142.1	6.3	43.0	9.2	20.6	6.7	11.5	66.1	0.1	1.2	0.3	0:00
09:30	1129.0	6.7	42.6	9.4	20.2	8.0	15.5	67.7	0.2	1.3	0.3	0:00
10:00	1124.2	6.6	42.4	9.5	19.9	8.2	15.6	69.4	0.1	1.3	0.3	0:00
10:30	1130.8	6.4	42.8	9.4	20.9	7.1	7.3	67.2	0.1	1.3	0.3	0:00
11:00	1117.7	6.8	43.0	9.4	20.5	7.7	12.9	65.6	0.1	1.5	0.3	0:00
11:30	1117.1	6.7	41.6	9.7	20.5	6.9	5.1	68.7	0.1	1.5	0.4	0:00
12:00	1121.2	6.7	42.5	9.5	20.5	7.4	7.7	66.5	0.1	1.5	0.4	0:00
12:30	1120.0	6.7	42.4	9.4	20.7	7.1	6.9	67.3	0.2	1.5	0.4	0:00
13:00	1131.5	6.5	42.8	9.4	20.5	7.3	6.5	66.9	0.1	1.4	0.4	0:00
13:30	1131.2	6.5	42.2	9.5	20.5	6.8	6.0	67.9	0.2	1.4	0.4	0:00
14:00	1131.7	6.5	42.4	9.5	22.8	6.8	3.6	67.0	0.2	1.5	0.4	0:00
14:30	1129.3	6.6	43.0	9.4	20.9	7.7	11.3	66.9	0.1	1.5	0.4	0:00
15:00	1115.9	6.7	42.8	9.4	20.5	7.2	12.5	66.8	0.1	1.4	0.4	0:00
15:30	1114.0	6.9	42.3	9.5	20.0	7.9	10.8	70.1	0.2	1.3	0.3	0:00
16:00	1123.9	6.7	41.8	9.5	20.6	6.9	4.5	65.0	0.1	1.3	0.3	0:00
16:30	1129.5	6.4	43.0	9.2	21.0	6.9	8.9	68.4	0.1	1.3	0.3	0:00
17:00	1126.5	6.5	43.0	9.2	21.6	7.0	4.9	65.1	0.1	1.4	0.3	0:00
17:30	1120.4	6.8	42.7	9.5	20.8	7.6	8.6	66.7	0.1	1.4	0.4	0:00
18:00	1124.0	6.3	42.9	9.2	21.3	6.1	5.4	68.3	0.2	1.3	0.5	0:00
18:30	1133.3	6.5	42.9	9.4	20.9	7.0	12.5	67.7	0.2	1.5	0.7	0:00
19:00	1110.9	6.9	42.1	9.7	20.0	7.4	13.9	65.9	0.2	1.5	0.7	0:00
19:30	1111.4	7.1	41.9	9.7	19.7	6.3	9.7	66.0	0.2	1.4	0.7	0:00
20:00	1128.5	6.5	42.2	9.4	20.4	3.5	2.8	68.4	0.2	1.3	0.6	0:00
20:30	1128.2	6.4	42.1	9.1	21.8	3.8	2.6	66.7	0.1	1.1	0.4	0:00
21:00	1138.3	6.3	42.4	9.2	21.6	5.2	6.2	69.4	0.1	1.1	0.3	0:00
21:30	1136.3	6.4	42.8	9.3	21.3	6.2	9.7	66.4	0.1	1.1	0.4	0:00
22:00	1133.4	6.6	43.1	9.6	22.2	8.1	15.0	66.6	0.2	1.3	0.4	0:00
22:30	1109.8	7.1	42.5	9.8	19.2	9.2	19.7	68.2	0.1	1.1	0.4	0:00
23:00	1105.3	6.8	42.3	9.6	19.7	7.0	11.9	67.4	0.1	1.2	0.3	0:00
23:30	1106.4	7.0	42.9	9.6	19.0	7.3	18.5	64.4	0.1	1.1	0.3	0:00
00:00	1107.4	6.9	41.9	9.7	18.5	7.8	16.2	69.7	0.1	1.0	0.3	0:00
Moyen	1124.0	6.6	42.5	9.4	20.2	7.1	11.0	67.1	0.2	1.3	0.4	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.84	2.59	15.62	0.10		0.19	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101.3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 7 JOUR : 3	
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	4.1
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00
Intervalle de confiance moyen	0.45
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0
Objectif : % > 95%	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

