

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 7 7												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1118.6	6.6	42.6	9.2	17.2	4.9	10.7	63.4	0.2	1.0	0.6	0:00
01:00	1107.3	7.1	42.5	9.4	16.2	7.3	29.0	59.0	0.2	0.9	0.6	0:00
01:30	1104.5	6.8	42.5	9.2	17.2	7.0	29.7	61.9	0.3	0.9	0.6	0:00
02:00	1110.1	6.8	42.3	9.4	16.1	7.8	29.8	61.6	0.2	0.9	0.6	0:00
02:30	1112.9	6.9	43.4	9.1	16.5	7.4	45.7	57.0	0.2	0.9	0.6	0:00
03:00	1105.7	6.9	42.4	9.2	16.9	7.3	34.4	66.5	0.3	0.9	0.6	0:00
03:30	1120.2	6.5	41.7	9.2	17.7	5.1	18.1	66.2	0.2	0.8	0.6	0:00
04:00	1118.9	6.7	42.2	9.3	17.8	7.8	25.1	69.9	0.2	0.9	0.6	0:00
04:30	1131.2	6.2	42.7	9.0	19.4	7.5	21.2	66.4	0.2	0.8	0.6	0:00
05:00	1134.9	6.3	42.4	9.2	19.9	5.9	14.7	66.4	0.2	0.8	0.6	0:00
05:30	1125.9	6.5	42.9	9.2	19.5	6.5	13.4	66.3	0.2	1.0	0.8	0:00
06:00	1126.0	6.2	42.2	9.3	22.3	6.2	7.3	71.5	0.2	0.9	0.7	0:00
06:30	1107.4	7.1	43.1	9.5	18.6	9.8	18.7	63.4	0.3	0.9	0.6	0:00
07:00	1099.1	6.9	42.6	9.4	18.1	9.0	15.3	63.1	0.2	0.9	0.6	0:00
07:30	1105.8	6.8	42.2	9.6	17.7	9.6	20.3	67.4	0.3	0.9	0.6	0:00
08:00	1114.5	6.5	42.0	9.3	19.4	6.5	7.5	69.7	0.2	0.8	0.5	0:00
08:30	1124.2	6.5	43.4	9.1	19.7	5.2	1.2	66.4	0.3	0.7	0.3	0:00
09:00	1113.3	6.8	42.7	9.4	19.7	5.6	4.8	67.0	0.3	0.7	0.3	0:00
09:30	1106.0	6.9	41.8	9.6	19.4	7.1	6.9	67.9	0.3	0.6	0.3	0:00
10:00	1106.7	6.8	42.7	9.4	19.5	7.8	4.7	67.7	0.3	0.6	0.4	0:00
10:30	1105.3	7.0	42.9	9.5	18.5	9.9	8.7	68.2	0.2	0.7	0.3	0:00
11:00	1105.6	6.9	42.7	9.5	19.1	6.0	0.6	66.0	0.2	0.8	0.3	0:00
11:30	1111.8	6.9	43.0	9.3	18.9	6.3	3.6	66.7	0.2	0.8	0.4	0:00
12:00	1106.3	7.0	42.6	9.3	17.5	8.3	6.9	61.8	0.2	0.7	0.4	0:00
12:30	1117.2	6.8	42.5	9.2	18.0	9.5	6.2	62.7	0.1	0.6	0.4	0:00
13:00	1113.0	7.0	42.1	9.5	16.5	8.7	5.4	62.1	0.2	0.7	0.4	0:00
13:30	1115.8	6.7	42.3	9.3	18.4	8.1	4.9	73.7	0.2	0.6	0.4	0:00
14:00	1132.3	6.4	43.4	9.3	20.7	6.8	1.6	64.5	0.2	0.7	0.4	0:00
14:30	1102.7	7.2	43.1	9.5	17.4	8.2	23.2	62.4	0.2	0.7	0.4	0:00
15:00	1104.6	6.9	42.1	9.6	18.1	7.2	8.2	73.9	0.1	0.7	0.4	0:00
15:30	1105.8	7.1	42.6	9.6	17.1	7.5	14.0	57.8	0.2	0.7	0.4	0:00
16:00	1083.9	7.7	42.8	9.6	15.3	6.6	10.1	58.9	0.2	1.0	0.6	0:00
16:30	1094.3	7.1	42.0	9.3	15.3	7.3	14.1	65.4	0.2	1.2	0.6	0:00
17:00	1107.7	7.1	41.9	9.3	15.8	8.4	20.7	68.0	0.2	1.2	0.6	0:00
17:30	1116.1	6.6	43.3	8.9	17.9	6.3	7.4	67.6	0.4	1.2	0.6	0:00
18:00	1111.4	7.1	43.0	9.4	16.3	7.6	7.6	62.4	0.2	1.1	0.6	0:00
18:30	1096.3	7.3	42.6	9.5	15.3	6.3	3.8	56.5	0.2	1.0	0.6	0:00
19:00	1098.8	7.1	42.2	9.3	16.4	5.4	3.8	62.6	0.2	1.0	0.6	0:00
19:30	1125.7	6.3	42.6	9.0	17.7	7.1	15.6	59.4	2.7	0.9	0.6	0:00
20:00	1126.6	6.6	42.7	9.3	18.0	6.5	4.2	63.9	0.1	0.4	0.5	0:00
20:30	1109.2	6.9	42.8	9.3	18.4	7.5	5.3	70.0	0.2	0.4	0.5	0:00
21:00	1096.8	7.2	42.8	9.5	17.4	7.4	4.6	58.7	0.2	0.4	0.4	0:00
21:30	1093.0	7.2	42.2	9.6	17.1	6.2	4.7	60.0	0.2	0.6	0.6	0:00
22:00	1109.1	6.7	42.4	9.6	20.2	6.9	5.3	64.4	0.2	0.8	0.7	0:00
22:30	1115.3	6.7	42.7	9.3	17.8	8.4	18.8	61.9	2.7	0.7	0.6	0:00
23:00	1108.5	6.8	42.8	9.4	17.9	7.8	15.6	60.3	0.4	0.8	0.6	0:00
23:30	1107.4	7.1	42.9	9.5	17.3	6.8	10.7	64.2	0.3	0.7	0.6	0:00
00:00	1101.5	6.9	42.0	9.3	18.2	6.9	8.2	67.0	0.3	0.7	0.6	0:00
Moyen	1110.7	6.8	42.6	9.3	17.9	7.2	12.5	64.5	0.3	0.8	0.5	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.90	2.86	15.04	0.12		0.24	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101.3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 7 JOUR : 7	
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	8.3
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00
Intervalle de confiance moyen	0.66
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0
Objectif : % > 95%	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

