

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 7 8												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1110.6	6.6	41.7	9.5	18.8	7.4	8.3	64.7	0.3	0.7	0.6	0:00
01:00	1116.2	6.8	42.6	9.3	18.7	8.2	9.5	65.1	0.2	0.7	0.6	0:00
01:30	1116.6	6.6	42.4	9.2	18.0	7.6	8.2	62.2	0.3	0.7	0.6	0:00
02:00	1107.7	6.9	42.7	9.4	16.5	7.3	9.2	56.8	0.3	0.7	0.6	0:00
02:30	1131.4	6.6	43.7	8.7	16.3	9.0	22.6	62.3	4.7	0.7	0.6	0:00
03:00	1117.2	6.9	41.1	9.4	16.9	6.3	9.2	66.4	0.3	0.7	0.6	0:00
03:30	1113.4	6.8	41.0	9.3	18.0	6.7	15.2	59.2	0.5	0.8	0.6	0:00
04:00	1118.3	6.5	41.5	9.2	18.2	5.9	9.9	68.6	0.3	0.8	0.6	0:00
04:30	1128.5	6.7	43.0	9.1	18.4	6.0	10.8	66.4	0.2	0.8	0.6	0:00
05:00	1110.1	7.0	42.5	9.4	17.0	7.7	21.6	64.8	0.2	0.7	0.6	0:00
05:30	1115.2	6.8	43.3	9.2	17.7	7.4	14.8	62.2	0.2	0.7	0.6	0:00
06:00	1120.8	6.6	43.0	9.3	19.9	7.6	10.1	68.8	0.3	0.8	0.6	0:00
06:30	1114.6	6.8	42.0	9.5	17.9	7.3	12.0	68.2	0.2	0.8	0.6	0:00
07:00	1111.4	6.9	42.5	9.4	17.9	7.7	12.6	65.3	0.2	0.7	0.6	0:00
07:30	1117.4	6.8	42.5	9.4	17.7	8.5	14.8	65.6	0.3	0.7	0.6	0:00
08:00	1106.5	7.0	41.9	9.6	17.3	7.8	15.7	69.0	0.2	0.6	0.5	0:00
08:30	1117.3	6.8	42.0	9.5	17.4	6.9	12.8	68.5	0.2	0.6	0.4	0:00
09:00	1118.7	6.7	42.3	9.3	18.8	5.9	5.3	67.1	0.2	0.6	0.3	0:00
09:30	1125.3	6.4	42.7	9.2	19.4	5.2	1.6	67.8	0.2	0.6	0.3	0:00
10:00	1125.1	6.6	42.8	9.3	19.4	4.7	1.8	64.8	0.2	0.7	0.3	0:00
10:30	1118.0	6.8	42.9	9.3	18.6	7.1	7.0	68.8	0.2	0.7	0.3	0:00
11:00	1111.5	6.9	42.5	9.4	18.8	8.5	5.7	65.8	0.2	0.7	0.4	0:00
11:30	1124.8	6.5	42.6	9.2	19.5	8.2	5.8	68.6	0.2	0.7	0.4	0:00
12:00	1115.2	6.9	42.5	9.4	19.1	7.4	7.8	66.9	0.2	0.6	0.4	0:00
12:30	1115.7	6.9	43.0	9.4	18.8	8.8	26.9	67.9	0.2	0.7	0.4	0:00
13:00	1100.9	7.1	42.5	9.6	18.1	8.5	25.3	67.7	0.2	0.7	0.4	0:00
13:30	1105.1	6.9	42.7	9.5	18.1	7.0	19.1	66.3	0.2	0.7	0.4	0:00
14:00	1119.1	6.7	43.2	9.4	20.8	6.4	4.4	65.8	0.2	0.7	0.4	0:00
14:30	1106.2	7.1	42.4	9.7	17.6	6.5	19.7	67.8	0.2	0.7	0.4	0:00
15:00	1101.7	7.0	42.2	9.5	17.8	10.1	47.2	70.4	0.1	0.7	0.4	0:00
15:30	1122.0	6.5	42.2	9.4	18.9	6.7	46.1	63.4	0.2	0.6	0.6	0:00
16:00	1120.2	6.8	42.5	9.3	19.1	5.3	23.6	66.2	0.2	0.7	0.6	0:00
16:30	1103.2	7.2	42.4	9.6	17.7	6.4	30.6	61.4	0.2	0.6	0.6	0:00
17:00	1100.6	6.9	42.2	9.6	18.4	7.3	21.4	67.1	0.2	0.6	0.6	0:00
17:30	1110.3	6.8	43.1	9.5	19.4	7.1	18.2	70.3	0.2	0.7	0.6	0:00
18:00	1103.7	7.0	43.1	9.6	19.1	7.6	13.8	66.2	0.2	0.6	0.7	0:00
18:30	1101.6	6.9	43.2	9.6	19.0	8.9	13.3	64.3	0.2	0.6	0.6	0:00
19:00	1105.0	6.9	42.4	9.6	19.1	7.6	7.0	65.3	0.2	0.6	0.6	0:00
19:30	1108.1	7.0	42.4	9.7	18.5	7.5	10.4	60.5	0.2	0.7	0.6	0:00
20:00	1099.4	7.0	42.1	9.5	17.3	9.0	17.1	68.8	0.2	0.6	0.6	0:00
20:30	1131.6	6.5	41.7	9.3	19.2	8.1	32.4	86.1	0.2	0.5	0.5	0:00
21:00	1139.6	6.4	42.3	9.0	19.6	7.9	29.8	73.9	0.1	0.6	0.4	0:00
21:30	1138.4	6.5	42.9	9.0	18.5	4.8	6.3	69.0	0.2	0.5	0.4	0:00
22:00	1133.7	6.4	43.2	9.3	21.1	5.4	5.4	66.1	0.2	0.6	0.4	0:00
22:30	1130.1	6.5	43.0	9.3	19.5	7.6	16.3	69.6	0.2	0.6	0.4	0:00
23:00	1119.1	6.7	42.4	9.4	19.1	7.0	14.9	66.3	0.2	0.6	0.4	0:00
23:30	1117.2	6.8	42.3	9.4	18.0	9.1	27.5	66.0	0.2	0.6	0.4	0:00
00:00	1124.6	6.7	42.4	9.2	18.0	9.4	25.8	67.0	0.2	0.5	0.3	0:00
Moyen	1116.0	6.8	42.5	9.4	18.5	7.3	15.7	66.6	0.3	0.7	0.5	
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5	
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30	
Intervalle de confiance moyen						3.88	3.41	15.31	0.11		0.24	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 7		JOUR : 8
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		7.2
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.54
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

