

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 7 9												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1136.5	6.4	42.4	9.0	18.6	7.5	14.7	65.8	0.2	0.5	0.3	0:00
01:00	1129.6	6.5	42.4	9.2	18.2	6.0	10.0	68.6	0.1	0.6	0.3	0:00
01:30	1142.6	6.2	43.5	8.9	19.8	5.3	7.5	67.4	0.2	0.6	0.3	0:00
02:00	1125.2	6.6	42.8	9.1	19.7	5.9	12.7	69.0	0.2	0.6	0.3	0:00
02:30	1125.8	6.6	42.6	9.2	19.7	7.0	13.5	67.3	0.2	0.7	0.3	0:00
03:00	1118.5	6.7	42.7	9.4	19.3	7.6	11.6	66.7	0.2	0.6	0.3	0:00
03:30	1129.2	6.6	42.8	9.3	19.2	8.0	14.0	67.3	0.2	0.7	0.3	0:00
04:00	1117.7	6.8	42.4	9.3	18.8	9.3	14.7	66.8	0.2	0.6	0.3	0:00
04:30	1129.9	6.5	42.5	9.1	19.4	7.4	7.8	67.5	0.2	0.7	0.3	0:00
05:00	1137.6	6.5	42.9	9.1	19.4	6.5	10.8	67.5	0.2	0.7	0.3	0:00
05:30	1131.1	6.6	42.8	9.2	19.0	7.3	15.7	66.8	0.2	0.7	0.3	0:00
06:00	1129.5	6.5	42.4	9.4	21.0	7.0	11.1	68.3	0.2	0.8	0.4	0:00
06:30	1118.3	6.9	42.7	9.4	18.1	9.4	54.3	66.2	0.2	1.0	0.6	0:00
07:00	1116.5	6.7	42.4	9.4	18.3	7.1	39.5	68.3	0.2	1.0	0.6	0:00
07:30	1119.5	6.8	41.5	9.6	18.5	6.5	17.8	64.0	0.2	0.9	0.6	0:00
08:00	1124.8	6.6	41.7	9.4	19.1	6.5	15.9	70.0	0.2	0.9	0.5	0:00
08:30	1122.1	6.6	41.5	9.4	19.5	7.2	13.7	66.9	0.2	0.9	0.3	0:00
09:00	1132.4	6.4	42.3	9.2	19.8	7.3	15.1	67.4	0.2	0.9	0.3	0:00
09:30	1127.9	6.4	43.0	9.2	19.2	7.5	7.6	69.5	0.2	0.9	0.4	0:00
10:00	1129.5	6.6	43.1	9.3	19.3	8.7	23.4	68.1	0.2	0.9	0.4	0:00
10:30	1131.9	6.2	43.8	9.3	19.5	8.1	29.0	66.2	0.4	1.0	0.4	0:00
11:00	1119.9	7.0	43.6	9.2	19.2	6.5	23.8	63.9	3.1	1.1	0.4	0:00
11:30	1113.7	6.9	41.9	9.6	19.1	6.2	11.3	66.2	0.2	1.0	0.4	0:00
12:00	1121.2	6.6	42.2	9.3	19.0	8.4	22.4	66.7	0.1	0.9	0.4	0:00
12:30	1122.8	6.7	41.5	9.4	18.8	7.5	13.9	68.9	0.2	1.0	0.4	0:00
13:00	1132.5	6.5	42.1	9.1	18.2	8.7	63.9	65.4	0.2	0.9	0.5	0:00
13:30	1149.7	6.3	42.4	8.8	19.1	6.8	57.2	63.2	0.2	0.9	0.4	0:00
14:00	1156.9	6.0	42.8	9.0	21.3	6.5	42.2	67.5	0.3	0.9	0.4	0:00
14:30	1152.6	6.1	43.6	8.9	19.6	5.6	35.4	68.7	0.2	0.9	0.4	0:00
15:00	1136.7	6.5	43.9	9.1	18.8	7.2	59.0	63.1	0.2	0.8	0.4	0:00
15:30	1123.0	6.7	42.9	9.4	18.4	6.3	50.3	67.9	0.2	0.9	0.4	0:00
16:00	1126.7	6.6	42.6	9.2	18.4	6.3	35.3	67.4	0.2	0.8	0.5	0:00
16:30	1136.5	6.4	43.2	9.0	18.7	7.6	37.7	68.2	0.2	0.8	0.5	0:00
17:00	1138.3	6.4	42.4	9.1	19.5	7.4	32.1	66.6	0.2	0.8	0.5	0:00
17:30	1137.4	6.4	42.6	9.2	19.7	8.6	18.0	66.6	0.2	0.9	0.5	0:00
18:00	1124.8	6.9	41.7	9.4	18.9	8.1	17.4	66.2	0.2	0.8	0.5	0:00
18:30	1109.9	6.9	41.7	9.4	17.7	8.0	24.8	68.2	0.2	1.0	0.6	0:00
19:00	1139.8	6.2	42.1	8.9	19.3	6.7	18.2	67.0	0.2	1.1	0.6	0:00
19:30	1136.8	6.4	43.2	9.0	19.0	8.3	17.6	65.0	0.2	0.9	0.6	0:00
20:00	1132.2	6.4	43.1	9.2	19.1	8.0	11.5	68.3	0.2	0.9	0.6	0:00
20:30	1122.0	6.6	43.0	9.3	19.1	7.0	7.5	68.0	0.2	0.6	0.5	0:00
21:00	1122.7	6.7	43.1	9.3	18.7	7.0	8.5	66.3	0.1	0.7	0.5	0:00
21:30	1116.7	6.8	42.1	9.4	19.2	7.6	10.2	68.2	0.2	0.7	0.5	0:00
22:00	1129.8	6.4	42.8	9.3	21.9	6.6	4.2	67.6	0.2	0.8	0.4	0:00
22:30	1124.4	6.5	42.5	9.4	19.8	7.0	10.2	70.6	0.2	0.7	0.4	0:00
23:00	1116.4	6.9	42.7	9.4	19.2	8.3	10.8	66.2	0.2	0.7	0.4	0:00
23:30	1115.8	6.6	42.6	9.4	19.4	7.8	11.5	65.7	0.2	0.7	0.4	0:00
00:00	1118.6	6.7	42.8	9.4	19.4	7.7	11.3	68.4	0.2	0.7	0.4	0:00
Moyen	1128.2	6.6	42.6	9.2	19.2	7.3	21.4	67.1	0.3	0.8	0.4	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30		
Intervalle de confiance moyen						3.96	4.27	15.52	0.10	0.19		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101.3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 7 JOUR : 9		
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	4.2	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00	
Intervalle de confiance moyen	0.41	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

