

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 7 10												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1115.7	6.7	43.2	9.3	19.3	7.5	11.8	66.0	0.2	0.7	0.4	0:00
01:00	1118.6	6.8	42.3	9.5	18.4	7.9	16.4	66.4	0.2	0.8	0.4	0:00
01:30	1113.5	6.8	41.8	9.6	18.2	6.8	16.0	68.5	0.2	1.0	0.6	0:00
02:00	1120.8	6.6	42.5	9.4	18.3	7.4	18.7	61.7	0.2	1.1	0.6	0:00
02:30	1117.5	6.9	42.3	9.5	17.6	7.5	21.3	69.0	0.2	1.1	0.6	0:00
03:00	1125.8	6.4	42.4	9.2	19.6	5.9	8.9	67.7	0.2	1.0	0.6	0:00
03:30	1129.8	6.6	42.6	9.3	18.9	6.6	11.1	68.6	0.2	1.0	0.6	0:00
04:00	1123.5	6.7	42.5	9.4	19.1	6.6	10.7	63.3	0.2	1.0	0.6	0:00
04:30	1119.3	6.7	43.4	9.3	18.3	9.0	15.6	64.2	0.2	1.1	0.6	0:00
05:00	1118.9	6.6	42.5	9.4	18.2	6.9	9.5	67.5	0.2	1.0	0.6	0:00
05:30	1116.9	6.8	42.6	9.4	18.4	8.3	13.4	72.2	0.2	1.0	0.6	0:00
06:00	1129.0	6.4	43.0	9.4	20.7	6.3	7.0	64.5	0.2	1.1	0.7	0:00
06:30	1119.4	6.8	42.4	9.5	18.7	7.0	14.9	66.2	0.2	0.9	0.6	0:00
07:00	1110.5	7.0	42.0	9.6	18.5	6.9	12.7	67.0	0.2	1.0	0.6	0:00
07:30	1116.7	6.7	42.5	9.5	18.5	7.7	13.7	68.5	0.2	1.0	0.6	0:00
08:00	1117.4	6.8	42.1	9.6	18.5	7.9	12.1	66.5	0.2	1.0	0.5	0:00
08:30	1110.7	7.1	42.6	9.6	17.9	8.3	11.4	64.2	0.2	1.0	0.3	0:00
09:00	1114.4	6.7	44.2	9.2	17.4	9.9	31.3	76.7	2.2	1.0	0.3	0:00
09:30	1113.2	6.8	42.4	9.4	18.1	5.9	5.5	75.9	0.2	1.1	0.4	0:00
10:00	1119.6	6.8	42.3	9.4	18.2	6.3	11.1	69.7	0.2	1.1	0.4	0:00
10:30	1124.6	6.7	42.6	9.3	18.3	7.6	12.4	66.0	0.2	1.0	0.4	0:00
11:00	1125.7	6.6	42.1	9.4	18.3	7.8	8.5	69.0	0.1	1.1	0.4	0:00
11:30	1130.6	6.5	42.1	9.2	19.3	6.5	6.3	68.2	0.2	1.1	0.4	0:00
12:00	1144.2	6.3	42.8	9.1	19.2	7.9	13.4	67.6	0.1	1.2	0.4	0:00
12:30	1130.7	6.7	43.0	9.3	19.1	7.0	6.9	68.1	0.2	1.1	0.4	0:00
13:00	1121.9	6.6	43.4	9.3	19.2	7.2	7.2	67.5	0.1	1.1	0.4	0:00
13:30	1118.9	6.9	42.7	9.5	18.6	7.8	8.9	65.8	0.2	1.2	0.4	0:00
14:00	1120.3	6.4	43.0	9.4	20.1	8.6	8.3	67.3	0.2	1.2	0.5	0:00
14:30	1128.4	6.9	42.4	9.4	18.3	7.7	6.8	70.6	0.2	1.2	0.4	0:00
15:00	1122.3	6.6	42.3	9.2	18.4	6.0	5.6	66.8	0.1	1.1	0.4	0:00
15:30	1132.1	6.4	42.2	9.2	19.0	6.6	5.5	68.3	0.1	1.2	0.4	0:00
16:00	1133.2	6.5	42.3	9.2	19.9	5.7	3.5	66.7	0.1	1.2	0.5	0:00
16:30	1133.2	6.4	42.8	9.1	19.7	6.9	8.7	69.1	0.1	1.2	0.5	0:00
17:00	1129.2	6.7	42.7	9.3	19.5	7.6	7.1	64.9	0.1	1.3	0.5	0:00
17:30	1123.7	6.4	42.9	9.3	19.6	6.9	4.6	67.5	0.1	1.3	0.5	0:00
18:00	1128.6	6.5	42.7	9.4	19.6	7.3	5.4	67.6	0.2	1.3	0.5	0:00
18:30	1136.8	6.3	43.7	9.0	20.3	8.0	10.0	64.4	0.2	1.3	0.6	0:00
19:00	1131.7	6.5	42.7	9.3	20.0	6.5	4.7	65.7	0.2	1.3	0.7	0:00
19:30	1126.7	6.5	42.5	9.3	19.1	7.4	8.3	68.4	0.2	1.2	0.6	0:00
20:00	1139.4	6.2	42.3	9.1	20.4	6.9	3.7	68.8	0.1	1.2	0.6	0:00
20:30	1137.8	6.4	42.6	9.0	21.0	6.5	2.4	67.2	0.1	1.3	0.5	0:00
21:00	1145.1	6.1	42.7	8.9	21.5	7.2	3.0	65.2	0.1	1.4	0.4	0:00
21:30	1149.5	6.0	42.9	9.0	21.1	7.5	3.9	67.9	0.1	1.4	0.4	0:00
22:00	1143.0	6.2	43.1	9.2	22.9	7.6	2.1	65.9	0.2	1.6	0.4	0:00
22:30	1130.1	6.6	43.0	9.3	20.3	7.5	6.4	66.6	0.2	1.6	0.4	0:00
23:00	1118.8	6.8	42.0	9.6	19.3	7.6	5.4	70.4	0.1	1.5	0.4	0:00
23:30	1119.6	6.7	42.2	9.3	20.2	8.2	5.5	66.6	0.2	1.5	0.4	0:00
00:00	1132.6	6.3	42.7	9.1	20.3	7.3	3.9	68.9	0.1	1.5	0.4	0:00
Moyen	1125.6	6.6	42.6	9.3	19.2	7.3	9.4	67.5	0.2	1.2	0.5	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.96	2.26	15.52	0.10		0.23	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101.3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 7 JOUR : 10		
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		4.5
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.44
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

