

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 7 12												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1126.3	6.6	42.3	9.0	17.6	7.0	22.1	63.7	0.1	0.7	0.3	0:00
01:00	1127.4	6.7	42.1	9.2	16.5	7.5	26.7	72.2	0.1	0.7	0.3	0:00
01:30	1122.5	6.6	42.4	9.0	17.1	7.1	24.4	67.7	0.1	0.7	0.3	0:00
02:00	1126.6	6.5	42.1	9.0	17.8	7.1	28.5	67.0	0.1	0.7	0.3	0:00
02:30	1135.5	6.5	42.5	9.0	17.2	7.0	26.7	69.0	0.2	0.7	0.3	0:00
03:00	1125.2	6.6	42.9	9.0	18.1	6.7	24.0	65.2	0.1	0.8	0.4	0:00
03:30	1115.8	6.8	43.1	9.0	18.1	7.2	25.4	65.7	0.2	0.7	0.4	0:00
04:00	1111.4	6.8	42.5	9.2	16.8	7.3	28.2	71.3	0.1	0.7	0.4	0:00
04:30	1128.5	6.5	43.3	8.9	17.3	7.5	30.8	68.8	0.1	0.8	0.4	0:00
05:00	1118.5	6.8	41.9	9.2	16.9	6.8	28.7	70.1	0.1	0.7	0.3	0:00
05:30	1121.8	6.7	42.1	9.1	16.5	6.5	33.6	66.2	0.2	0.8	0.4	0:00
06:00	1129.5	6.5	42.4	9.1	19.2	6.7	28.3	63.9	0.2	0.8	0.5	0:00
06:30	1116.7	6.8	42.6	9.1	16.2	6.7	39.5	66.8	0.2	1.1	0.6	0:00
07:00	1119.5	6.8	43.3	8.8	15.9	3.6	18.9	63.7	0.2	1.1	0.6	0:00
07:30	1126.3	6.4	42.3	8.8	16.7	3.5	18.5	71.4	0.2	1.0	0.6	0:00
08:00	1133.6	6.4	42.2	8.8	17.5	4.4	23.9	66.0	0.2	0.7	0.5	0:00
08:30	1116.6	6.8	43.2	8.9	17.2	8.3	28.9	64.3	0.2	0.5	0.3	0:00
09:00	1115.5	6.6	43.0	9.0	18.6	7.3	16.7	71.2	0.1	0.5	0.3	0:00
09:30	1108.7	6.9	43.0	9.1	18.8	8.8	13.9	67.0	0.1	0.5	0.3	0:00
10:00	1123.3	6.4	41.5	9.2	20.2	7.5	7.8	65.8	0.1	0.5	0.3	0:00
10:30	1132.8	6.4	42.8	8.9	20.5	7.1	7.1	61.9	0.1	0.5	0.4	0:00
11:00	1100.1	7.2	43.6	9.3	18.5	8.7	12.9	71.7	0.1	0.5	0.4	0:00
11:30	1089.2	7.3	42.5	9.5	17.2	8.6	19.2	63.5	0.1	0.5	0.4	0:00
12:00	1106.9	6.7	42.5	9.2	17.3	9.4	14.1	72.7	0.1	0.5	0.3	0:00
12:30	1125.8	6.5	42.7	9.1	18.8	6.7	8.1	65.8	0.1	0.5	0.3	0:00
13:00	1111.7	6.8	43.3	9.0	18.7	7.7	12.5	67.0	0.1	0.5	0.3	0:00
13:30	1111.5	7.0	42.5	9.3	18.3	6.1	10.1	64.2	0.1	0.5	0.3	0:00
14:00	1123.4	6.2	41.6	9.2	22.2	6.1	2.0	73.9	0.1	0.6	0.4	0:00
14:30	1119.7	6.7	42.6	9.1	19.2	6.5	9.1	68.1	0.1	0.4	0.3	0:00
15:00	1125.9	6.5	42.9	9.1	19.6	8.9	21.4	66.7	0.1	0.5	0.3	0:00
15:30	1135.1	6.1	43.0	9.0	21.1	6.4	16.2	72.1	0.1	0.6	0.3	0:00
16:00	1118.4	6.8	43.6	9.2	19.7	6.3	21.9	61.1	0.1	0.6	0.3	0:00
16:30	1092.1	7.2	43.4	9.5	18.2	11.9	34.2	66.2	0.1	0.6	0.4	0:00
17:00	1086.4	7.2	42.3	9.5	17.8	10.0	13.3	66.1	0.1	0.6	0.3	0:00
17:30	1114.9	6.6	40.7	9.1	18.7	6.7	4.0	58.0	0.1	0.6	0.3	0:00
18:00	1132.3	6.5	40.8	9.0	19.5	5.8	3.5	68.6	0.1	0.9	0.4	0:00
18:30	1123.5	6.8	42.7	9.0	17.4	6.7	13.1	52.2	0.2	1.2	0.6	0:00
19:00	1126.7	6.4	41.0	9.0	18.4	6.6	6.9	62.9	0.2	1.3	0.6	0:00
19:30	1135.4	6.2	41.7	8.7	20.3	6.3	6.1	73.2	0.2	1.1	0.6	0:00
20:00	1133.3	6.4	42.1	8.9	20.4	7.1	6.3	68.7	0.1	1.1	0.5	0:00
20:30	1134.7	6.3	42.7	9.0	20.7	7.7	4.3	62.6	0.1	0.8	0.3	0:00
21:00	1126.2	6.4	43.0	9.1	20.6	7.4	3.4	68.7	0.1	0.8	0.4	0:00
21:30	1124.5	6.5	43.0	9.3	20.5	8.1	4.5	67.8	0.1	0.8	0.3	0:00
22:00	1129.3	6.4	43.6	9.3	22.8	8.0	2.7	64.4	0.1	0.9	0.4	0:00
22:30	1117.2	6.5	42.1	9.6	20.7	7.9	7.4	72.1	0.1	0.9	0.4	0:00
23:00	1111.5	6.9	43.0	9.3	20.5	7.3	6.0	66.6	0.1	1.0	0.3	0:00
23:30	1108.7	6.8	42.7	9.4	19.7	8.0	16.5	66.2	0.1	1.0	0.3	0:00
00:00	1111.2	6.8	41.8	9.5	19.3	9.0	20.0	68.4	0.1	1.0	0.3	0:00
Moyen	1120.0	6.6	42.5	9.1	18.7	7.2	16.7	66.8	0.1	0.7	0.4	
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5	
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30	
Intervalle de confiance moyen						3.88	3.90	15.37	0.08		0.16	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101.3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 7		JOUR : 12
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		4.2
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.43
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

