

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 7 15												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1106.4	6.9	43.2	9.2	18.8	7.3	18.9	71.2	0.2	0.8	0.3	0:00
01:00	1113.1	6.7	42.6	9.4	19.3	8.0	11.5	66.7	0.1	0.9	0.3	0:00
01:30	1109.8	6.9	42.7	9.4	18.5	8.0	16.6	68.8	0.2	0.9	0.3	0:00
02:00	1117.3	6.7	43.2	9.2	18.9	5.9	13.1	63.7	0.1	0.9	0.3	0:00
02:30	1108.8	6.9	42.1	9.5	18.6	3.5	0.2	69.2	0.2	0.8	0.4	0:00
03:00	1113.7	6.8	42.6	9.3	18.4	3.2	5.0	64.6	0.1	0.9	0.4	0:00
03:30	1113.2	6.6	42.8	9.2	18.5	5.1	9.6	70.5	0.2	0.9	0.3	0:00
04:00	1125.9	6.5	42.3	9.3	19.6	7.5	10.9	68.8	0.2	0.9	0.4	0:00
04:30	1111.8	6.8	42.7	9.4	19.0	8.7	12.1	68.7	0.2	0.9	0.4	0:00
05:00	1113.4	6.7	42.9	9.2	19.4	7.6	10.4	70.7	0.2	1.0	0.4	0:00
05:30	1126.4	6.3	42.1	9.2	21.4	6.9	4.1	64.2	0.2	1.0	0.4	0:00
06:00	1136.3	6.3	41.4	9.5	23.4	6.1	2.4	71.6	0.2	1.3	0.5	0:00
06:30	1103.2	7.0	40.0	9.8	21.5	6.8	9.1	72.4	0.3	1.5	0.8	0:00
07:00	1088.3	7.2	42.7	9.9	19.1	8.2	17.0	64.3	0.2	1.5	0.7	0:00
07:30	1077.5	7.4	42.3	9.9	19.2	7.6	11.7	66.2	0.2	1.6	0.7	0:00
08:00	1085.6	7.1	41.5	9.9	19.3	7.4	11.3	67.8	0.2	1.4	0.6	0:00
08:30	1093.2	7.1	42.0	9.6	19.9	8.3	11.4	66.1	0.2	1.1	0.4	0:00
09:00	1109.1	6.8	41.9	9.6	20.2	7.9	6.6	67.0	0.1	1.1	0.4	0:00
09:30	1079.7	7.4	42.2	10.1	19.1	8.3	8.6	65.5	0.2	1.2	0.5	0:00
10:00	1079.5	7.4	43.0	9.8	18.5	8.4	8.4	69.1	0.4	1.1	0.4	0:00
10:30	1084.7	7.3	43.3	9.7	18.5	8.6	7.4	63.3	0.1	1.1	0.4	0:00
11:00	1081.1	7.3	42.2	10.0	19.2	7.3	1.1	70.9	0.1	1.1	0.4	0:00
11:30	1071.5	7.8	42.2	10.1	17.4	8.2	5.7	62.3	0.1	1.1	0.4	0:00
12:00	1083.5	7.1	41.9	9.7	17.8	7.2	2.6	72.7	0.1	1.0	0.4	0:00
12:30	1101.2	7.2	42.3	9.6	18.2	8.6	6.1	66.9	0.1	0.9	0.4	0:00
13:00	1102.8	7.1	42.1	9.7	17.9	8.7	4.3	65.3	0.1	0.9	0.4	0:00
13:30	1093.0	7.3	42.3	9.7	17.0	7.9	4.4	65.4	0.1	0.8	0.4	0:00
14:00	1090.0	7.1	43.1	9.6	17.8	7.3	6.7	62.7	0.2	0.9	0.4	0:00
14:30	1114.3	6.7	42.9	9.5	19.8	6.0	1.9	67.2	0.2	1.1	0.5	0:00
15:00	1104.3	6.9	43.0	9.3	18.4	7.3	10.5	68.1	0.2	1.4	0.6	0:00
15:30	1116.0	6.6	42.7	9.3	19.7	7.3	8.3	66.6	0.2	1.4	0.7	0:00
16:00	1103.7	7.0	43.3	9.5	18.2	7.5	9.0	62.6	0.2	1.4	0.6	0:00
16:30	1088.5	7.3	42.0	9.7	16.7	7.9	11.1	65.9	0.2	1.3	0.6	0:00
17:00	1087.8	7.0	40.7	9.5	17.9	6.1	5.7	71.6	0.2	1.4	0.6	0:00
17:30	1110.6	6.7	41.2	9.4	18.1	7.6	15.0	66.4	0.2	1.3	0.6	0:00
18:00	1114.1	6.8	42.1	9.3	18.5	8.4	15.3	60.2	0.2	1.3	0.6	0:00
18:30	1106.8	6.8	42.0	9.3	18.2	7.9	20.7	70.5	0.2	1.3	0.6	0:00
19:00	1116.5	6.5	42.4	9.2	19.0	7.2	19.5	66.7	0.2	1.3	0.6	0:00
19:30	1116.2	6.6	43.1	9.1	18.9	6.8	27.4	66.0	0.2	1.3	0.6	0:00
20:00	1109.5	6.7	44.6	8.8	19.2	5.8	23.1	64.8	0.2	1.2	0.5	0:00
20:30	1093.8	7.3	44.0	9.2	16.6	5.8	35.0	65.9	0.2	1.0	0.5	0:00
21:00	1114.6	6.6	43.6	8.9	17.9	5.8	35.3	65.4	0.2	1.2	0.6	0:00
21:30	1099.3	7.1	42.8	9.2	16.9	6.1	43.6	62.0	0.2	1.3	0.6	0:00
22:00	1119.0	6.3	42.5	9.2	19.5	7.7	38.6	64.8	0.2	1.3	0.6	0:00
22:30	1120.3	6.7	43.2	9.1	18.0	9.2	43.8	65.6	0.2	1.3	0.6	0:00
23:00	1093.4	6.9	42.5	9.4	17.1	7.6	40.6	68.6	0.2	1.2	0.6	0:00
23:30	1111.3	6.6	42.9	9.3	17.7	7.4	47.1	69.1	0.2	1.3	0.6	0:00
00:00	1103.0	6.9	42.5	9.3	18.2	6.0	36.5	66.4	0.2	1.3	0.6	0:00
Moyen	1103.4	6.9	42.5	9.5	18.7	7.2	15.1	66.9	0.2	1.1	0.5	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.85	3.27	15.39	0.10		0.23	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101.3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 7		JOUR : 15
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		5.6
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.53
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

