

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE :	2016	MOIS : 7	16									
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1094.8	7.0	42.7	9.3	17.5	5.0	23.1	66.2	0.2	1.3	0.6	0:00
01:00	1106.1	6.7	42.4	9.3	18.0	2.7	2.8	65.9	0.2	1.3	0.6	0:00
01:30	1114.7	6.6	42.6	9.2	19.0	2.5	5.0	66.1	0.2	1.3	0.6	0:00
02:00	1117.7	6.5	43.8	9.1	19.4	3.2	15.8	67.7	0.2	1.4	0.6	0:00
02:30	1104.5	6.8	43.1	9.5	18.7	3.9	19.1	63.5	0.2	1.4	0.6	0:00
03:00	1098.1	7.0	41.7	9.7	18.7	6.1	31.6	64.8	0.2	1.4	0.7	0:00
03:30	1097.5	7.0	43.0	9.5	18.6	7.8	34.9	66.0	0.2	1.5	0.6	0:00
04:00	1097.6	6.8	42.7	9.5	18.5	8.5	33.5	68.3	0.2	1.4	0.6	0:00
04:30	1098.1	7.1	42.0	9.7	18.1	7.8	30.1	68.5	0.3	1.4	0.6	0:00
05:00	1105.3	6.8	42.4	9.5	18.3	7.6	28.7	64.5	0.2	1.3	0.6	0:00
05:30	1104.3	6.8	42.3	9.5	18.3	7.9	29.8	65.7	0.2	1.3	0.6	0:00
06:00	1108.1	6.7	42.5	9.5	20.1	7.6	20.5	66.7	0.3	1.3	0.7	0:00
06:30	1106.7	6.8	42.5	9.5	18.4	7.9	27.7	68.6	0.4	1.4	0.7	0:00
07:00	1101.2	6.9	42.3	9.6	18.2	6.6	19.7	65.6	0.3	1.4	0.6	0:00
07:30	1110.5	6.8	42.8	9.4	18.4	8.7	24.7	66.1	0.3	1.4	0.6	0:00
08:00	1099.4	7.0	42.9	9.4	18.6	7.9	19.9	70.1	0.2	1.4	0.5	0:00
08:30	1100.1	7.1	43.1	9.5	17.2	8.9	25.3	57.7	0.2	1.3	0.3	0:00
09:00	1098.7	6.8	43.1	9.4	17.6	8.4	22.5	74.0	0.2	1.2	0.3	0:00
09:30	1100.8	6.9	42.9	9.4	17.5	8.4	16.5	64.1	0.2	1.2	0.4	0:00
10:00	1103.6	6.9	42.0	9.5	17.0	8.0	18.0	71.2	0.2	1.2	0.4	0:00
10:30	1111.1	6.7	42.6	9.2	18.2	7.2	13.7	65.0	0.1	1.2	0.3	0:00
11:00	1104.2	6.9	42.4	9.3	18.8	7.3	7.6	67.6	0.1	1.2	0.4	0:00
11:30	1124.3	6.3	42.4	9.1	19.9	5.7	3.9	69.8	0.1	1.3	0.4	0:00
12:00	1112.9	6.9	42.6	9.4	19.4	6.3	4.5	64.0	0.1	1.3	0.4	0:00
12:30	1111.4	6.7	42.7	9.3	19.5	6.8	5.5	73.7	0.1	1.3	0.4	0:00
13:00	1132.9	6.3	43.1	9.1	21.0	7.9	4.7	67.5	0.1	1.4	0.4	0:00
13:30	1119.3	6.7	43.3	9.4	20.4	9.0	6.8	65.3	0.1	1.5	0.4	0:00
14:00	1116.1	6.5	42.6	9.5	22.8	7.3	2.7	67.7	0.2	1.8	0.4	0:00
14:30	1118.4	6.5	42.7	9.3	21.0	8.8	10.2	72.7	0.1	1.8	0.4	0:00
15:00	1106.6	6.8	43.0	9.4	20.3	10.0	11.5	66.1	0.1	1.8	0.4	0:00
15:30	1116.3	6.4	42.6	9.2	19.9	8.5	12.3	70.0	0.1	1.7	0.4	0:00
16:00	1122.9	6.6	42.1	9.3	20.1	6.9	9.5	65.2	0.2	1.6	0.6	0:00
16:30	1124.8	6.3	42.1	9.1	20.8	7.1	10.2	65.1	0.2	1.6	0.6	0:00
17:00	1136.6	6.2	42.4	9.1	20.8	7.2	11.6	69.7	0.2	1.5	0.6	0:00
17:30	1138.7	6.1	42.7	9.1	21.2	7.1	8.9	67.3	0.2	1.6	0.6	0:00
18:00	1136.2	6.2	43.3	9.0	21.8	7.5	11.8	64.2	0.2	1.7	0.6	0:00
18:30	1121.8	6.5	43.3	9.2	21.0	7.1	9.5	66.4	0.2	1.8	0.6	0:00
19:00	1115.9	6.5	42.5	9.2	21.0	6.9	9.8	71.5	0.2	1.8	0.7	0:00
19:30	1126.5	6.3	42.4	9.3	21.2	8.7	14.5	67.8	0.2	1.9	0.7	0:00
20:00	1125.7	6.5	42.3	9.2	21.5	7.6	9.7	71.5	0.2	2.0	0.6	0:00
20:30	1114.2	6.6	42.4	9.2	21.3	8.1	13.1	63.0	0.1	2.0	0.5	0:00
21:00	1107.2	6.7	41.8	9.5	20.1	6.8	8.1	68.4	0.1	2.1	0.5	0:00
21:30	1118.6	6.6	43.5	9.1	19.8	7.2	12.5	64.1	0.1	1.9	0.5	0:00
22:00	1129.6	6.2	42.1	9.1	23.3	8.4	13.6	68.5	0.1	2.0	0.4	0:00
22:30	1143.7	6.0	42.7	8.8	21.5	5.7	6.3	70.3	0.1	1.8	0.4	0:00
23:00	1138.0	6.2	43.0	8.9	20.9	5.9	7.1	63.8	0.1	1.7	0.4	0:00
23:30	1134.3	6.3	42.4	8.9	21.0	7.5	7.3	69.1	0.2	1.5	0.4	0:00
00:00	1134.6	6.4	42.2	9.0	20.7	7.6	5.9	63.7	0.1	1.5	0.4	0:00
Moyen	1114.8	6.6	42.6	9.3	19.7	7.2	14.6	67.1	0.2	1.5	0.5	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.79	3.40	15.55	0.10		0.24	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101.3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE :	2016	MOIS : 7	JOUR : 16
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	4.4		
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45		
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150		
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00		
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00		
Intervalle de confiance moyen	0.48		
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0		
			Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

