

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 7 17												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1135.1	6.2	42.4	9.0	20.6	7.6	6.4	70.8	0.2	1.5	0.4	0:00
01:00	1131.6	6.4	42.0	9.0	20.9	7.5	4.2	68.2	0.2	1.4	0.4	0:00
01:30	1140.7	6.1	42.8	8.8	21.1	7.6	5.9	67.5	0.2	1.5	0.4	0:00
02:00	1142.7	6.3	42.4	8.9	21.1	7.2	4.9	63.6	0.1	1.4	0.4	0:00
02:30	1143.6	6.2	42.7	8.9	20.8	6.9	6.6	72.8	0.1	1.4	0.3	0:00
03:00	1133.3	6.5	42.3	9.0	20.9	6.5	4.2	65.6	0.1	1.4	0.3	0:00
03:30	1144.1	6.0	42.8	8.7	21.4	6.9	6.2	67.7	0.1	1.3	0.3	0:00
04:00	1143.2	6.3	43.2	8.8	20.7	7.7	7.8	64.9	0.1	1.2	0.3	0:00
04:30	1130.9	6.4	41.7	9.0	20.7	7.8	8.2	64.9	0.2	1.1	0.3	0:00
05:00	1143.8	6.2	42.2	8.9	20.7	6.9	7.1	67.4	0.1	1.2	0.3	0:00
05:30	1144.9	6.1	42.3	8.8	21.1	6.8	6.3	66.8	0.1	1.2	0.3	0:00
06:00	1152.6	6.0	42.5	9.0	22.6	6.6	3.8	67.9	0.2	1.3	0.4	0:00
06:30	1135.9	6.4	41.7	9.3	20.1	7.6	10.3	70.2	0.2	1.5	0.6	0:00
07:00	1128.3	6.4	41.6	9.2	20.5	7.9	10.7	66.2	0.2	1.5	0.6	0:00
07:30	1132.8	6.5	42.0	9.1	19.7	8.0	9.8	63.2	0.2	1.3	0.6	0:00
08:00	1138.8	6.3	41.8	9.1	20.2	7.6	7.2	69.5	0.2	1.1	0.5	0:00
08:30	1135.2	6.2	41.4	9.1	20.5	7.4	5.0	69.1	0.2	0.9	0.3	0:00
09:00	1143.9	6.2	42.2	8.9	20.6	7.6	6.5	66.9	0.1	0.8	0.3	0:00
09:30	1139.9	6.5	42.5	8.9	20.6	7.0	5.6	67.2	0.1	0.7	0.4	0:00
10:00	1137.5	6.3	41.9	9.0	20.7	7.1	4.5	68.7	0.1	0.7	0.3	0:00
10:30	1139.5	6.3	42.5	8.9	20.8	6.7	5.9	70.6	0.1	0.6	0.4	0:00
11:00	1131.3	6.5	41.8	9.2	20.0	7.7	6.8	64.3	0.1	0.6	0.4	0:00
11:30	1141.2	6.3	42.5	8.9	20.9	7.1	7.5	65.4	0.1	0.6	0.4	0:00
12:00	1138.1	6.4	42.1	9.1	20.6	7.3	4.8	67.3	0.1	0.5	0.4	0:00
12:30	1132.2	6.3	42.1	9.1	20.7	7.5	8.3	69.0	0.1	0.6	0.5	0:00
13:00	1140.4	6.4	42.3	9.1	20.6	7.4	10.2	69.5	0.1	0.7	0.5	0:00
13:30	1136.6	6.2	43.4	8.8	20.4	7.4	14.6	70.0	0.2	0.9	0.6	0:00
14:00	1142.4	6.3	43.1	9.0	22.4	7.0	9.3	62.3	0.2	0.8	0.6	0:00
14:30	1123.8	6.4	42.0	9.2	20.4	6.8	12.4	70.5	0.2	0.8	0.6	0:00
15:00	1126.8	6.5	42.8	9.0	20.3	6.7	9.9	62.1	0.2	0.7	0.6	0:00
15:30	1123.0	6.5	42.4	9.1	19.9	7.9	15.3	67.8	0.2	0.7	0.6	0:00
16:00	1137.8	6.3	42.0	9.1	20.7	6.8	10.2	67.3	0.2	0.7	0.6	0:00
16:30	1133.9	6.4	43.3	8.9	20.6	7.2	14.3	63.9	0.2	0.8	0.6	0:00
17:00	1119.5	6.7	42.5	9.1	19.4	9.5	15.9	65.2	0.2	0.8	0.6	0:00
17:30	1133.5	6.3	42.3	8.9	20.1	7.5	8.2	69.3	0.2	0.8	0.6	0:00
18:00	1137.9	6.2	42.3	8.8	20.4	6.2	6.6	65.9	0.2	0.8	0.6	0:00
18:30	1141.4	6.2	42.6	8.8	20.2	6.6	8.9	65.5	0.2	0.9	0.6	0:00
19:00	1136.2	6.3	42.5	8.9	20.6	6.4	7.4	67.6	0.2	0.8	0.6	0:00
19:30	1153.6	5.8	44.6	8.4	21.6	6.9	4.5	64.7	0.1	1.0	0.5	0:00
20:00	1141.3	6.3	43.6	9.0	20.5	7.8	5.3	68.7	0.1	1.0	0.5	0:00
20:30	1127.8	6.5	43.3	9.1	20.6	11.5	41.3	69.2	0.1	1.0	0.5	0:00
21:00	1127.5	6.4	42.7	9.2	20.7	5.0	0.6	66.8	0.1	1.0	0.5	0:00
21:30	1129.3	6.5	42.5	9.2	20.5	4.7	4.6	65.6	0.1	0.9	0.5	0:00
22:00	1130.6	6.4	42.4	9.3	22.2	6.6	9.2	67.9	0.1	1.0	0.5	0:00
22:30	1122.5	6.7	41.9	9.4	19.6	9.4	16.8	66.2	0.1	0.9	0.5	0:00
23:00	1123.4	6.6	42.1	9.1	20.0	7.4	8.2	67.9	0.1	1.0	0.4	0:00
23:30	1137.7	6.2	42.9	8.8	20.9	7.1	10.5	66.7	0.2	0.9	0.4	0:00
00:00	1129.7	6.5	41.8	9.2	20.2	7.7	7.8	68.9	0.2	0.8	0.4	0:00
Moyen	1135.8	6.3	42.4	9.0	20.7	7.3	8.7	67.2	0.2	1.0	0.5	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.95	2.05	15.57	0.09		0.21	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 7		JOUR : 17
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		3.4
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.38
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

