

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 7 18												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1138.9	6.3	41.3	9.1	20.5	7.1	6.5	65.4	0.2	0.9	0.4	0:00
01:00	1140.1	6.3	41.6	9.1	20.6	7.3	6.1	69.4	0.1	0.8	0.4	0:00
01:30	1142.1	6.2	42.0	9.0	20.6	7.9	8.0	66.8	0.2	0.8	0.4	0:00
02:00	1151.0	6.2	42.7	8.9	20.3	7.0	5.4	68.5	0.1	0.8	0.4	0:00
02:30	1146.8	6.2	42.9	8.8	20.7	7.0	6.0	64.5	0.1	0.8	0.4	0:00
03:00	1137.8	6.5	41.9	9.0	20.1	7.4	6.4	68.6	0.1	0.9	0.4	0:00
03:30	1140.4	6.4	41.8	9.1	20.3	7.1	5.2	68.9	0.2	0.8	0.4	0:00
04:00	1144.7	6.3	41.3	9.1	20.3	7.5	4.0	67.2	0.1	0.8	0.4	0:00
04:30	1154.2	6.0	42.7	8.8	21.1	7.5	5.8	67.2	0.1	0.8	0.4	0:00
05:00	1152.1	6.2	42.3	9.1	20.6	7.0	3.7	70.4	0.1	0.7	0.4	0:00
05:30	1148.0	6.0	42.7	8.8	21.5	7.2	4.5	66.7	0.1	0.8	0.4	0:00
06:00	1148.0	6.2	41.9	9.2	23.0	7.2	4.3	64.2	0.2	0.8	0.5	0:00
06:30	1141.8	6.2	40.6	9.3	21.1	7.2	8.0	67.4	0.2	0.9	0.6	0:00
07:00	1139.5	6.2	42.3	8.9	21.5	7.2	10.0	66.0	0.2	0.9	0.6	0:00
07:30	1129.7	6.4	41.6	9.2	20.4	7.6	11.5	66.6	0.2	0.9	0.6	0:00
08:00	1134.3	6.3	41.6	9.0	20.7	7.2	7.3	67.2	0.2	0.8	0.5	0:00
08:30	1148.2	6.1	42.4	8.9	20.6	8.0	11.3	68.3	0.1	0.6	0.3	0:00
09:00	1137.5	6.3	41.9	9.2	20.3	7.0	6.0	65.0	0.2	0.7	0.4	0:00
09:30	1135.5	6.4	42.6	9.0	19.9	8.1	14.0	65.2	0.2	0.9	0.6	0:00
10:00	1127.9	6.5	42.0	9.2	19.5	6.3	8.5	68.4	0.2	0.8	0.6	0:00
10:30	1137.7	6.3	42.0	9.1	20.7	6.8	8.8	69.0	0.2	0.8	0.6	0:00
11:00	1122.6	6.9	43.3	9.3	18.7	8.9	16.9	60.0	0.2	0.8	0.6	0:00
11:30	1106.0	6.8	44.4	9.1	15.8	10.3	36.5	68.1	0.4	0.9	0.6	0:00
12:00	1115.1	6.3	42.6	9.1	18.6	8.4	19.7	70.6	0.2	0.9	0.6	0:00
12:30	1105.3	6.7	42.9	9.3	18.1	6.8	25.1	64.9	0.2	0.9	0.6	0:00
13:00	1101.0	6.7	42.6	9.4	17.9	7.5	20.3	64.1	0.2	0.9	0.6	0:00
13:30	1112.0	6.5	41.9	9.3	19.0	5.6	6.3	70.2	0.2	1.0	0.6	0:00
14:00	1119.5	6.5	42.1	9.4	21.0	4.7	2.4	62.9	0.2	0.9	0.7	0:00
14:30	1109.7	6.6	41.6	9.5	18.4	4.7	8.6	66.0	0.2	0.9	0.6	0:00
15:00	1120.9	6.3	42.3	9.1	20.1	7.1	11.1	68.9	0.2	0.9	0.6	0:00
15:30	1118.8	6.6	42.8	9.2	19.3	8.0	13.6	67.4	0.2	1.0	0.6	0:00
16:00	1107.5	6.7	41.9	9.6	17.9	9.6	17.7	66.6	0.2	1.0	0.6	0:00
16:30	1130.9	6.1	42.1	8.9	20.9	6.6	6.0	69.2	0.2	0.9	0.6	0:00
17:00	1126.3	6.6	42.0	9.2	20.2	7.9	17.1	71.5	0.2	0.9	0.6	0:00
17:30	1131.4	6.3	42.6	9.0	21.5	6.4	10.2	68.4	0.2	1.0	0.6	0:00
18:00	1122.1	6.7	42.9	9.3	19.7	6.3	9.8	61.8	0.2	1.0	0.6	0:00
18:30	1105.7	6.7	42.4	9.3	19.6	6.5	12.3	66.8	0.2	0.9	0.6	0:00
19:00	1114.8	6.7	41.6	9.4	19.2	6.9	12.0	68.8	0.2	0.9	0.6	0:00
19:30	1130.9	6.2	42.8	8.8	21.1	7.3	14.0	67.7	0.2	0.9	0.6	0:00
20:00	1126.3	6.5	42.5	9.1	20.5	6.9	10.7	62.4	0.2	0.9	0.6	0:00
20:30	1113.9	6.9	42.1	9.4	19.1	8.7	12.3	67.0	0.1	0.8	0.5	0:00
21:00	1126.2	6.4	41.8	9.1	20.4	8.1	4.6	69.9	0.1	0.8	0.5	0:00
21:30	1135.4	6.2	41.9	8.9	21.4	6.0	4.6	70.0	0.1	0.8	0.5	0:00
22:00	1145.2	6.2	43.3	9.0	22.6	7.1	7.6	67.2	0.2	0.9	0.5	0:00
22:30	1136.6	6.3	42.5	9.1	20.8	8.6	16.0	69.6	0.1	0.8	0.5	0:00
23:00	1118.8	6.7	41.8	9.4	19.8	7.9	13.0	64.8	0.1	0.8	0.5	0:00
23:30	1123.1	6.5	42.1	9.2	19.9	7.2	8.6	64.8	0.1	0.7	0.5	0:00
00:00	1128.6	6.5	41.8	9.1	19.8	6.8	7.1	68.2	0.1	0.7	0.5	0:00
Moyen	1129.8	6.4	42.2	9.1	20.1	7.3	10.3	67.1	0.2	0.9	0.5	
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5	
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30	
Intervalle de confiance moyen						3.93	2.40	15.54	0.10		0.25	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 7		JOUR : 18
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		5.1
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.47
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

