

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 7 19												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1125.5	6.5	42.5	9.0	19.0	7.5	16.0	66.4	0.1	0.7	0.5	0:00
01:00	1116.9	6.8	41.2	9.3	17.5	9.2	19.9	59.7	0.2	1.0	0.5	0:00
01:30	1127.1	6.5	41.8	9.0	17.3	7.6	14.0	64.9	0.2	1.3	0.6	0:00
02:00	1128.6	6.5	42.8	8.8	17.2	6.9	11.9	66.1	0.2	1.2	0.6	0:00
02:30	1128.5	6.4	42.7	8.9	17.7	5.8	11.3	71.2	0.2	1.0	0.6	0:00
03:00	1127.8	6.6	42.3	9.1	17.6	7.1	14.0	63.4	0.1	0.6	0.4	0:00
03:30	1130.9	6.3	42.9	8.9	18.6	7.6	10.2	68.5	0.1	0.6	0.4	0:00
04:00	1126.6	6.5	42.3	9.2	17.9	7.6	9.0	65.1	0.1	0.6	0.4	0:00
04:30	1120.6	6.6	42.7	9.2	17.7	6.5	7.5	68.2	0.1	0.6	0.4	0:00
05:00	1124.4	6.5	42.7	9.0	18.1	7.0	10.6	67.2	0.1	0.6	0.4	0:00
05:30	1126.3	6.5	42.2	9.1	18.5	7.1	8.4	68.4	0.1	0.6	0.4	0:00
06:00	1129.2	6.4	42.0	9.2	20.8	6.6	4.4	65.1	0.2	0.8	0.5	0:00
06:30	1123.4	6.6	42.0	9.0	18.7	6.5	9.4	68.3	0.2	1.2	0.6	0:00
07:00	1125.6	6.4	41.6	9.1	19.3	5.7	6.0	68.7	0.2	1.2	0.6	0:00
07:30	1134.9	6.2	41.2	9.1	20.2	5.4	6.5	67.0	0.2	1.2	0.6	0:00
08:00	1144.1	5.8	41.5	8.8	22.4	5.8	5.4	66.4	0.1	1.0	0.6	0:00
08:30	1138.8	6.4	43.5	9.1	20.5	8.0	13.0	68.7	0.1	0.6	0.4	0:00
09:00	1124.5	6.5	43.5	9.0	20.6	8.1	8.2	66.2	0.1	0.6	0.4	0:00
09:30	1117.5	6.5	41.8	9.4	20.3	7.7	7.6	68.5	0.1	0.6	0.5	0:00
10:00	1131.3	6.4	41.8	9.2	20.8	7.1	3.4	67.2	0.1	0.6	0.4	0:00
10:30	1128.2	6.4	41.7	9.4	20.6	7.2	3.0	68.2	0.1	0.6	0.5	0:00
11:00	1126.7	6.7	42.5	9.3	19.4	8.5	7.8	63.2	0.1	0.6	0.5	0:00
11:30	1132.8	6.1	41.4	9.2	21.0	6.9	1.5	70.8	0.1	0.6	0.5	0:00
12:00	1137.9	6.5	42.6	9.1	20.4	7.1	3.9	66.6	0.1	0.6	0.5	0:00
12:30	1121.6	6.7	42.7	9.3	19.7	7.7	5.9	66.0	0.1	0.6	0.5	0:00
13:00	1104.7	7.0	41.2	9.8	18.0	8.6	7.4	67.1	0.1	0.5	0.5	0:00
13:30	1138.8	6.0	41.7	8.9	21.0	7.0	7.7	74.5	4.6	0.7	0.5	0:00
14:00	1147.3	6.1	42.5	9.2	22.8	6.8	2.5	72.7	0.4	0.7	0.5	0:00
14:30	1126.5	6.5	42.6	9.4	20.3	8.0	5.6	66.9	0.2	0.7	0.5	0:00
15:00	1091.7	7.5	40.6	9.9	19.1	7.3	3.4	71.3	0.2	0.6	0.5	0:00
15:30	1106.2	6.8	43.0	9.3	18.6	8.0	8.7	77.4	0.1	0.6	0.5	0:00
16:00	1065.4	8.1	34.9	10.9	17.2	6.9	0.9	40.3	0.1	0.6	0.6	0:00
16:30	1085.0	7.3	35.3	10.1	19.0	5.9	0.4	69.3	0.1	0.5	0.6	0:00
17:00	1108.9	7.0	36.3	9.8	19.2	7.1	4.3	63.5	0.2	0.7	0.6	0:00
17:30	1136.1	6.2	38.6	9.0	20.6	8.5	6.7	66.7	0.1	0.5	0.5	0:00
18:00	1135.3	6.7	38.7	9.4	19.7	8.0	3.6	68.3	0.1	0.6	0.5	0:00
18:30	1132.1	6.5	40.3	9.2	20.0	7.2	4.5	66.4	0.2	0.7	0.6	0:00
19:00	1129.5	6.5	39.5	9.5	19.6	7.6	5.6	68.5	0.2	0.8	0.7	0:00
19:30	1116.5	7.0	38.7	9.7	19.8	6.7	2.7	65.3	0.2	0.8	0.7	0:00
20:00	1118.0	6.8	39.2	9.5	20.0	7.8	3.7	67.8	0.2	0.7	0.6	0:00
20:30	1118.6	6.9	39.8	9.5	19.5	6.9	1.9	68.6	0.1	0.5	0.5	0:00
21:00	1120.0	6.7	40.6	9.4	19.6	7.4	1.5	67.3	0.1	0.5	0.5	0:00
21:30	1131.3	6.5	42.0	9.2	20.3	7.4	2.4	66.7	0.1	0.6	0.5	0:00
22:00	1127.8	6.7	42.2	9.6	21.3	7.0	1.1	64.5	0.1	0.6	0.5	0:00
22:30	1124.8	6.5	42.2	9.3	20.2	7.4	2.9	70.3	0.1	0.5	0.5	0:00
23:00	1128.9	6.5	42.5	9.3	20.1	8.0	3.3	68.7	0.1	0.5	0.5	0:00
23:30	1119.3	6.9	42.0	9.5	19.6	7.6	3.2	67.6	0.1	0.6	0.5	0:00
00:00	1125.2	6.6	42.3	9.3	20.0	7.5	4.6	66.9	0.1	0.6	0.5	0:00
Moyen	1123.7	6.6	41.3	9.3	19.5	7.3	6.4	67.0	0.2	0.7	0.5	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.95	1.56	15.47	0.08		0.23	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101.3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 7		JOUR : 19
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		4.3
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.43
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

