

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 7 22												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1116.0	6.8	43.1	9.3	19.9	8.1	9.0	65.9	0.1	0.8	0.4	0:00
01:00	1114.0	6.5	43.3	9.1	20.2	7.2	7.1	69.1	0.1	0.8	0.4	0:00
01:30	1109.5	7.2	42.3	9.6	18.9	8.2	8.1	65.3	0.1	0.9	0.4	0:00
02:00	1099.3	7.1	42.6	9.4	17.9	9.9	30.1	65.5	0.2	0.8	0.4	0:00
02:30	1120.6	6.5	42.7	9.2	19.1	5.7	6.0	63.9	0.1	0.8	0.4	0:00
03:00	1115.8	6.9	42.4	9.3	17.3	7.3	16.6	65.3	0.1	0.8	0.4	0:00
03:30	1134.7	6.4	42.2	8.9	19.2	6.6	6.1	69.1	0.2	0.8	0.4	0:00
04:00	1135.9	6.4	42.7	8.9	19.1	7.3	8.9	68.8	0.1	0.8	0.4	0:00
04:30	1133.6	6.5	42.9	8.9	19.4	7.0	6.2	67.1	0.1	0.8	0.4	0:00
05:00	1128.0	6.6	42.9	9.1	19.1	7.0	4.7	66.2	0.1	0.8	0.4	0:00
05:30	1119.2	6.8	43.3	9.1	17.9	8.1	10.7	65.3	0.2	0.7	0.4	0:00
06:00	1123.3	6.5	42.1	9.3	20.7	7.0	5.1	71.1	0.2	0.8	0.5	0:00
06:30	1128.5	6.5	41.8	9.3	19.1	7.0	9.2	65.9	0.3	0.9	0.6	0:00
07:00	1127.5	6.6	41.9	9.3	18.4	7.6	12.9	65.2	0.3	0.8	0.6	0:00
07:30	1134.8	6.2	42.4	8.9	19.3	6.9	9.1	66.5	0.3	0.8	0.6	0:00
08:00	1148.5	6.2	42.7	8.9	19.6	6.8	7.8	68.1	0.2	0.9	0.5	0:00
08:30	1142.9	6.0	42.2	8.9	20.7	5.8	2.7	69.4	0.2	1.0	0.4	0:00
09:00	1149.6	6.1	42.7	9.0	20.6	8.7	23.4	64.6	0.1	1.1	0.3	0:00
09:30	1127.8	6.7	42.8	9.3	19.1	7.5	13.7	65.0	0.1	1.1	0.3	0:00
10:00	1126.9	6.5	42.3	9.1	19.0	7.8	12.6	68.0	0.1	1.1	0.3	0:00
10:30	1137.5	6.2	42.3	9.0	19.7	8.6	8.9	69.0	0.1	1.0	0.4	0:00
11:00	1138.3	6.3	42.3	9.1	20.0	7.1	4.9	68.9	0.1	1.0	0.4	0:00
11:30	1141.6	6.2	43.3	9.0	20.2	6.4	2.3	67.6	0.1	1.1	0.4	0:00
12:00	1119.2	6.8	42.2	9.4	18.9	7.3	5.7	65.2	0.1	1.1	0.4	0:00
12:30	1129.8	6.3	42.1	9.2	19.8	7.0	2.3	69.4	0.1	1.1	0.4	0:00
13:00	1132.1	6.7	42.4	9.3	18.6	7.0	8.2	64.3	0.1	1.0	0.4	0:00
13:30	1126.4	6.6	42.5	9.2	18.5	7.8	6.8	65.8	0.1	1.1	0.4	0:00
14:00	1131.4	6.5	43.0	9.3	20.0	6.8	5.3	69.3	0.1	1.1	0.4	0:00
14:30	1125.0	6.6	42.3	9.3	18.1	3.8	1.0	67.4	0.1	1.0	0.4	0:00
15:00	1131.5	6.4	42.7	9.2	19.0	4.0	4.0	64.7	0.1	1.1	0.4	0:00
15:30	1121.1	6.7	42.7	9.4	18.2	6.5	12.1	68.8	0.1	1.0	0.4	0:00
16:00	1104.9	7.0	43.4	9.4	17.6	8.7	17.7	65.3	0.1	1.0	0.4	0:00
16:30	1098.9	7.1	43.0	9.5	16.9	9.2	22.3	62.6	0.1	1.0	0.4	0:00
17:00	1106.7	6.9	38.0	10.0	19.6	6.0	1.2	73.8	0.1	1.1	0.4	0:00
17:30	1100.7	6.8	37.9	10.0	19.8	4.1	0.0	67.5	0.1	1.0	0.4	0:00
18:00	1121.0	6.7	39.9	9.3	20.2	4.6	2.6	64.7	0.1	1.1	0.5	0:00
18:30	1122.1	6.8	41.3	9.4	18.7	8.5	17.3	58.1	0.2	1.2	0.6	0:00
19:00	1120.7	6.5	41.6	9.1	19.2	8.5	10.4	71.6	0.2	1.1	0.6	0:00
19:30	1132.6	6.4	41.3	9.2	19.8	7.7	10.7	69.6	0.2	1.1	0.6	0:00
20:00	1135.5	6.4	42.9	8.9	20.9	7.0	9.0	65.5	0.1	1.0	0.6	0:00
20:30	1128.1	6.5	43.3	9.1	20.3	7.4	6.6	66.6	0.1	0.8	0.4	0:00
21:00	1125.8	6.4	42.6	9.2	21.1	6.0	2.5	69.9	0.1	0.8	0.4	0:00
21:30	1125.3	6.5	42.3	9.4	21.4	6.6	2.8	62.5	0.1	0.8	0.5	0:00
22:00	1123.8	6.5	42.7	9.5	23.0	7.0	3.9	70.6	0.1	1.0	0.5	0:00
22:30	1104.6	7.0	42.3	9.6	20.4	8.4	11.9	66.6	0.1	1.0	0.4	0:00
23:00	1109.4	6.8	41.8	9.5	20.2	7.3	8.1	66.8	0.1	1.0	0.4	0:00
23:30	1123.3	6.5	42.0	9.4	20.7	7.8	7.7	68.2	0.1	0.9	0.4	0:00
00:00	1132.4	6.6	42.6	9.2	20.5	7.3	7.0	66.7	0.1	0.9	0.4	0:00
Moyen	1124.7	6.6	42.3	9.2	19.5	7.1	8.6	66.9	0.1	1.0	0.4	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.81	2.01	15.56	0.05		0.21	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101.3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 7		JOUR : 22
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		4.1
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.41
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

