

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 7 23												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1125.8	6.6	41.7	9.3	20.9	7.8	7.4	66.9	0.1	0.9	0.4	0:00
01:00	1130.8	6.4	41.4	9.3	20.6	8.1	6.2	66.7	0.1	0.8	0.4	0:00
01:30	1150.5	6.2	42.8	8.9	21.3	7.9	7.1	69.6	0.1	0.9	0.4	0:00
02:00	1131.0	6.5	42.1	9.3	20.5	7.2	4.4	66.2	0.1	0.8	0.4	0:00
02:30	1132.3	6.5	42.6	9.1	20.5	8.0	7.6	66.3	0.1	0.8	0.4	0:00
03:00	1118.8	6.9	42.0	9.5	18.5	8.3	8.2	65.6	0.1	0.7	0.4	0:00
03:30	1129.1	6.5	42.3	9.1	18.8	6.4	6.8	66.7	0.1	0.7	0.4	0:00
04:00	1141.0	6.3	42.7	8.8	18.6	8.4	15.0	79.2	0.1	0.6	0.4	0:00
04:30	1140.8	6.1	42.3	8.9	19.5	6.1	3.5	70.1	0.1	0.7	0.4	0:00
05:00	1152.4	6.2	42.4	8.8	19.9	5.8	5.5	66.9	0.1	0.7	0.4	0:00
05:30	1147.4	6.1	42.2	8.9	20.2	6.4	4.7	69.7	0.1	0.7	0.4	0:00
06:00	1159.6	5.9	42.6	8.9	22.7	6.1	3.7	62.6	0.2	0.8	0.5	0:00
06:30	1147.6	6.2	42.3	9.1	19.7	7.5	12.6	61.9	0.2	1.0	0.6	0:00
07:00	1131.3	6.5	41.6	9.4	18.9	9.3	14.3	67.3	0.2	0.9	0.6	0:00
07:30	1126.0	6.7	42.1	9.3	17.8	8.7	13.6	64.0	0.2	0.9	0.6	0:00
08:00	1145.8	6.2	42.2	8.9	19.5	7.1	8.1	68.0	0.2	0.8	0.5	0:00
08:30	1143.8	6.3	42.7	8.8	18.7	6.4	10.5	67.8	0.1	0.6	0.4	0:00
09:00	1160.2	5.8	43.0	8.6	20.1	6.6	9.6	70.2	0.1	0.5	0.4	0:00
09:30	1143.5	6.3	42.9	8.7	20.1	6.3	9.7	65.7	0.1	0.5	0.4	0:00
10:00	1136.9	6.4	41.9	8.9	19.5	7.9	10.2	67.3	0.1	0.6	0.4	0:00
10:30	1145.0	6.3	42.6	8.9	19.3	8.0	15.3	65.9	0.1	0.5	0.4	0:00
11:00	1136.8	6.4	42.1	8.7	20.4	6.1	4.2	68.9	0.1	0.6	0.4	0:00
11:30	1141.9	6.3	42.2	9.0	19.3	6.5	11.2	64.5	0.1	0.5	0.4	0:00
12:00	1126.4	6.6	42.3	9.0	18.4	9.3	14.8	68.2	0.1	0.5	0.4	0:00
12:30	1139.9	6.4	42.4	8.9	18.8	6.9	7.6	68.2	0.1	0.5	0.4	0:00
13:00	1136.5	6.5	42.5	9.0	18.6	6.8	14.1	64.1	0.1	0.8	0.5	0:00
13:30	1149.6	6.0	42.5	8.9	18.7	7.2	17.8	66.8	0.2	0.9	0.6	0:00
14:00	1144.6	6.2	42.9	9.0	20.8	6.4	11.5	63.3	0.2	1.0	0.6	0:00
14:30	1136.6	6.5	42.7	9.0	18.4	8.6	24.9	65.5	0.2	0.9	0.6	0:00
15:00	1129.5	6.6	42.3	9.2	17.8	8.2	23.3	63.9	0.2	1.0	0.6	0:00
15:30	1128.2	6.5	41.9	9.1	18.1	6.6	24.0	66.3	0.2	0.9	0.6	0:00
16:00	1143.8	6.3	42.7	8.8	18.5	8.0	41.0	64.5	0.2	0.9	0.6	0:00
16:30	1144.8	6.1	43.0	8.7	18.9	5.9	24.3	73.3	0.2	0.9	0.6	0:00
17:00	1141.3	6.5	42.3	9.0	18.7	6.7	23.9	63.1	0.2	1.0	0.6	0:00
17:30	1141.7	6.2	42.5	8.9	19.2	7.6	16.6	63.9	0.2	0.9	0.6	0:00
18:00	1142.2	6.3	42.6	8.8	18.4	8.6	24.2	68.4	0.2	0.9	0.6	0:00
18:30	1142.2	6.3	42.1	8.9	18.9	6.7	11.8	66.6	0.2	0.9	0.6	0:00
19:00	1142.4	6.3	42.3	8.9	19.8	6.2	12.0	68.6	0.2	0.9	0.6	0:00
19:30	1136.6	6.4	42.6	9.1	18.9	7.9	17.0	64.7	0.2	0.9	0.6	0:00
20:00	1138.5	6.3	42.5	9.0	19.7	7.8	11.6	67.8	0.2	0.9	0.6	0:00
20:30	1140.5	6.4	42.5	9.1	19.8	6.3	5.0	68.2	0.3	0.8	0.5	0:00
21:00	1138.2	6.4	42.8	9.1	19.4	7.4	10.4	66.3	0.1	0.8	0.4	0:00
21:30	1132.8	6.6	42.4	9.2	19.3	7.9	10.4	66.0	0.1	0.8	0.5	0:00
22:00	1140.1	6.1	42.2	9.2	21.8	5.8	5.2	65.8	0.2	0.8	0.6	0:00
22:30	1136.8	6.3	42.7	9.1	19.5	8.0	18.2	67.3	0.2	0.9	0.7	0:00
23:00	1127.1	6.4	42.5	9.3	19.5	6.8	10.9	69.5	0.2	0.9	0.6	0:00
23:30	1126.4	6.6	42.7	9.3	19.4	6.8	10.8	66.4	0.2	1.0	0.6	0:00
00:00	1130.6	6.5	42.9	9.4	19.0	6.8	12.6	62.4	0.2	0.8	0.6	0:00
Moyen	1138.7	6.4	42.4	9.0	19.5	7.3	12.6	66.8	0.2	0.8	0.5	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.93	2.95	15.51	0.07		0.24	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune s'applique au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 7		JOUR : 23
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		4.5
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.40
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

