

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 7 25												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1155,0	6,1	41,7	9,0	19,8	7,9	15,3	69,0	0,2	0,9	0,6	0:00
01:00	1155,0	6,1	42,8	8,8	20,1	7,1	12,5	65,6	0,2	1,0	0,6	0:00
01:30	1145,8	6,2	42,3	9,2	19,2	7,4	13,4	68,4	0,2	1,0	0,6	0:00
02:00	1142,2	6,4	42,9	9,1	19,9	8,8	34,5	66,3	0,2	1,0	0,6	0:00
02:30	1142,8	6,1	42,7	9,1	20,2	5,5	13,8	65,9	0,2	0,9	0,6	0:00
03:00	1146,1	6,4	42,7	9,2	19,9	6,5	11,0	67,9	0,2	0,8	0,6	0:00
03:30	1135,5	6,3	42,2	9,4	19,6	8,0	15,4	68,0	0,2	0,9	0,6	0:00
04:00	1149,2	6,1	42,6	8,9	21,8	6,2	8,4	65,9	0,2	1,0	0,6	0:00
04:30	1150,5	6,1	42,7	9,2	21,1	7,5	12,1	67,8	0,2	1,0	0,6	0:00
05:00	1139,6	6,5	42,8	9,3	20,3	7,3	12,5	65,2	0,2	0,9	0,6	0:00
05:30	1136,8	6,3	42,9	9,3	20,5	7,8	12,6	65,8	0,2	1,0	0,6	0:00
06:00	1136,2	6,5	42,6	9,6	21,7	6,8	8,0	70,8	0,3	1,0	0,7	0:00
06:30	1124,8	6,6	42,2	9,5	20,4	7,5	10,6	71,0	0,2	1,0	0,7	0:00
07:00	1118,8	6,8	42,3	9,5	20,4	7,1	10,2	68,0	0,2	1,0	0,7	0:00
07:30	1124,2	6,5	42,5	9,4	20,8	7,7	9,7	67,3	0,2	1,0	0,7	0:00
08:00	1132,5	6,5	42,6	9,5	21,0	7,6	9,8	69,7	0,2	1,0	0,6	0:00
08:30	1126,6	6,6	42,6	9,4	21,6	7,9	8,7	66,9	0,1	0,7	0,4	0:00
09:00	1126,7	6,7	42,9	9,5	20,4	7,4	7,2	62,4	0,2	1,2	0,6	0:00
09:30	1114,2	6,9	42,5	9,7	19,2	7,8	12,0	59,8	0,3	1,2	0,7	0:00
10:00	1109,9	7,0	41,8	9,7	19,1	7,5	9,4	63,8	0,3	1,3	0,7	0:00
10:30	1136,2	6,3	42,4	9,0	21,2	6,1	4,5	73,5	0,2	1,2	0,6	0:00
11:00	1135,7	6,6	42,8	9,4	20,3	8,0	11,2	64,3	0,2	1,2	0,7	0:00
11:30	1110,0	6,9	41,7	9,9	18,4	7,8	10,7	58,2	0,2	1,1	0,7	0:00
12:00	1118,8	7,1	42,6	9,5	19,1	11,7	17,4	73,3	0,2	1,3	0,7	0:00
12:30	1110,9	7,1	42,9	9,6	18,8	8,8	14,2	58,1	0,2	1,1	0,7	0:00
13:00	1099,5	7,1	42,6	9,7	17,1	10,1	27,2	64,3	0,2	1,2	0,6	0:00
13:30	1114,9	7,0	42,5	9,6	18,8	6,5	9,5	63,7	0,2	1,2	0,6	0:00
14:00	1114,0	6,7	42,1	9,8	21,5	6,2	5,3	79,3	0,2	1,2	0,7	0:00
14:30	1098,4	7,4	42,6	9,9	18,2	6,4	12,6	58,9	0,2	1,2	0,7	0:00
15:00	1091,1	7,0	43,2	9,7	18,0	10,0	21,4	71,7	0,4	1,2	0,7	0:00
15:30	1105,9	6,9	42,9	9,5	20,3	6,2	4,5	66,1	0,2	1,1	0,7	0:00
16:00	1097,8	7,1	42,4	9,7	19,7	5,2	5,4	67,2	0,2	1,2	0,7	0:00
16:30	1109,3	6,7	43,0	9,5	20,0	6,3	6,1	68,4	0,2	1,1	0,7	0:00
17:00	1102,7	7,0	41,8	9,9	19,8	6,8	6,2	66,6	0,2	1,1	0,7	0:00
17:30	1091,8	7,4	42,1	9,9	18,7	7,6	10,1	62,6	0,2	1,2	0,7	0:00
18:00	1089,6	7,3	42,5	9,9	17,5	12,2	40,1	59,1	0,2	1,2	0,7	0:00
18:30	1107,5	7,0	42,5	9,5	18,1	7,1	9,0	69,1	0,2	1,1	0,6	0:00
19:00	1110,4	6,8	42,2	9,6	19,2	6,6	8,4	66,5	0,2	1,2	0,7	0:00
19:30	1098,3	7,2	42,5	10,0	18,7	6,9	9,4	68,8	0,2	1,1	0,7	0:00
20:00	1088,8	7,5	42,8	10,0	19,0	6,9	9,8	68,6	0,1	0,9	0,6	0:00
20:30	1090,2	7,2	42,6	9,9	19,4	8,5	14,3	67,7	0,1	0,7	0,4	0:00
21:00	1096,8	7,3	43,0	9,8	19,0	7,7	20,7	64,8	0,1	0,7	0,4	0:00
21:30	1090,3	7,2	42,1	9,7	18,7	5,7	27,5	65,0	0,1	0,6	0,4	0:00
22:00	1125,0	6,5	41,8	9,6	21,5	6,5	25,6	68,2	0,1	0,8	0,4	0:00
22:30	1124,6	6,8	42,2	9,4	19,2	6,4	42,2	69,1	0,1	0,7	0,4	0:00
23:00	1123,3	6,6	42,0	9,4	19,2	6,4	27,8	68,9	0,1	0,7	0,4	0:00
23:30	1129,8	6,6	42,4	9,3	19,4	6,6	29,8	66,1	0,1	0,8	0,4	0:00
00:00	1124,3	6,7	42,7	9,2	18,8	6,9	27,6	66,2	0,1	0,8	0,4	0:00
Moyen	1119,8	6,7	42,5	9,5	19,7	7,4	14,7	66,7	0,2	1,0	0,6	
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5	
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30	
Intervalle de confiance moyen						3,87	3,22	15,34	0,09		0,28	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%.
 (3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 7 JOUR : 25		
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	5,0	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00	
Intervalle de confiance moyen	0,51	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

