

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 7 26												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1123.2	6.6	42.0	9.3	18.7	7.7	25.9	68.3	0.1	0.8	0.4	0:00
01:00	1131.5	6.6	42.6	9.2	18.7	8.0	21.8	66.3	0.1	0.7	0.4	0:00
01:30	1132.1	6.6	42.8	9.3	18.1	7.9	35.7	63.9	0.1	0.7	0.4	0:00
02:00	1125.5	6.6	42.7	9.2	18.2	7.2	46.2	67.8	0.1	0.7	0.4	0:00
02:30	1128.9	6.6	42.6	9.3	18.2	5.7	31.8	69.9	0.1	0.7	0.4	0:00
03:00	1120.2	6.9	42.2	9.6	16.8	7.1	56.0	63.4	0.1	0.6	0.4	0:00
03:30	1133.4	6.4	42.5	9.2	18.1	8.3	41.7	71.6	0.1	0.6	0.4	0:00
04:00	1131.6	6.4	42.8	9.2	18.9	7.7	24.2	70.3	0.1	0.7	0.4	0:00
04:30	1135.5	6.5	42.8	9.1	20.3	5.5	8.6	63.8	0.2	0.7	0.4	0:00
05:00	1135.2	6.5	42.6	9.1	20.1	6.1	12.9	67.5	0.1	0.7	0.4	0:00
05:30	1131.1	6.4	42.5	9.1	20.0	8.2	17.2	69.1	0.2	0.7	0.3	0:00
06:00	1133.1	6.6	42.6	9.5	20.8	8.2	14.6	62.9	0.2	0.8	0.5	0:00
06:30	1106.7	6.9	42.7	9.5	17.9	9.4	19.8	62.9	0.2	1.1	0.6	0:00
07:00	1132.3	6.4	42.7	9.4	19.5	7.0	10.5	65.5	0.2	1.0	0.6	0:00
07:30	1099.3	7.1	42.3	9.7	18.3	7.3	14.5	66.5	0.2	1.0	0.6	0:00
08:00	1112.2	6.7	42.6	9.5	19.4	7.4	12.2	70.9	0.2	1.0	0.5	0:00
08:30	1107.9	7.0	42.5	9.8	19.3	7.8	13.3	66.9	0.1	0.9	0.4	0:00
09:00	1113.5	6.8	42.1	9.6	20.9	6.2	4.8	67.4	0.1	1.0	0.4	0:00
09:30	1103.9	6.9	42.7	9.7	19.8	6.7	7.4	67.5	0.1	1.2	0.4	0:00
10:00	1117.2	6.7	42.1	9.7	19.9	7.5	7.8	69.0	0.1	1.2	0.4	0:00
10:30	1106.6	7.0	42.7	9.7	19.2	7.9	10.2	62.8	0.1	1.2	0.4	0:00
11:00	1099.8	7.1	42.6	9.8	18.7	8.9	14.2	71.0	0.1	1.2	0.4	0:00
11:30	1099.7	7.1	43.1	9.6	18.2	8.1	21.3	61.3	0.3	1.2	0.4	0:00
12:00	1091.3	7.5	43.0	9.8	16.1	10.4	25.4	66.6	0.2	1.2	0.4	0:00
12:30	1088.6	7.2	42.3	9.7	17.2	5.7	2.0	64.1	0.1	1.1	0.4	0:00
13:00	1104.0	7.0	42.5	9.6	18.1	6.0	8.1	69.1	0.1	1.1	0.4	0:00
13:30	1106.8	6.9	42.7	9.6	19.0	6.2	5.5	67.6	0.1	1.2	0.4	0:00
14:00	1109.4	6.8	43.1	9.7	21.0	6.3	3.8	66.1	0.2	1.3	0.4	0:00
14:30	1094.7	7.3	43.2	9.7	17.5	12.2	38.6	64.6	0.2	1.2	0.4	0:00
15:00	1092.0	7.1	41.8	9.8	16.9	16.3	16.5	61.9	0.1	1.1	0.4	0:00
15:30	1100.6	7.2	42.6	9.6	17.0	10.3	21.8	62.6	0.1	1.1	0.4	0:00
16:00	1099.1	7.0	42.2	9.7	17.5	7.8	13.9	72.5	0.1	1.1	0.4	0:00
16:30	1098.9	7.3	42.1	9.9	16.2	7.2	18.1	62.3	0.2	1.1	0.4	0:00
17:00	1098.6	7.0	43.0	9.4	17.5	5.8	9.4	67.2	0.2	1.2	0.6	0:00
17:30	1098.0	6.8	42.9	9.4	17.8	5.3	6.4	70.9	0.2	1.2	0.6	0:00
18:00	1101.1	7.0	43.4	9.5	17.7	7.7	15.0	62.1	0.2	1.2	0.6	0:00
18:30	1105.8	6.7	42.5	9.5	18.6	6.2	6.9	71.6	0.2	1.2	0.6	0:00
19:00	1113.3	6.8	42.5	9.6	18.7	5.3	5.4	68.5	0.2	1.2	0.7	0:00
19:30	1089.3	7.4	42.7	9.8	18.6	5.3	4.3	61.5	0.2	1.2	0.7	0:00
20:00	1090.8	7.1	42.3	9.7	18.1	6.9	8.8	72.4	0.2	1.0	0.6	0:00
20:30	1105.1	6.9	42.4	9.5	19.1	7.7	11.0	66.0	0.1	0.8	0.4	0:00
21:00	1111.1	6.8	42.0	9.4	19.2	8.8	13.8	68.3	0.1	0.8	0.4	0:00
21:30	1108.7	6.9	42.3	9.3	18.4	7.0	8.7	64.7	0.2	0.9	0.6	0:00
22:00	1125.6	6.4	42.4	9.2	20.9	5.3	3.6	63.0	0.2	1.0	0.6	0:00
22:30	1112.1	7.1	42.5	9.2	17.1	8.0	16.9	62.1	0.2	1.0	0.6	0:00
23:00	1124.3	6.2	41.9	8.9	18.1	8.3	13.0	72.7	0.2	0.9	0.6	0:00
23:30	1144.8	6.3	42.3	8.8	18.9	6.9	8.9	64.9	0.2	1.0	0.6	0:00
00:00	1139.7	6.3	42.1	9.0	19.4	6.6	7.3	69.5	0.2	1.0	0.6	0:00
Moyen	1112.8	6.8	42.5	9.5	18.6	7.5	16.0	66.7	0.2	1.0	0.5	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30		
Intervalle de confiance moyen						3.90	3.33	15.39	0.09	0.23		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 7		JOUR : 26
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		4.9
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0.45
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100.0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

