

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 8 1												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE (3)
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	
00:30	1121.1	6.3	42.1	9.1	20.9	6.9	5.5	67.6	0.1	0.6	0.4	0:00
01:00	1120.5	6.5	43.1	9.1	19.8	7.5	8.2	67.6	0.1	0.6	0.4	0:00
01:30	1119.6	6.4	42.4	9.2	20.5	7.8	6.6	67.0	0.2	0.7	0.4	0:00
02:00	1121.3	6.6	43.1	9.2	19.6	9.1	12.8	65.2	0.1	0.6	0.4	0:00
02:30	1111.6	6.7	42.6	9.2	18.7	7.3	6.6	68.9	0.2	0.6	0.4	0:00
03:00	1114.8	6.7	41.7	9.3	19.0	7.4	7.1	66.4	0.1	0.7	0.4	0:00
03:30	1128.9	6.3	42.3	9.0	19.3	6.6	5.5	66.5	0.1	0.7	0.4	0:00
04:00	1130.3	6.4	42.5	9.0	19.8	7.3	7.5	68.2	0.1	0.6	0.4	0:00
04:30	1127.0	6.5	42.4	9.2	19.2	7.3	8.8	67.8	0.2	0.6	0.4	0:00
05:00	1130.0	6.4	43.4	9.0	19.7	7.1	7.9	63.9	0.1	0.6	0.4	0:00
05:30	1115.1	6.7	43.2	9.1	18.8	7.1	7.2	69.4	0.2	0.6	0.4	0:00
06:00	1125.4	6.4	42.6	9.1	20.9	6.7	6.0	65.0	0.2	0.8	0.5	0:00
06:30	1135.5	6.3	43.8	8.7	19.8	6.8	13.2	67.1	0.2	1.1	0.6	0:00
07:00	1124.8	6.5	41.7	9.2	19.2	7.0	11.3	68.0	0.2	1.2	0.7	0:00
07:30	1136.0	6.1	41.6	8.9	20.8	6.9	9.4	69.4	0.2	1.1	0.7	0:00
08:00	1146.3	5.9	42.6	8.5	22.2	6.3	7.1	65.0	0.2	1.0	0.6	0:00
08:30	1147.9	6.2	44.0	8.7	21.1	7.6	9.3	66.1	0.1	0.8	0.4	0:00
09:00	1120.2	6.7	41.7	9.5	20.1	6.8	6.5	68.7	0.1	0.9	0.5	0:00
09:30	1123.9	6.3	41.9	9.4	20.3	7.2	9.7	64.2	0.2	1.5	0.7	0:00
10:00	1117.8	6.6	42.6	9.2	20.3	7.4	9.0	68.8	0.2	1.5	0.6	0:00
10:30	1120.6	6.5	42.7	9.2	19.7	7.5	13.0	62.7	0.2	1.6	0.6	0:00
11:00	1109.2	6.9	42.3	9.4	19.0	8.7	15.9	66.3	0.2	1.6	0.6	0:00
11:30	1110.5	6.8	42.4	9.3	18.3	8.6	10.8	65.9	0.2	1.6	0.6	0:00
12:00	1107.4	6.8	43.2	9.3	16.8	11.1	17.8	61.1	0.2	1.5	0.6	0:00
12:30	1111.3	6.5	43.3	9.2	17.7	8.4	23.8	89.5	0.3	1.5	0.6	0:00
13:00	1097.1	7.0	44.1	9.3	16.6	8.0	14.2	54.6	0.2	1.5	0.6	0:00
13:30	1108.9	6.4	42.9	9.1	18.9	8.6	8.1	70.2	0.2	1.4	0.6	0:00
14:00	1122.3	6.4	41.9	9.4	21.8	5.4	1.1	68.8	0.2	1.6	0.7	0:00
14:30	1112.4	6.5	43.1	9.3	20.4	6.8	7.4	68.4	0.2	1.5	0.7	0:00
15:00	1088.9	7.2	43.6	9.6	19.1	9.9	14.2	64.2	0.2	1.5	0.7	0:00
15:30	1088.8	7.0	44.0	9.4	18.7	7.3	10.6	66.8	0.2	1.6	0.7	0:00
16:00	1077.7	7.4	42.0	9.9	18.5	5.9	6.6	66.9	0.2	1.5	0.7	0:00
16:30	1079.3	7.2	42.0	9.7	18.8	6.2	6.2	66.9	0.2	1.6	0.7	0:00
17:00	1093.9	7.0	42.3	9.5	19.4	5.5	4.1	63.8	0.2	1.5	0.6	0:00
17:30	1087.6	7.1	42.7	9.7	18.2	7.7	9.2	62.6	0.2	1.5	0.6	0:00
18:00	1095.4	6.9	42.2	9.4	19.4	7.1	6.4	70.0	0.2	1.5	0.6	0:00
18:30	1095.5	7.1	42.7	9.5	18.7	6.4	5.9	63.0	0.2	1.5	0.6	0:00
19:00	1089.9	7.2	42.2	9.5	18.6	7.9	7.1	67.2	0.2	1.5	0.6	0:00
19:30	1101.4	6.9	42.6	9.3	19.1	6.5	5.0	69.0	0.2	1.5	0.6	0:00
20:00	1096.0	7.0	41.2	9.8	19.0	7.0	2.9	67.5	0.1	1.3	0.6	0:00
20:30	1097.3	7.1	42.2	9.6	19.2	6.5	1.8	65.7	0.1	0.8	0.4	0:00
21:00	1087.0	7.1	42.1	9.6	18.6	7.8	3.6	66.2	0.1	0.9	0.4	0:00
21:30	1095.4	7.0	43.5	9.4	19.0	7.6	2.5	69.8	0.1	0.8	0.4	0:00
22:00	1100.3	6.8	43.3	9.6	21.7	6.7	0.5	65.3	0.2	1.0	0.4	0:00
22:30	1093.6	7.1	42.4	9.7	19.2	6.1	1.7	69.9	0.1	0.9	0.4	0:00
23:00	1097.5	6.7	42.9	9.4	19.4	7.4	3.1	67.0	0.1	0.9	0.4	0:00
23:30	1100.6	7.2	43.0	9.5	18.4	9.1	7.3	67.8	0.1	0.9	0.4	0:00
00:00	1090.5	7.1	41.3	9.7	18.5	8.0	2.9	67.2	0.1	0.9	0.4	0:00
Moyen	1109.9	6.7	42.6	9.3	19.4	7.4	7.9	67.0	0.2	1.1	0.5	
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20			
Intervalle de confiance moyen						3.94	1.87	15.48	0.10		0.25	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 8 JOUR : 1		
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	5.9	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00	
Intervalle de confiance moyen	0.54	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

