

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 8 2												
Heure	COMBUSTION			FUMEEES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1100.3	6.8	42.1	9.4	19.4	6.4	1.6	68.9	0.1	1.0	0.4	0:00
01:00	1105.0	6.9	42.8	9.3	19.3	8.4	4.3	64.3	0.1	0.9	0.4	0:00
01:30	1106.8	6.9	41.9	9.5	18.5	8.4	5.4	68.3	0.1	0.9	0.4	0:00
02:00	1112.7	6.7	41.8	9.3	19.2	8.7	3.9	66.4	0.1	0.9	0.4	0:00
02:30	1118.6	6.5	42.1	9.1	19.6	7.7	3.0	68.5	0.1	0.9	0.4	0:00
03:00	1122.0	6.5	42.5	9.2	18.6	9.0	5.8	63.8	0.1	0.8	0.3	0:00
03:30	1116.4	6.7	43.0	9.1	18.1	4.7	0.0	67.4	0.1	0.8	0.3	0:00
04:00	1108.3	6.8	42.0	9.3	16.2	5.8	3.4	61.9	0.1	0.8	0.3	0:00
04:30	1127.2	6.4	42.9	8.7	17.8	7.6	9.7	67.3	0.1	0.8	0.3	0:00
05:00	1125.8	6.5	42.8	8.8	18.1	8.1	7.4	65.7	0.1	0.8	0.3	0:00
05:30	1128.1	6.3	42.6	8.9	17.9	7.3	9.6	70.0	0.2	0.8	0.3	0:00
06:00	1130.6	6.3	43.0	9.1	20.8	7.5	3.4	65.6	0.2	0.9	0.4	0:00
06:30	1116.1	6.8	43.7	9.2	17.6	10.3	15.7	60.5	0.8	0.9	0.6	0:00
07:00	1102.7	6.8	43.1	9.2	17.9	19.6	23.3	69.3	0.2	0.9	0.6	0:00
07:30	1116.4	6.4	42.6	9.0	18.8	8.3	8.0	64.2	0.2	0.9	0.6	0:00
08:00	1115.4	6.7	42.1	9.3	18.1	7.8	10.4	71.0	0.2	0.8	0.5	0:00
08:30	1123.6	6.5	41.9	9.2	19.5	5.3	1.5	68.2	0.2	0.9	0.5	0:00
09:00	1123.2	6.4	42.5	9.2	20.1	4.5	1.2	67.8	0.1	0.9	0.5	0:00
09:30	1112.7	6.7	43.1	9.3	19.8	4.9	1.5	66.6	0.1	0.7	0.3	0:00
10:00	1109.9	6.7	42.1	9.4	19.9	6.6	1.8	68.9	0.1	0.7	0.3	0:00
10:30	1113.2	7.0	41.0	9.8	19.8	5.7	0.4	66.7	0.1	0.8	0.4	0:00
11:00	1121.9	6.2	43.1	9.0	20.9	7.7	7.5	70.8	0.1	0.9	0.4	0:00
11:30	1111.3	7.0	43.6	9.5	18.8	15.4	21.8	62.9	0.1	0.9	0.4	0:00
12:00	1097.4	6.9	43.0	9.5	18.3	12.2	15.8	66.5	0.2	1.1	0.6	0:00
12:30	1118.6	6.3	43.1	9.0	20.1	17.8	28.5	68.7	0.2	1.1	0.6	0:00
13:00	1095.2	7.4	41.3	9.6	18.7	6.7	5.8	58.9	0.2	1.0	0.7	0:00
13:30	1096.3	6.9	40.0	9.5	19.3	5.1	1.3	70.4	0.2	1.1	0.7	0:00
14:00	1119.8	6.5	40.8	9.6	21.4	5.3	1.5	65.8	0.2	1.2	0.7	0:00
14:30	1106.3	6.8	42.4	9.5	20.3	5.7	4.1	67.9	0.2	1.1	0.7	0:00
15:00	1068.4	8.0	38.7	10.5	17.8	6.7	4.5	55.8	0.2	1.2	0.8	0:00
15:30	1080.8	7.1	41.6	9.5	18.5	6.7	7.3	65.6	0.2	1.2	0.7	0:00
16:00	1086.4	7.2	41.6	9.7	18.4	6.5	6.3	61.9	0.2	1.2	0.7	0:00
16:30	1103.9	6.6	42.9	9.3	19.2	6.3	4.3	70.2	0.2	1.2	0.6	0:00
17:00	1117.4	6.6	45.2	9.0	19.6	5.8	5.5	62.7	0.2	1.1	0.7	0:00
17:30	1072.4	8.1	39.6	10.5	16.6	7.2	19.1	74.6	1.0	1.4	0.7	0:00
18:00	1018.8	8.4	36.4	10.9	16.3	5.2	5.8	73.9	0.2	1.3	0.7	0:00
18:30	1067.3	7.0	38.3	9.7	19.3	4.5	2.3	67.2	0.2	1.2	0.7	0:00
19:00	1104.9	6.7	40.7	9.2	19.0	5.6	6.1	67.2	0.2	1.1	0.6	0:00
19:30	1098.5	6.9	40.9	9.3	19.0	5.5	4.9	65.3	0.2	1.1	0.6	0:00
20:00	1120.0	6.5	41.7	9.3	19.8	6.4	5.0	68.3	0.1	1.0	0.6	0:00
20:30	1115.8	6.6	41.6	9.4	20.4	7.2	1.4	64.3	0.1	0.8	0.4	0:00
21:00	1105.7	6.7	42.7	9.4	19.8	7.0	3.2	72.4	0.1	0.8	0.4	0:00
21:30	1114.5	6.6	43.3	9.3	20.8	6.7	2.0	67.1	0.1	0.9	0.4	0:00
22:00	1103.0	6.8	42.9	9.7	21.7	6.3	1.0	64.5	0.1	1.0	0.5	0:00
22:30	1095.3	7.0	42.4	9.7	19.7	7.4	5.2	70.9	0.1	1.0	0.4	0:00
23:00	1096.4	7.1	43.0	9.5	19.1	7.8	9.4	64.2	0.1	1.0	0.4	0:00
23:30	1095.0	7.1	41.7	9.7	18.9	7.3	4.9	70.0	0.1	1.0	0.4	0:00
00:00	1099.4	6.8	41.7	9.5	20.0	6.8	2.2	69.7	0.1	1.0	0.4	0:00
Moyen	1105.5	6.8	42.0	9.4	19.1	7.5	6.4	66.9	0.2	1.0	0.5	
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5	
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30	
Intervalle de confiance moyen						3.81	1.42	15.37	0.09		0.22	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 8 JOUR : 2		
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	6.1	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00	
Intervalle de confiance moyen	0.52	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

