

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016 MOIS : 8 3												
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)						Dépassement d'au moins 1 VLE
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)
00:30	1115.4	6.6	42.7	9.2	20.4	6.8	3.3	64.6	0.1	1.0	0.3	0:00
01:00	1111.9	6.7	42.5	9.4	20.0	7.3	3.7	68.8	0.1	1.1	0.3	0:00
01:30	1102.7	7.0	42.7	9.6	19.6	7.3	4.6	63.9	0.1	1.1	0.4	0:00
02:00	1093.5	7.3	42.2	9.8	18.2	9.4	12.8	66.6	0.1	1.1	0.4	0:00
02:30	1090.8	7.0	43.5	9.3	18.1	9.5	16.0	62.9	0.2	1.0	0.3	0:00
03:00	1098.7	7.1	42.8	9.4	17.5	9.6	13.4	70.9	0.1	0.9	0.3	0:00
03:30	1093.5	7.0	42.4	9.3	18.2	8.5	16.4	60.5	0.1	0.9	0.3	0:00
04:00	1110.1	6.7	42.1	9.3	18.6	10.6	39.7	68.6	0.1	0.8	0.3	0:00
04:30	1129.3	6.3	41.9	9.1	20.1	6.0	14.7	69.5	0.1	0.8	0.3	0:00
05:00	1134.1	6.4	41.3	9.4	20.0	4.2	1.2	68.5	0.1	0.9	0.3	0:00
05:30	1111.4	6.9	41.6	9.4	19.3	3.2	0.0	67.1	0.1	0.9	0.3	0:00
06:00	1124.1	6.3	41.4	9.5	21.8	3.6	2.3	65.8	0.2	1.1	0.5	0:00
06:30	1119.7	6.6	41.3	9.4	20.2	6.4	12.2	66.9	0.2	1.1	0.6	0:00
07:00	1101.9	6.9	41.0	9.6	19.1	8.0	12.5	68.7	0.2	1.2	0.6	0:00
07:30	1094.8	7.2	40.7	9.7	19.0	8.6	12.3	65.1	0.2	1.1	0.7	0:00
08:00	1091.0	7.3	40.3	9.8	18.4	8.9	11.7	65.9	0.2	1.0	0.5	0:00
08:30	1098.9	7.0	41.4	9.4	18.6	9.1	13.1	68.1	0.1	0.6	0.3	0:00
09:00	1122.5	6.4	42.5	9.1	20.2	7.3	4.3	66.7	0.1	0.6	0.3	0:00
09:30	1114.1	6.9	43.2	9.3	19.4	5.9	3.6	67.0	0.2	0.7	0.4	0:00
10:00	1098.2	7.2	42.4	9.4	18.6	7.5	6.9	67.9	0.1	0.6	0.4	0:00
10:30	1091.3	7.1	41.3	9.5	19.4	6.5	1.5	69.0	0.1	0.6	0.4	0:00
11:00	1117.9	6.6	42.2	9.2	19.8	6.8	3.7	67.0	0.1	0.7	0.4	0:00
11:30	1099.1	7.1	42.0	9.5	18.3	7.7	6.8	68.1	0.1	0.6	0.4	0:00
12:00	1100.2	7.1	43.2	9.3	17.9	10.3	46.0	91.0	0.1	0.5	0.4	0:00
12:30	1105.6	6.6	42.8	9.2	19.8	5.3	0.7	64.5	0.1	0.7	0.4	0:00
13:00	1082.3	7.6	42.0	9.7	17.4	9.6	21.1	61.8	0.1	0.6	0.4	0:00
13:30	1101.7	6.6	42.6	9.3	19.4	5.1	0.0	65.0	0.1	0.7	0.4	0:00
14:00	1131.1	6.4	43.5	9.1	21.8	5.2	0.8	67.3	0.1	0.8	0.4	0:00
14:30	1094.9	7.3	42.7	9.6	18.0	9.8	19.8	62.6	0.2	0.8	0.4	0:00
15:00	1091.9	7.1	42.2	9.5	17.3	9.4	10.0	64.7	0.1	0.7	0.5	0:00
15:30	1100.0	7.0	42.9	9.2	17.7	7.3	8.3	63.7	0.1	0.7	0.5	0:00
16:00	1095.4	7.1	42.3	9.3	17.5	8.0	15.8	69.2	0.1	0.7	0.5	0:00
16:30	1108.5	6.6	43.0	9.0	18.6	6.5	6.5	68.5	0.2	0.6	0.4	0:00
17:00	1097.1	7.2	42.7	9.2	17.8	5.3	4.5	62.2	0.1	0.6	0.4	0:00
17:30	1092.2	6.9	42.6	9.2	17.9	4.8	3.7	66.3	0.1	0.5	0.5	0:00
18:00	1107.2	6.7	42.3	9.3	18.7	6.3	5.7	72.7	0.1	0.9	0.5	0:00
18:30	1093.9	6.9	42.6	9.4	18.7	11.0	17.7	62.0	0.2	1.2	0.6	0:00
19:00	1110.1	6.7	42.9	9.4	19.3	9.8	9.4	65.7	0.2	1.2	0.6	0:00
19:30	1102.6	6.9	42.6	9.5	19.9	5.6	3.2	68.5	0.2	1.2	0.6	0:00
20:00	1088.2	7.2	43.0	9.5	19.3	6.8	8.5	67.0	0.1	1.2	0.6	0:00
20:30	1099.8	6.9	42.6	9.4	19.6	6.9	9.4	65.2	0.1	1.1	0.4	0:00
21:00	1102.1	6.8	42.3	9.5	19.3	8.0	14.7	69.2	0.1	1.1	0.4	0:00
21:30	1108.6	6.7	42.9	9.3	19.4	7.9	26.4	62.9	0.1	1.2	0.4	0:00
22:00	1114.3	6.5	42.9	9.4	21.2	7.3	19.4	71.7	0.1	1.2	0.4	0:00
22:30	1105.4	6.9	42.5	9.5	19.5	6.0	17.6	72.4	0.1	1.2	0.4	0:00
23:00	1100.0	6.9	42.5	9.5	19.1	6.2	16.8	65.7	0.1	1.2	0.4	0:00
23:30	1095.8	7.1	42.5	9.6	18.8	6.8	15.7	67.5	0.1	1.1	0.4	0:00
00:00	1108.8	6.6	42.5	9.4	19.7	6.6	11.7	67.8	0.1	1.2	0.4	0:00
Moyen	1104.2	6.9	42.3	9.4	19.1	7.3	11.0	67.2	0.1	0.9	0.4	
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5	
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30	
Intervalle de confiance moyen						3.79	2.36	15.45	0.09		0.19	
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00	
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00
Y a-t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non

- (1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
 (2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à 95%
 (3) : Jaune sigrifié au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0.10 ou 0.20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016 MOIS : 8 JOUR : 3		
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	5.3	
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	45	
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)	150	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)	0:00	
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)	0:00	
Intervalle de confiance moyen	0.48	
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100.0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

