

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 8		10		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL	SO2	NOx	COT	NH3	Pous- sières		
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	
00:30	1102,1	6,7	42,4	9,3	19,7	8,3	30,1	68,1	0,2	1,2	0,5	0:00	
01:00	1099,9	6,9	42,1	9,4	18,8	9,1	33,1	67,8	0,2	1,1	0,5	0:00	
01:30	1107,7	6,6	42,1	9,4	18,6	8,8	23,1	67,6	0,2	1,0	0,4	0:00	
02:00	1114,8	6,6	42,6	9,3	19,0	7,1	14,5	64,5	0,2	1,0	0,4	0:00	
02:30	1114,6	6,6	42,4	9,2	19,4	6,9	19,5	67,9	0,2	1,0	0,4	0:00	
03:00	1121,8	6,4	42,7	9,1	20,0	6,8	20,0	67,2	0,2	1,0	0,4	0:00	
03:30	1105,4	6,9	43,0	9,3	18,8	6,3	25,4	69,0	0,2	1,0	0,4	0:00	
04:00	1108,3	6,7	43,0	9,3	19,1	7,3	23,1	65,3	0,2	1,1	0,4	0:00	
04:30	1097,2	6,9	41,8	9,6	18,3	7,9	33,4	69,3	0,2	1,0	0,4	0:00	
05:00	1111,8	6,5	42,3	9,3	18,5	7,4	23,4	67,7	0,2	0,9	0,4	0:00	
05:30	1110,4	6,9	42,9	9,4	18,7	6,7	14,4	68,0	0,2	1,0	0,4	0:00	
06:00	1111,0	6,5	43,3	9,2	20,9	6,7	11,0	63,2	0,2	1,0	0,5	0:00	
06:30	1107,4	6,7	42,0	9,4	19,1	6,7	15,0	69,2	0,2	1,0	0,7	0:00	
07:00	1111,1	6,7	42,5	9,3	19,0	6,9	12,5	65,9	0,2	1,1	0,6	0:00	
07:30	1104,6	6,8	42,5	9,3	18,9	8,0	15,2	68,9	0,2	0,9	0,7	0:00	
08:00	1113,0	6,8	41,5	9,3	20,0	7,4	9,6	65,5	0,2	0,9	0,6	0:00	
08:30	1109,1	6,8	39,6	9,5	20,6	7,3	14,3	66,3	0,2	0,8	0,4	0:00	
09:00	1100,4	6,9	41,6	9,3	18,8	8,2	62,2	76,8	0,2	0,8	0,4	0:00	
09:30	1104,2	6,9	42,1	9,2	17,8	7,3	34,5	63,5	0,2	0,7	0,4	0:00	
10:00	1109,7	6,4	43,1	8,9	17,1	8,2	47,6	69,6	0,2	0,7	0,3	0:00	
10:30	1119,7	6,5	42,0	9,1	18,7	6,1	10,9	74,3	0,2	0,8	0,4	0:00	
11:00	1135,5	6,2	41,7	8,9	21,3	5,2	4,9	66,6	0,1	0,9	0,4	0:00	
11:30	1126,2	6,5	43,3	9,0	20,4	7,5	12,5	64,9	0,2	0,8	0,4	0:00	
12:00	1108,2	6,7	42,3	9,3	19,5	6,8	6,9	70,0	0,1	0,8	0,4	0:00	
12:30	1103,9	6,9	42,1	9,4	19,1	7,3	8,2	64,0	0,2	0,8	0,3	0:00	
13:00	1116,7	6,5	42,7	9,1	19,4	9,2	13,9	66,9	0,1	0,7	0,3	0:00	
13:30	1115,5	6,4	42,8	9,0	19,7	7,6	7,7	70,4	0,2	0,8	0,3	0:00	
14:00	1119,2	6,5	42,2	9,1	20,1	7,3	6,0	65,4	0,1	0,9	0,3	0:00	
14:30	1134,3	6,2	42,1	9,1	22,8	6,5	1,8	69,4	0,2	0,9	0,4	0:00	
15:00	1122,8	6,6	43,0	9,0	20,3	6,8	9,8	66,7	0,2	0,8	0,3	0:00	
15:30	1117,2	6,6	42,3	9,3	19,4	7,5	10,6	70,7	0,1	0,8	0,3	0:00	
16:00	1097,7	7,0	43,2	9,2	17,5	10,2	37,8	65,4	0,2	0,8	0,3	0:00	
16:30	1097,9	6,9	42,8	9,3	17,4	8,9	19,9	65,4	0,1	0,7	0,3	0:00	
17:00	1100,6	6,9	42,8	9,1	17,2	7,7	9,2	64,1	0,2	0,8	0,3	0:00	
17:30	1092,6	7,0	42,3	9,4	16,8	6,9	10,7	67,7	0,1	0,7	0,3	0:00	
18:00	1093,5	7,1	43,2	9,4	16,3	9,6	9,7	60,1	0,2	0,9	0,5	0:00	
18:30	1084,0	7,1	42,9	9,6	14,9	18,6	27,3	62,6	0,3	1,2	0,6	0:00	
19:00	1079,2	7,3	42,4	9,7	14,8	7,0	1,8	55,8	0,2	1,2	0,6	0:00	
19:30	1081,3	7,2	42,0	9,5	15,5	5,0	3,0	67,0	0,2	1,1	0,6	0:00	
20:00	1092,9	7,0	42,6	9,3	16,1	6,0	5,2	64,9	0,2	1,1	0,5	0:00	
20:30	1100,5	6,8	41,7	9,5	18,1	6,0	2,7	68,3	0,1	0,9	0,3	0:00	
21:00	1094,1	7,1	42,7	9,5	17,9	6,2	4,0	66,4	0,2	0,9	0,3	0:00	
21:30	1093,2	6,9	42,6	9,5	18,0	6,2	5,3	63,3	0,2	0,9	0,3	0:00	
22:00	1092,8	7,2	42,7	9,5	16,5	8,2	12,1	65,6	0,2	0,8	0,4	0:00	
22:30	1105,0	6,7	41,0	9,5	18,4	7,8	3,8	71,3	0,2	0,8	0,4	0:00	
23:00	1128,8	6,4	42,3	9,3	20,9	6,2	0,9	65,7	0,2	0,9	0,4	0:00	
23:30	1124,1	6,4	41,8	9,1	20,5	5,5	1,6	73,8	0,2	0,9	0,3	0:00	
00:00	1135,2	6,3	43,3	8,9	20,4	5,9	4,3	61,9	0,2	0,9	0,3	0:00	
Moyen	1107,9	6,7	42,4	9,3	18,7	7,5	15,3	66,9	0,2	0,9	0,4		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,92	3,24	15,44	0,10	0,18			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 8	JOUR : 10
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		5,2
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,47
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min	100,0	Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

