

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 8		11		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1119,9	6,6	42,1	9,3	20,0	7,4	9,6	72,1	0,2	0,9	0,4	0:00	
01:00	1105,3	6,9	42,2	9,5	19,5	7,5	14,1	67,0	0,3	1,0	0,6	0:00	
01:30	1099,1	6,8	42,9	9,3	19,3	15,1	29,1	65,6	0,3	1,1	0,7	0:00	
02:00	1107,9	6,9	42,1	9,5	18,5	21,1	33,0	68,3	0,2	1,0	0,6	0:00	
02:30	1102,9	6,9	42,4	9,4	18,8	10,6	7,2	67,0	0,2	0,9	0,4	0:00	
03:00	1098,5	7,1	41,9	9,6	18,3	6,3	1,9	66,0	0,2	1,0	0,4	0:00	
03:30	1100,3	7,0	42,7	9,4	17,2	5,6	4,0	64,9	0,2	0,9	0,4	0:00	
04:00	1100,2	7,1	43,1	9,3	17,0	6,1	8,5	68,5	0,2	1,0	0,4	0:00	
04:30	1099,0	6,9	42,7	9,3	17,4	6,5	6,4	68,7	0,2	0,9	0,4	0:00	
05:00	1111,6	6,6	42,7	9,2	18,7	5,6	3,5	67,1	0,2	0,9	0,4	0:00	
05:30	1100,2	7,2	43,5	9,4	16,5	7,0	10,7	59,8	0,2	0,8	0,4	0:00	
06:00	1107,1	6,7	43,2	9,5	19,1	7,8	5,3	64,7	0,3	0,9	0,5	0:00	
06:30	1095,0	7,1	42,7	9,6	17,1	7,7	9,0	61,5	0,3	1,0	0,7	0:00	
07:00	1093,2	7,0	42,4	9,5	18,3	5,4	4,5	65,1	0,3	1,0	0,7	0:00	
07:30	1089,6	7,2	42,1	9,7	17,7	7,2	15,4	69,8	0,3	1,1	0,7	0:00	
08:00	1096,5	7,0	42,0	9,7	18,4	7,3	17,7	69,5	0,2	0,9	0,5	0:00	
08:30	1096,0	7,0	42,3	9,7	18,1	6,6	15,3	64,4	0,2	0,8	0,4	0:00	
09:00	1090,2	7,3	42,9	9,6	17,7	4,4	2,3	61,5	0,2	0,9	0,3	0:00	
09:30	1079,8	7,4	42,8	9,7	16,7	7,1	6,5	71,3	0,2	0,9	0,4	0:00	
10:00	1083,7	7,3	42,8	9,7	16,6	8,1	11,0	64,3	0,2	0,9	0,4	0:00	
10:30	1086,2	7,2	43,1	9,5	17,3	6,3	3,9	65,7	0,2	0,9	0,3	0:00	
11:00	1078,9	7,5	43,7	9,4	15,3	7,7	25,2	47,4	0,3	0,9	0,3	0:00	
11:30	1087,9	7,0	44,1	9,2	16,2	7,1	10,1	44,2	0,2	0,9	0,3	0:00	
12:00	1074,5	7,5	41,8	9,8	15,5	7,2	5,7	53,9	0,2	0,9	0,3	0:00	
12:30	1079,3	7,1	42,0	9,4	16,5	7,3	6,8	67,0	0,2	0,8	0,3	0:00	
13:00	1097,7	7,0	43,0	9,4	15,0	8,8	10,4	54,2	0,2	0,9	0,3	0:00	
13:30	1099,9	6,8	41,6	9,6	17,1	7,7	4,3	70,3	0,2	0,9	0,4	0:00	
14:00	1101,6	6,8	42,8	9,4	19,8	6,2	1,4	68,6	0,2	0,9	0,4	0:00	
14:30	1111,1	6,6	40,5	9,7	20,7	4,6	0,0	69,0	0,2	0,9	0,4	0:00	
15:00	1120,2	6,5	43,4	9,1	20,6	4,3	2,5	64,0	0,2	1,2	0,6	0:00	
15:30	1104,8	6,8	43,4	9,4	18,8	5,7	8,7	66,8	0,3	1,3	0,6	0:00	
16:00	1092,7	7,1	42,3	9,6	19,2	7,7	17,8	66,7	0,2	1,3	0,7	0:00	
16:30	1099,3	6,9	41,7	9,5	19,9	6,9	10,2	67,5	0,3	1,3	0,7	0:00	
17:00	1087,4	7,3	42,3	9,7	17,8	8,2	15,8	59,8	0,2	1,2	0,7	0:00	
17:30	1094,7	6,8	42,8	9,3	18,5	8,6	22,1	70,0	0,3	1,3	0,7	0:00	
18:00	1095,5	7,0	42,4	9,5	18,4	7,5	14,8	62,3	0,2	1,1	0,6	0:00	
18:30	1088,2	7,2	42,9	9,4	17,6	8,2	17,4	63,1	0,3	1,1	0,6	0:00	
19:00	1095,9	7,0	44,3	9,0	16,0	7,2	17,2	56,3	0,3	1,2	0,6	0:00	
19:30	1091,8	7,0	42,1	9,5	17,2	6,6	8,8	66,3	0,2	1,1	0,6	0:00	
20:00	1108,1	6,7	43,3	9,1	17,8	6,2	9,3	62,4	0,2	1,0	0,5	0:00	
20:30	1091,9	7,0	42,7	9,3	17,3	6,8	12,5	68,7	0,3	0,9	0,4	0:00	
21:00	1093,0	6,9	42,4	9,2	17,3	8,2	16,6	65,2	0,2	0,9	0,4	0:00	
21:30	1096,3	6,9	41,8	9,4	17,6	7,6	7,5	71,4	0,2	0,9	0,4	0:00	
22:00	1122,5	6,2	41,8	9,3	20,9	5,1	0,1	68,6	0,2	0,9	0,4	0:00	
22:30	1104,9	7,2	42,2	9,5	18,5	4,8	3,5	61,8	0,2	1,0	0,4	0:00	
23:00	1095,4	6,9	42,6	9,5	17,5	8,5	15,6	63,0	0,2	0,9	0,4	0:00	
23:30	1095,0	7,2	43,4	9,4	16,9	8,5	20,8	67,3	0,2	0,8	0,4	0:00	
00:00	1089,2	7,0	42,0	9,4	17,5	7,7	15,9	67,5	0,2	0,9	0,4	0:00	
Moyen	1097,1	7,0	42,6	9,4	17,9	7,5	10,8	64,7	0,2	1,0	0,5		
V.L.E. Jour						9	40	80	9	5			
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20	30			
Intervalle de confiance moyen						3,80	2,39	15,00	0,10	0,22			
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00	0:00			
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3kPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 8	JOUR : 11
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		9,0
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,63
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

