

RAPPORT JOURNALIER

ANNEE : 2016		MOIS : 8		14		CONCENTRATIONS POLLUANTS (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)							Dépassement d'au moins 1 VLE
Heure	COMBUSTION			FUMÉES		HCL (2)	SO2 (2)	NOx (2)	COT (2)	NH3 (2)	Pous- sières (2)	(3)	
	T2s (°C)	O2 Chaud. (%vol)	Débit Vapeur (T/h)	O2 (%vol) (1)	H2O (%vol)								
00:30	1103,3	7,0	42,4	9,6	19,3	6,6	32,5	65,6	0,2	1,1	0,4	0:00	
01:00	1106,4	6,9	42,7	9,6	19,0	8,2	31,8	67,4	0,2	1,0	0,4	0:00	
01:30	1102,9	7,1	42,4	9,6	19,4	7,9	23,8	67,4	0,2	1,0	0,3	0:00	
02:00	1110,2	6,6	42,6	9,5	20,6	7,2	12,0	68,2	0,2	1,2	0,3	0:00	
02:30	1109,0	6,9	42,7	9,6	19,8	7,3	14,9	69,0	0,2	1,1	0,3	0:00	
03:00	1106,3	7,1	42,9	9,6	19,3	8,7	14,7	64,8	0,2	1,2	0,3	0:00	
03:30	1103,0	6,9	42,6	9,5	19,2	7,7	14,1	68,0	0,2	1,1	0,3	0:00	
04:00	1124,4	6,5	42,3	9,3	20,5	7,1	10,6	70,4	0,2	1,2	0,3	0:00	
04:30	1122,3	6,7	42,7	9,5	20,0	7,0	9,5	68,1	0,2	1,2	0,3	0:00	
05:00	1110,9	6,9	42,3	9,5	20,0	6,7	14,8	63,2	0,2	1,3	0,4	0:00	
05:30	1112,8	6,9	43,0	9,5	19,1	6,9	17,8	69,5	0,2	1,5	0,6	0:00	
06:00	1116,1	6,7	42,8	9,5	20,8	6,9	10,9	67,7	0,2	1,4	0,7	0:00	
06:30	1106,2	7,1	42,8	9,7	19,0	7,4	22,3	60,3	0,2	1,5	0,7	0:00	
07:00	1100,6	6,9	42,7	9,5	18,2	8,1	19,0	66,9	0,2	1,3	0,6	0:00	
07:30	1115,3	6,8	42,1	9,5	18,4	7,3	13,4	67,7	0,2	1,2	0,6	0:00	
08:00	1114,9	6,8	42,3	9,4	19,2	7,5	10,9	68,0	0,2	1,3	0,5	0:00	
08:30	1116,0	6,4	42,3	9,3	19,7	6,8	6,1	65,9	0,2	1,1	0,3	0:00	
09:00	1126,5	6,9	42,7	9,4	19,4	7,3	8,1	64,9	0,1	1,0	0,3	0:00	
09:30	1120,3	6,8	43,2	9,3	19,1	8,6	16,5	64,5	0,3	1,1	0,3	0:00	
10:00	1108,3	6,7	42,8	9,5	19,5	6,4	4,9	72,0	0,1	1,0	0,3	0:00	
10:30	1112,9	7,0	42,8	9,4	19,4	6,8	8,9	67,8	0,2	1,1	0,4	0:00	
11:00	1108,3	6,9	42,0	9,5	19,0	7,1	10,5	65,1	0,2	1,1	0,4	0:00	
11:30	1114,7	6,9	42,2	9,4	18,8	7,3	14,3	67,7	0,2	1,0	0,4	0:00	
12:00	1118,0	6,8	41,9	9,4	19,5	7,3	9,6	67,6	0,1	1,1	0,4	0:00	
12:30	1115,4	6,8	43,2	9,3	18,9	8,0	14,8	66,7	0,2	1,0	0,4	0:00	
13:00	1105,3	6,9	43,6	9,3	18,7	7,9	18,4	65,0	0,2	1,1	0,4	0:00	
13:30	1102,8	7,1	42,4	9,6	18,6	7,3	17,4	67,7	0,2	1,1	0,4	0:00	
14:00	1111,8	6,8	43,0	9,6	20,4	7,3	13,6	70,4	0,2	1,1	0,4	0:00	
14:30	1093,8	7,3	42,4	9,7	18,8	7,4	34,6	61,6	0,2	1,1	0,5	0:00	
15:00	1099,1	7,3	42,6	9,7	17,5	9,3	47,7	69,7	0,2	1,1	0,5	0:00	
15:30	1091,0	7,3	42,9	9,5	17,3	7,3	28,8	66,6	0,2	1,0	0,5	0:00	
16:00	1099,6	7,0	42,7	9,4	18,3	8,3	22,2	66,9	0,1	1,1	0,4	0:00	
16:30	1108,3	7,0	42,9	9,6	17,8	8,7	25,9	67,4	0,2	0,9	0,5	0:00	
17:00	1092,8	7,2	43,0	9,5	17,3	5,8	19,2	66,8	0,1	0,9	0,5	0:00	
17:30	1085,1	7,3	42,2	9,7	17,2	4,5	12,5	69,4	0,2	0,9	0,5	0:00	
18:00	1085,5	7,3	42,2	9,5	17,3	5,1	21,6	63,3	0,1	1,0	0,5	0:00	
18:30	1098,3	7,0	42,9	9,3	17,6	6,4	22,7	66,7	0,2	0,9	0,6	0:00	
19:00	1108,4	6,8	42,6	9,3	18,1	6,1	13,2	68,2	0,2	1,0	0,6	0:00	
19:30	1116,8	6,6	42,6	9,3	18,6	7,5	15,9	60,5	0,2	1,0	0,6	0:00	
20:00	1115,1	6,9	42,5	9,4	18,2	7,6	16,0	65,8	0,2	0,9	0,6	0:00	
20:30	1101,5	7,0	42,4	9,5	18,1	8,2	16,7	66,5	0,2	0,9	0,5	0:00	
21:00	1099,4	7,1	42,5	9,5	18,6	6,7	9,7	67,9	0,1	1,0	0,4	0:00	
21:30	1106,6	6,8	42,5	9,4	19,4	6,7	7,9	67,7	0,2	0,9	0,4	0:00	
22:00	1117,5	6,6	43,9	9,4	20,5	7,1	7,3	67,2	0,2	1,0	0,4	0:00	
22:30	1107,7	6,9	42,2	9,8	19,3	7,7	9,6	73,1	0,2	1,1	0,4	0:00	
23:00	1108,5	6,8	42,9	9,4	19,8	7,8	15,7	63,4	0,2	1,0	0,4	0:00	
23:30	1106,2	6,8	42,7	9,5	19,6	8,3	17,3	68,6	0,2	1,0	0,4	0:00	
00:00	1114,3	6,7	42,7	9,5	20,0	7,3	16,5	71,2	0,2	1,1	0,4	0:00	
Moyen	1107,7	6,9	42,6	9,5	19,0	7,3	16,6	67,0	0,2	1,1	0,4		
V.L.E. Jour						9	40	80	9		5		
V.L.E. 1/2 h						60	200	400	20		30		
Intervalle de confiance moyen						3,93	3,80	15,49	0,10		0,19		
Temps de dépassement cumulé VLE 1/2h (hh:mm)						0:00	0:00	0:00	0:00		0:00		
Temps réglementaire de dépassement des VLE 1/2h et 10 mn (hh:mm) pour la journée												0:00	
Y a t'il eu 4h consécutive de dépassement d'au moins 1 VLE sur la période de 24h glissante												non	

(1) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec et dans les conditions normales de température et de pression (273°K et 101,3KPa).
(2) : Mesures moyennes semi horaires exprimées sur gaz sec, dans les CNTP, ramenées à un pourcentage d'oxygène de référence et après soustraction de l'intervalle de confiance à
(3) : Jaune signifie au moins un polluant dépasse sa VLE 1/2h (ou VLE 10 minutes pour le CO) sur la période de mesure correspondante, sinon sans couleur (0:10 ou 0:20 correspond à un dépassement du CO sur 10 minutes par rapport à la VLE pour 10 minutes)

RAPPORT JOURNALIER - MONOXYDE DE CARBONE (CO - 10 Minutes)

ANNEE : 2016	MOIS : 8	JOUR : 14
Moyennes (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		4,2
V.L.E. Jour (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		45
V.L.E. 10 min (en mg/Nm3 à 11% d'O2 sur gaz sec)		150
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm)		0:00
Temps de dépassement cumulé / VLE 10min (hh:mm) (3)		0:00
Intervalle de confiance moyen		0,44
Pourcentage de moyennes ≤ V.L.E. 10 min		100,0
		Objectif : % > 95%

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

